



L.dz. ITT/I/D-O/04650/2019

Kraków, dnia 07.02.2019r.

Inwestor: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków

Wnioskodawca: Biuro Projektów Drogowych BPD
Rafał Matusik
ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków

INFORMACJA TECHNICZNA

Dot.: planowana budowa miejsc postojowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (dalej MPWiK S.A.) w odpowiedzi na wniosek w sprawie rozwiązania kolizji sieci wod. – kan. dla inwestycji pn.: „**Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej w Krakowie**”, podaje:

1. Na terenie planowanej inwestycji oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie (zgodnie z zakresem przedstawionym na załączonej mapie) znajduje się następujące uzbrojenie wod. – kan.:
 - istniejący wodociąg Ø 160 mm PCV biegnący wzdłuż ul. Kasztelańskiej (w remontowanej jezdni, po przeciwnej stronie projektowanych miejsc postojowych) wraz z istniejącymi przyłączami wodociągowymi do nieruchomości.
 - istniejący kanał ogólnospławny o przekroju 600/900 mm znajdujący się w ul. Kasztelańskiej wraz z istniejącymi przyłączami kanałowymi do nieruchomości.
2. W związku z powyższym, w ramach planowanej inwestycji należy:
 - a) Nad w/w istniejącą siecią wodociągową zachować obowiązujące przykrycie wynoszące 1,5 m. Dopuszcza się zmianę niwelety terenu w zakresie ± 10 cm.
 - b) Istniejące skrzynki: zasuwy nr 7537 (znajdujące się na wysokości budynku nr 19) i hydrantu nr 714 (rejon działki nr 99) oraz włazy studni kanałowych, dostosować do nowej niwelety nawierzchni.
 - c) Wszelkie prace w obrębie istniejącego uzbrojenia wod. – kan. związane z budową miejsc postojowych prowadzić pod kontrolą przedstawicieli Zakładów Sieci Wodociągowej i Kanałowej MPWiK S.A. O terminie rozpoczęcia prac należy pisemnie powiadomić MPWiK S.A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Ponadto, z uwagi na przebieg istniejących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych planowana inwestycja nie może zakłócić doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z nieruchomości przez nie obsługiwanych.

4. W rozpatrywanym terenie obowiązuje system kanalizacji ogólnospławnej (układ centralny).
5. Zaproponowany przez Państwa we wniosku powierzchniowy sposób odprowadzenia wód opadowych z projektowanych miejsc postojowych (polegający na nadaniu odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku istniejących wpustów drogowych w ul. Kasztelańskiej), przyjmujemy do wiadomości.
6. Dane dotyczące sieci i przyłączy będących w posiadaniu MPWiK S.A. można uzyskać w Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
7. Przesłany jeden egzemplarz mapy zatrzymujemy do celów służbowych, drugi egzemplarz mapy w załączeniu zwracamy.

Niniejsza informacja techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Otrzymują:

- X 2 x Wnioskodawca + 1 egz. mapy + informacja dot. przetwarzania danych osobowych.
1 x ITT w/m.

Opracował: mgr inż. Elżbieta Dziob.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Kom
Kazimierz Rospond

[Handwritten signature]