

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**RAFAŁ MATUSIK BPD**

ul. Łagiewnicka 39  
30 - 417 Kraków

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.839092.1.19

Kraków, 27.02.2019 r

**Dot.: inwestycji drogowej pn.: „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Kasztelańskiej w Krakowie”.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że rejonie projektowanych w ulicy Kasztelańskiej w Krakowie miejsc postojowych przebiega, wybudowany w roku 2010, gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 180.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” ( opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP z dnia 04.06.2013 r, poz. 640 ) szerokość strefy kontrolowanej dla tego gazociągu wynosi 1,0 m, przy czym linia środkowa strefy pokrywa się z osią gazociągu.

Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami wyrażamy zgodę na prowadzenie prac budowlanych związanych z budową projektowanych w ulicy Kasztelańskiej w Krakowie miejsc postojowych, w pobliżu, a w szczególności w strefie kontrolowanej istniejącego gazociągu, pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować dotychczasowe przykrycie istniejącego gazociągu pod projektowanymi miejscami postojowymi i przebudowaną jezdnią, przy czym odległość pionowa górnej ścianki istniejącej rury gazowej powinna być nie mniejsza niż:
  - 1,0 m od nawierzchni: projektowanego miejsca postojowego, przebudowanej jezdni;
  - 0,5 m od dolnej części podbudowy z kruszywa: projektowanego miejsca postojowego, przebudowanej jezdni.
2. Nawierzchnia projektowanego miejsca postojowego nad istniejącym gazociągiem powinna być rozbierna i przepuszczalna dla gazu ziemnego.

Wszelkie prace budowlane związane z budową projektowanych w ulicy Kasztelańskiej w Krakowie miejsc postojowych, prowadzone w pobliżu istniejącego gazociągu, należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, w miarę możliwości ręcznie, natomiast prace powiązane z wykopami muszą być wykonywane ręcznie.

Wykonawcy tych prac powinni, z 14-sto dniowym wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem, zgłosić pisemnie do Gazowni Kraków Krowodrza ( 30 - 149 Kraków ul. Balicka 94 ) nadzór nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej.

Za czynności związane z nadzorem i odbiorem prac Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie wystawi fakturę VAT.

Gazownia Kraków Krowodrza, na etapie wizji w terenie podczas nadzoru na pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej, zastrzega sobie możliwość dokonania korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia istniejącego gazociągu.

Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącego gazociągu należy odnowić po zakończeniu robót.

W przypadku dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotowej sprawy prosimy o powołanie się na znak i datę powyższego pisma.

Informujemy również, że administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas”.

Z poważaniem:



Michał Komasa

Otrzymują:

1 x Adresat + zwrot zał.

1 x Gazownia Kraków Krowodrza

1 x ZMSM a/a

Sprawę prowadzi: Stefan Kuźniarski tel. 12 6281 254