


Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Data 15.11.2019 Podpis Piotr Salci Specjalista
- 46 -

PZ 3358

UWAGA!
NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK-PLAN
POSIADA CHARAKTER
INFORMACYJNO-POGLĄDOWY



ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO PISMA
ZDMK Nr. *PU.361.6.138.2019*



MOC ZAINSTALOWANA PI= 2,300 kW
U=400/230V- 50Hz
UKŁAD SIECI TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMODZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

grupa ZUE S. A.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
PZ NR: 3358

rys nr 2

STACJA TRANSF. 3007

ISTNIEJĄCE ZABEZPIECZENIE
W STACJI TR 3007

1 x 20 A
ZABEZPIECZENIE
PRZELICZNIKOWE

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
III. Centralna 53
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Data *15.11.2019* Podpis *Piotr Sala*
- 46 -

Piotr Sala