

Legenda:

- linia rozgraniczająca teren o różnym przeznaczeniu wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- nieprzekraczalna linia oraz obowiązująca linia zabudowy wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

opisy oznaczenia wg Miejscowego Planu Zagospodarowania dla obszaru „Górka Narodowa Zachód"

- 5MW/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej
- 7MW 12MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- 17MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- 3U - tereny zabudowy usług komercyjnych
- 8KD(D) - tereny dróg publicznych
- 16KD(D) - tereny dróg publicznych
- 6KD(L) - tereny dróg publicznych
- 1KD(G) - teren drogi publicznej - d

ID: GD-13.6640.3451.2019

MAPA DO CELÓW PR
SKALA 1 : 5

Obiekt :	ul. KUŹNICY KOŁŁĄT działka 791/5 obr. 29
nr. zlecenia 5463/2019	Układ wsp.(X,Y) 200 Układ odniesienia wy

1. AsXSn 4x50+25 ze st. KRK4211
2. AsXSn 4x50+2x25 ze st. KRK4211
3. AsXSn 4x95+2x25 ze st. KRK4211
4. XRUHAKXS 3x(3x120) 44639-44589
5. XRUHAKXS 3x(3x120) 44599-44703
6. XUHAKXS 3x(1x120) 44585-44640
7. YAKY 4x35 KRK4211/1
8. YAKY 4x240 44589-Z2
9. YAKY 4x240 44589-Z1
10. HAKnFtA 3x120 44857-44585
11. XUHAKXS 3x(1x120) 44597-44599

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii napowietrznych, inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Załącznik nr. 1 do pisma
Znak: TD/0KR/pmzp/ew-07-22/000000 1
Data: 22.07.2019 Podpis:

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków
tel: 0 607 57 80 80, 0 663 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

Firma inżynieryjna
TECHMA
NIP 628-167-83-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.: KONCEPCJA WIELOWARIANTOWA PRZEBUDOWY / ROZBUDOWY UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ W KRAKOWIE

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKÓW - ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA UL. CENTRALNA 53, KRAKÓW

Miejscowość/Adres: KRAKÓW, UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ

Nazwisko	Spec./nr upraw.	Data	Podpis
Opracował: MARTA MARDYŁA		05.19r.	
Projektował: MACIEJ MĄDRO	drogi MAP/0070/PWOD/09	05.19r.	
Sprawdził:			

Budowla: DROGI

Przedmiot rysunku: PLAN SYTUACYJNY GEOMETRIA UKŁADU DROGOWEGO

Stadium proj.: KONCEPCJA | Il. rys.: 2 | Nr rys.: 2 | Skala: 1:500