



RU.461.4.1156.2019

**Inwestor  
Gmina miejska Kraków**

**Dotyczy:** warunków technicznych dla odwodnienia projektowanego chodnika przy ul. Lubockiej od przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla pieszych pomiędzy posesjami 6 i 8.

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunków technicznych jw., Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że w rejonie ww. inwestycji obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji można wykonać w oparciu o miejską kanalizację opadową zlokalizowaną w ul. Lubockiej. Dla prawidłowego odwodnienia należy wybudować kanał opadowy w pasie drogowym ul. Lubockiej z włączeniem do miejskiej kanalizacji opadowej w ul. Lubockiej.

Przy projektowaniu kanału, należy spełnić następujące warunki:

1. kanalizację zaprojektować z rur nowej generacji,
2. kanalizacja opadowa winna uwzględniać całą zlewnię ciężącą do kanału przy parametrach wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego,
3. określić geotechniczne warunki posadowienia,
4. przedstawić obliczenia hydrologiczo-hydrauliczne sprawdzające dobraną średnicę kanalizacji opadowej w ulicy,
5. studzienki rewizyjne winny być betonowe, z prefabrykowanym dnem,
6. studzienki betonowe/żelbetowe, zakończyć „pływającymi” włazami z żeliwa sferoidalnego Ø600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wkładką wygłuszającą z szerokim pierścieniem żeliwnym. Włazy niewentylowane z ramą okrągłą i pokrywą zatrzaskową,
7. studzienki wodościekowe winny być zaprojektowane z osadnikiem głębokości 0.8m z płaskim wpustem na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą,
8. uzgodnić trasę i projekt kanalizacji w pasie drogowym ulicy w ZDMK,
9. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, należy dodatkowo dołączyć odpowiednie uprawnienia branżowe projektanta oraz aktualne świadectwo przynależności do Izby Inżynierskiej.

Z poważaniem,

Z up. Dyrektora ZDMK

Barbara Gas  
Specjalista

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa (IU, ID: 1747747)