



Kraków, - 05.04.2019r.

RU.461.6.24.2019

K.K.
DW
L

ZDMK
DZIAŁ WSPÓŁPRACY
Z DZIELNICAMI
w/m

Dotyczy: warunków technicznych dla budowy oświetlenia ulicznego z uwagi na projektowaną budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych przy ul. Kwartowej i Marchotła w Krakowie.

W nawiązaniu do złożonego pisma wraz z załączonymi materiałami w sprawie jw., Zarząd Dróg Miasta Krakowa po przeprowadzonej analizie podaje następujące warunki w zakresie dobudowy/przebudowy sieci oświetleniowej na ul. Kwartowej i Marchotła w Krakowie:

1. Informujemy, że: w przedmiotowym obszarze, na ul. Kwartowej i Marchotła, znajduje się czynna kablowa sieć oświetleniowa, będąca w zarządzie ZDMK, która jest zasilana ze skrzyni nr PZ-1086.
2. Planowana budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych nie koliduje z istniejącą siecią oświetleniową.

W rozpatrywanym obszarze istniejąca sieć oświetleniowa jest w dobrym stanie technicznym, natomiast przy planowanym przejściu jest zlokalizowany słup oświetleniowy. Dla tej kategorii drogi oraz planowanego zakresu robót, w obecnej sytuacji nie ma potrzeby budowy specjalnego oświetlenia.

Z up. DYREKTORA ZDMK

P.O. Przemysław Czech
Kierownik Działu Uzgodnień

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa RU (-066,-) (-s/ b.n. /2019 ID: 1517941)