



**Wg rozdzielnika**

NZ.271.57.2020

**Dotyczy postępowania p.n.:** Remont ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Saskiej do Mostu Nowohuckiego – znak sprawy: 11/II/2020

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Jakiej kategorii ruchu jest ul. Nowohucka?

**Odpowiedź 1:**

KR6

**Pytanie 2:**

Prosimy o uzupełnienie zapisu w poz. 25 przedmiaru robót dotyczącego remontu studzienek kanalizacyjnych.

**Odpowiedź 2:**

Opis prac znajduje się w specyfikacji nr D-03.02.01-04.01. Pełny zapis w pozycji nr 25 (po zmianach w przedmiarze robót poz. nr 24) brzmi: „Remont studzienki kanalizacji opadowej fi 600 mm z osadnikiem i syfonem oraz wpustem żeliwnym (wymiana kręgów, wpustu deszczowego oraz przykanalika do **5mb**)”

**Pytanie 3:**

Czy Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić wycenę włączów pływających?

**Odpowiedź 3:**

Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej (zał. 5 do SIWZ) część II Warunki wykonania i odbioru robót, pkt. 8.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast mieszanki AC WMS 22 zastosowanie AC WMS 16 W?

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie 5:**

Poz. 5 przedmiaru robót – warstwa wiążąca AC WMS 11S – czy nie powinna to być warstwa ścieralna AC11S modyfikowana?

**Odpowiedź 5:**

Prawidłowa nazwa pozycji nr 5 przedmiaru robót D-05.03.13 powinna brzmieć: „Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC WMS 11S z asfaltem modyfikowanym lub wielorodzajowym – za 1 cm”.

**Pytanie 6:**

Poz. 17 przedmiaru robót – Krawężnik kamienny – jaki wymiar 20x30 czy 15x30?

**Odpowiedź 6:**

20x30

**Pytanie 7:**

Poz. 17 przedmiaru robót – proszę o podanie przybliżonej ilości krawężnika najazdowego.

**Odpowiedź 7:**

2 000mb

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącym wykonania remontu nawierzchni dróg:

- co najmniej 2 000 mb krawężnika kamiennego,

gdy Wykonawca przedstawi referencje, że wykonał w ramach przebudowy / remontu / budowy / rozbudowy:

- co najmniej 2 000 mb krawężnika betonowego

lub

- co najmniej 2 000 mb krawężnika kamiennego w ramach dwóch umów.

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający **nie uzna** spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. wykonania remontu nawierzchni dróg co najmniej 2 000 mb krawężnika **betonowego**.

Zamawiający **uzna** spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. wykonania remontu nawierzchni dróg co najmniej 2 000 mb krawężnika **kamiennego w ramach dwóch umów**.

Ponadto w postawionych warunkach udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz w zakresie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże spełnienie tego warunku w ramach **remontu, budowy, przebudowy lub rozbudowy**.

**Pytanie 9:**

Dotyczy przedmiaru robót. W znaczniku \*cena jednostkowa zapisano:

„\*W celu dokonania poprawnych rozliczeń wykonanych robót budowlanych oraz z uwagi na możliwość powstania rozbieżności pomiędzy wskazaniem wartości netto i brutto, Zamawiający zaleca, aby wartości podane w kosztorysie Wykonawca przeliczył również na wartość brutto.”

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy w kolumnach Cena jednostkowa oraz Wartość mają być wpisane odpowiednio ceny netto czy brutto?

### **Odpowiedź 9:**

W kosztorysie ofertowym sporządzonym zgodnie z przedmiarem robót (zał. 7 do SIWZ) Zamawiający **wymaga podania kwoty netto**, natomiast z uwagi na sprawne dokonywanie rozliczeń oraz w celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności pomiędzy wartościami netto i brutto wynikających z zaokrągleń, Zamawiający **zaleca (prosi)** Wykonawców o wskazanie **również wartości brutto**. W formularzu ofertowym (zał. 1 do SIWZ) natomiast wymagane jest podanie całkowitej ceny ofertowej brutto wraz z podaniem stawki podatku VAT.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp **zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** następująco:

1. W części III pkt. 1 lit. a):

#### **Było:**

Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali roboty budowlane polegające na wykonaniu **remontów** nawierzchni dróg:

- co najmniej 15 000 m<sup>2</sup> warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

- co najmniej 15 000 m<sup>2</sup> warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

- co najmniej 2 000 mb krawężnik kamienny

oraz remontu lub przebudowy studni wodościekowych – co najmniej 30 sztuk.

Zamawiający dopuszcza spełnienie wyżej wymaganego warunku udziału w ramach różnych zadań (umów).

#### **Powinno być:**

Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali roboty budowlane polegające na wykonaniu **remontów, budowy, przebudowy lub rozbudowy** nawierzchni dróg:

- co najmniej 15 000 m<sup>2</sup> warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

- co najmniej 15 000 m<sup>2</sup> warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

- co najmniej 2 000 mb krawężnik kamienny

oraz studni wodościekowych – co najmniej 30 sztuk.

Zamawiający dopuszcza spełnienie wyżej wymaganego warunku udziału w ramach różnych zadań (umów).

2. W części III pkt. 1 lit. b) SIWZ

**Było:**

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: tj.

co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie, które nabył pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu **remontu, budowie lub przebudowie** nawierzchni dróg.

**Powinno być:**

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: tj.

co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie, które nabył pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu **remontu, budowie, przebudowie lub rozbudowie** nawierzchni dróg.

3. Poprzez zamieszczenie poprawionego załącznika nr 7 do SIWZ tj. przedmiaru robót w pliku pn.: **Zał. 7 przedmiar robót (poprawiony 13.03.2020)**

Uwaga!

Poza zmianami w przedmiarze robót wynikającymi z udzielonych odpowiedzi, Zamawiający w miejsce dwóch pozycji tj. poz. 18 (D-08.05.03) pn.: ściek uliczny z kostki kamiennej 2 rzędy podsypka cem piaskowa oraz poz. 19 (D-08.05.00) pn.: ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem.-piask. 2 rzędy kostki wstawia **jedną pozycję nr 18 (D-08.05.00) pn.: ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem.-piask. 2 rzędy kostki (jedn. miar: mb, ilość: 2080,00, mnożnik: 1).**

**Otrzymują:**

- wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
- strona internetowa zamawiającego
- NZ aa