



RU.461.7.141.2019

pełnomocnik /adres do korespondencji:

M.S.J. Elektroinstal
ul. Balicka 100.
30-950 Kraków

Inwestor:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Dotyczy: uzgodnienia P.W. budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego, na os. Jagiellońskim 17 w Krakowie.

W nawiązaniu do złożonego pisma wraz z załączonymi materiałami w sprawie jw., „Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego na os. Przy Arce w Krakowie, - Temat: oświetlenie terenu – rejon os. Jagiellońskiego 17, - Branża: elektryczna, - Faza: projekt wykonawczy, Data opracowania: październik 2019r.” Zarząd Dróg Miasta Krakowa po przeprowadzonej analizie informuje, że **uzgadnia** przedłożony projekt, w zakresie oświetlenia ulicznego, z następującymi uwagami dla realizacji inwestycji:

1. Wykonanie robót należy zlecić uprawnionej firmie elektrycznej. W czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia oraz za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich i doprowadzi teren co najmniej do stanu pierwotnego.
2. Dopuszczenie do odłączania i przyłączania urządzeń oświetleniowych dokonuje przedstawiciel tut. Zarządu przy udziale firmy utrzymującej oświetlenie uliczne w Krakowie.
3. Należy zachować ciągłość oświetlenia w porze wieczorowo-nocnej.
4. Projektowana budowa elektroenergetycznego przyłącza oświetleniowego winna spełniać wymagania norm PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.
5. Warunki wykonania robót zostały określone w pismach znak: IU.461.6.260.2018 z dnia 05.11.2018r. oraz RU.461.2.2551.2019 z dnia 10.10.2019r.
6. Do odbioru dołączyć protokoły pomiarów potwierdzających zachowanie prawidłowych parametrów: skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemień.
7. Ewentualne urządzenia i kable przeznaczone do demontażu należy bezwzględnie usunąć z pasa drogowego a nie „umartwiać”.
8. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót poinformować tut. Zarząd z tygodniowym wyprzedzeniem.
9. Odbudowę naruszonego układu drogowego należy wykonać zgodnie z pouczeniem.
10. Integralną częścią niniejszego uzgodnienia pozostaje załączona, opieczętowana mapa syt.- wys. - plan z naniesioną trasą budowy oświetlenia.

10. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tut. Zarządzie, drugi zwracamy jako uzgodniony
11. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania niniejszego pisma.

POUCZENIE

Inne warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, w tym zakres i technologia robót przywracających stan użyteczności, zostaną określone na etapie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015.460 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004.140.1481).

Załącznik/i

1) 1 x P.W.

Z up. Dyrektora ZDMK
Barbara Gas
Specjalista

Otrzymują:

1 x Adresat wraz z załącznikami

1 x aa RU (-223,-) (-s/ 107640 /2019 ID: 1735126)