



RU.461.2.2551.2019

M.S.J.
ELEKTROINSTAL
Jednostka Projektowa
ul.Balicka 100
30-950 Kraków

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Dróg
Miasta Krakowa
Inwestor

Dotyczy: uzgodnienia trasy budowy elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia ulicznego w rejonie budynku nr 17 os. Jagiellońskie w Krakowie – umowa 692/ZDMK/2019 z dnia 24.07.2019r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w odpowiedzi na Państwa pismo wraz z załączonymi materiałami po przeprowadzonej analizie informuje, że **opiniuje** pozytywnie trasę budowy elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów w obrębie os. Jagiellońskiego w Krakowie z następującymi warunkami realizacji inwestycji :

1. Akceptuje się lokalizację projektowanej infrastruktury pokazaną na załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszego uzgodnienia.
2. Na zakresach robót zapewnić powiązanie sytuacyjno-wysokościowe ze stanem istniejącym.
3. Zachować wytyczne zawarte w piśmie IU.461.6.260.2018 z dnia 05.11.2018r.
4. Odcinki robót zabezpieczyć zgodnie z instrukcją robót prowadzonych w pasie drogowym przy zachowaniu ciągłości ruchu kołowego i pieszego. W czasie trwania robót ich wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich i doprowadzi teren co najmniej do stanu pierwotnego.
5. Prace zaleca się prowadzić bez naruszania nawierzchni chodników.
6. Na czas trwania prac zapewnić ciągłość działania istniejącego oświetlenia w porze wieczorno - nocnej.
7. Zasyp rozkopów pod słupy wykonać gruntem zagęszczanym wg normy PN-S-02205/1998 – „Roboty ziemne”.
8. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz uzgodnić rozwiązania ewentualnych kolizji branżowych z zarządcami lub użytkownikami tych sieci.

9. Zgodę na wejście w teren (prawo do dysponowania terenem) dla ulic (działek drogowych) objętych niniejszym uzgodnieniem uzyskać w tut. Zarządzie. W pozostałym zakresie uzyskać zgody (nieodpłatne) zgodnie z wypisem.
10. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac powiadomić tut. Zarząd z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
11. **Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania pisma.**

Pouczenie

1. Przypominamy, że zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjęte rozwiązania, ich zgodność z normami i obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym za aktualność map, które są podstawą do opracowania dokumentacji projektowej- odpowiedzialność ponosi Projektant. Usytuowanie słupów oświetlenia ulicznego musi być zgodne z załącznikiem do obwieszczenia MliB (Dz.U. z 2016r. poz 124) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, w szczególności § 109.

Załącznik:

1. Mapa do celów projektowych x1

Z up. DYREKTORA ZDMK

Przemysław Czech
Kierownik Działu Uzgodnień

Otrzymują:

- 1 x Adresat wraz z załącznikiem
- 1 x aa RU (87626/2019, ID: 1680605)