



NZ.271.173.2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i ul. Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie. Sprawa znak: 13/VIII/2020

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o załączenie szczegółów konstrukcji oporowej na odcinku ścieżki A-A'.

Odpowiedź 1:

Zamawiający przekazuje informację dot. ściany oporowej:

Prefabrykowana ścianka oporowa

Ścieżka rowerowa została zaprojektowana na poziomie do 45cm poniżej poziomów terenu istniejącego. Z uwagi na brak miejsca w planie na wykonanie skarpy, w wyniku zbliżenia do działki [448/14](#), wzdłuż odcinka ścieżki należy wykonać ściankę oporową.

Parametry: żelbetowa ścianka prefabrykowana lub wylewana na mokro, typu "L", grubość ścianki minimum 15cm, I klasa obciążenia 5kN/m² (obciążenie gruntem). Posadowienie na gruncie niewysadzinowym, zagęszczonym do min. $I_s=0,97$, na warstwie wyrównawczej z chudego betonu o grubości 10cm, poniżej głębokości przemarzania gruntu.

Otrzymują:

1 x Wykonawcy, którzy zadali pytania

1 x strona internetowa zamawiającego

1 x aa NZ