

NZ.271.161.2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa dróg dojazdowych i budowa miejsc postojowych na os. Piastów 24-28. - Znak sprawy: 6/VIII/2020.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1

W dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi dojazdowej oraz budowę miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24” – w części dot. branży sanitarnej na profilu podłużnym (rys. nr 3) widnieje rura GRP o średnicy fi 1000, SN10 i długości L=20,4 m

Natomiast w przedmiarze na „Przebudowę drogi dojazdowej oraz budowę miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24” – w części dot. kanalizacji deszczowej w poz. 1.1.17 (KNNRS 4/1311/2 (1) analogia – widnieje opis robót: „Rurociągi kanalizacyjne z rur GRP SN10, DN 100, o długości L=20,4 m

W związku z koniecznością załączenia kosztorysu do oferty prosimy o jednoznaczne wskazanie którą rurę o jakiej średnicy należy przyjąć do wyceny czy GRP DN 100 SN10, czy GRP DN 1000 SN10?

Odpowiedź 1

Do wyceny należy przyjąć średnicę wskazaną w dokumentacji projektowej tj. 1000mm.

Otrzymują:

1 x Wykonawca, który zadał pytanie

1 x Strona internetowa ZDMK

1 x aa NZ