


PRZEKROJE TYPOWE

skala 1: 50

PRZEKRÓJ PRZES ZJAZD



KRAWĘŻNIK "WYSOKI" 15X30CM

NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM


OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM

NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 20x22cm

NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

PRZEKRÓJ PRZES CHODNIK



1 NAWIERZCHNIA CHODNIKA

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA	43cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1-4	8cm
podbudowa- kruszywo naturalne łamane 0-63mm	3cm
PODŁOŻE GRUNTOWE G1	30cm

2 odtworzenie nawierzchni*

warstwa ścierna	56cm
warstwa wiążąca	5cm
podbudowa- kruszywo naturalne łamane 0-63mm	6cm
PODŁOŻE GRUNTOWE G1	45cm

3 NAWIERZCHNIA ZJAZDU

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA	46cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1-4	8 cm
podbudowa- kruszywo naturalne łamane 0-31,5mm	3 cm
podbudowa- kruszywo naturalne łamane 0-63 mm	15cm
PODŁOŻE GRUNTOWE G1	20cm

Investor:

ZDMK
ul. Centralna 53
31-586 Kraków

Wykonawca:

NENCO
ul. Mochanec 7
30-394 Kraków

Nazwa:

Budowa chodnika przy ul. GOLIÓWKA

Adres:

Miejscowość:
Kraków

Gmina:

Kraków

Powiat:

krakowski

Województwo:

małopolskie

Etap:

PFU - przekrój typowy

Opracował:

Podpis:

Tytuł:

PRZEKROJE TYPOWE

Data:

listopad 2018 r

Skala:

1:20

Nr rys.:

3