

2021-01-28	04:00	ciąg lamp nie świeci od kilku dni	Strzelców 21	obw. I wymiana D 02 35 A
2021-01-28	04:05	ulotki	Żeromskiego	usunięcie ulotek
2021-01-28	04:45	ulotki	Ludźmierska	usunięcie ulotek
2021-01-28	07:48	1 lampa nie świeci	Borsucza pierwsza lampa wjazd od Brożka	I/11 wymiana zapłonika, dławika, Bi 6 A, NAVT 250 W
2021-01-28	10:00	1 lampa nie świeci	ks.Meiera między Grabczaka-Felińskiego	brak kabli w słupie - słup nie jest objęty konserwacją
2021-01-28	14:00	1 iluminator nie świeci	Kościół Bożego Ciała przy wejściu od strony św.Wawrzyńca	II/3 potrzebne źródło HQI-T 150W, wymieniono.
2021-01-28	14:15 15:25	przechylony słup oświetleniowy uliczny, stabilny do naprostowania HDS-em	Wielicka-Kosocicka na ślimaku	I/7 słup typ ocynk 10m, zdemontowano, uszkodzony fundament, oprawa SL 250 W cała, wymiana fundamentu, postawienie słupa, uzbrojenie
2021-01-28	15:20	lampy świecą w dzień	29-go Listopada nr.191	Powiadomiono zgłaszającego, że jest to oświetlenie wewnętrzne osiedlowe- nie obsługujemy tego oświetlenia
2021-01-28	17:00	1 lampa nie świeci	Reformacka nr.3	VI/1 wymiana CMH 150 W
2021-01-28	17:20	ciąg lamp nie świeci	Rynek Główny od strony kościoła św.Wojciecha i Sukiennice od strony Ratusza	obw. IX wymiana D 02 35 A
2021-01-28	17:40	5 lamp nie świeci	Do Wigli ciąg pieszo-rowerowy	obw. II podniesienie zabezpieczenia S
2021-01-28	18:00	2 lampy nie świecą	Gertrudy jadąc w stronę Starowiśnej	I/10, II/2 wymiana CMH 150 W, I/17 potrzebne wyłączenie trakcji- na zm.nocnej 29/30.01 wymieniono źródło CMH 150W, Bi 6A
2021-01-21	12:15	1 lampa na przewieszce nie świeci	Legionów Piłsudskiego/ Korona jak się zjeżdża z mostu	IV/46 lampa nad siecią trakcyjną- potrzebne wyłączenie napięcia , wymieniono NAVT 250 W, dławik, Bi 6 A3023
2021-01-28	18:10	1 lampa nie świeci	Księżycowa przed nr 13	I/15 wymiana NAVT 100
2021-01-29	01:45	zgłoszenie własne	Bieżanowska	II/2 wymiana NAVT 150 W, zapłonnik
2021-01-29	02:15	zgłoszenie własne	Kingi	zrywanie ulotek
2021-01-29	02:45	zgłoszenie własne	Hetmańska	zrywanie ulotek
2021-01-29	03:15	zgłoszenie własne	Tarnowskiego	zrywanie ulotek
2021-01-29	03:45	zgłoszenie własne	Romanowciza	zrywanie ulotek
2021-01-29	04:15	zgłoszenie własne	Lipowa	zrywanie ulotek

2021-01-29	06:05	3 lampy nie świecą	Cieplownicza/ Błonie - Beszcz	Sprawdzono wszystkie lampy miejskie świeciły poprawnie- zgłoszone lampy są na starych słupach nie jest miejskie oświetlenie, prawdopodobnie zakładowe
2021-01-29	06:55	ciąg lamp nie świeci	Marcika	Sprawdzono oświetlenie sprawne
2021-01-29	07:35	lampy świecą w dzień	Warchałowskiego	lampy nie świeciły, zresetowano zegar Midi Blue
2021-01-29	08:55	sprawdzić lampę III/10	Dietla przy Orzeszkowej	Sprawdzono lampę świeciła poprawnie
2021-01-29	09:40	1 lampka nie świeci	Gertrudy 9	Sprawdzono lampę świeciła poprawnie
2021-01-29	11:05	ciąg lamp nie świeci	Karmelicka od kościoła do Alej	Obw.nr.I wymiana D02 25A
2021-01-29	12:40	1 lampka świeci i gaśnie	Niewodniczańskiego 37	I/12 wymiana NAVT 70W
2021-01-29	17:54	ciąg lamp nie świeci	Rynek Główny w rejonie Ratusza i okolice	W skrzynce pośredniej wymiana zabezpieczenia D02 35A, obw.nr.IX usunięcie zwarcia w słupie nr.4 na obw.wymiana D02 20A
2021-01-29	19:20	3 lampy nie świecą	Pętla Mistrzejowice-autobusowa	Obw.nr.III wymiana R-303, w PZ wymiana D02 20A, dodatkowo sł.III/13 wymiana dławika, NAVT 150W
2021-01-29	19:25	około 10 lamp parkowych nie świeci	Powstańców nr.46,44	Obw.nr.I uszkodzone dwie żyły między PZ- sł.I/01 wypięto, zmostkowano w słupie, w PZ wymiana D02 20A. W dn.1.02 wykonano wstawkę 0,5mb na kablu Yaky 4x35mm między PZ- sł.I/01, przywrócono układ normalny zasilania-sprawne
2021-01-29	20:35	1 lampka nie świeci	Grzepskiego nr.2	I/6 wymiana NAVT 100W
2021-01-29	20:40	ulotki	ks.Jancarza	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych
2021-01-29	21:00	ulotki	Wiślicka	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych
2021-01-29	21:20	ulotki	Srebrnych Orłów	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych
2021-01-29	21:30	zgłoszenie własne	Merkurysza	II/26 wymiana dławika, zapłonika, NAVT 150W
2021-01-30	00:46	nie świecą lampy	Pilotów nr.26	Lampy świeciły poprawnie - zresetowano zegar Midi Blue
2021-01-30	03:00	ulotki	Malczewskiego	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych
2021-01-30	03:25	ulotki	al..Waszyngtona	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych
2021-01-30	03:55	ulotki	Wodociągowa	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych

2021-01-30	04:30	ulotki	Rybna	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych
2021-01-30	18:40	ulotki	Zarzyckiego	ulotki usunięto
2021-01-30	19:15	zgłoszenie własne	Szymkiewicza 31	obw II/17 wym NAV-T 100 W
2021-01-30	19:25	zgłoszenie własne	Albatrosów	obw III/15 wym NAV-T 250 W
2021-01-30	19:55	ulotki	Mierzeja Wiślana	ulotki usunięto
2021-01-30	20:00	ulotki	Gardowskiego	ulotki usunięto
2021-01-30	20:15	1 lampa nie świeci	Starowiślna przy Podgórskiej przy moście kier. Bieżanów	obw I/05 wym NAV-T 150 W
2021-01-30	20:25	ulotki	Rakuś	ulotki usunięto
2021-01-30	20:35	zgłoszenie własne	Zabłocie	obw III/14wym NAV-T 100 W+zapłonnik
2021-01-30	21:05	zgłoszenie własne	Herlinga Grudzińskiego	obw I/07 wym NAV-T 150 W+zapłonnik
2021-01-30	21:10	zgłoszenie własne	Heleny	obw IV/02 wym Bi 6 A
2021-01-30	21:20	ulotki	Heleny	ulotki usunięto
2021-01-30	22:00	zgłoszenie własne	Łazy	obw I/14 wym NAV-T 100 W
2021-01-30	23:10	zgłoszenie własne	Halicka	obw IV/12 wym NAV-T 150 W
2021-01-30	23:05	ulotki	Halicka	ulotki usunięto
2021-01-30	23:10	zgłoszenie własne	Podgórska	obw II/06 wym NAV-T 150 W
2021-01-31	00:15	zgłoszenie własne	Romanowicza	obw II/17 wym NAV-T 150
2021-01-31	01:00	zgłoszenie własne	Drewniana	obw III/08,10 wym NAV-T 70 W
2021-01-31	20:45	zgłoszenie własne	Daszyńskiego	lampa IV/7 wymiana źródła NaV-T 250, statecznik, zapłon, zabezpieczenie Bi 6A
2021-01-31	21:10	zgłoszenie własne	Podgórska	lampa VI/8 wymiana źródła NaV-T 250W
2021-01-31	21:25	zgłoszenie własne	Rondo Grzegórzeckie	lampa I/1 wymiana źródła NaV-T 250W
2021-01-31	21:30	ciąg lamp nie świeci	Trynitaraska a Mostowa (Gazowa)	lampa I/19 wymiana źródła MIX 250W i zabezpieczenie Bi 6A
2021-01-31	21:30	ciąg lamp nie świeci	Trynitaraska a Mostowa	lampa III/11 wymiana źródła CMH 150W i zapłon, lampa III/15 wymiana źródła MIX 250W, lampa III/20 wymiana źródła CMH 150W
2021-02-01	00:00	kontrola oświetlenia	Zakopiańska	lampa III/8 wymiana źródła NaV-T 150W, lampa I/6 wymiana źródła NaV-T 250W
2021-02-01	01:00	kontrola oświetlenia	Zakopiańska	lampa I/4 wymiana źródła NaV-T 150W, lampa III/3 wymiana źródła NaV-T 150W, lampy I/8 i 11 wymiana źródeł NaV-T 150W
2021-02-01	01:50	kontrola oświetlenia	Zakopiańska	lampa III/12 wymiana źródła NaV-T 150W
2021-02-01	03:15	ulotki do usunięcia	Daszyńskiego	ulotki usunięto
2021-02-01	04:10	ulotki do usunięcia	Aleksandry	ulotki usunięto

2021-02-01	09:15	3 szt.nie świecą	Sukiennice - iluminacja "obrysówki" + Rynek Główny 25	Brak 1 fazy z PZ, brak dostępu, na rano. Rynek Główny 25 wymiana 3 źródeł HCl 20W, załączenie różnicówki w skrzynce pośredniej na tarasie Sukiennic. Wymiana w kandalabrze 2 źródła led 100W.
2021-02-01	10:05	uszkodzona szafa PZ 2218	Łowińskiego	Szafka PZ została wzmocniona, następnie poskręcana, sprawdzono działanie oświetlenia sprawne.
2021-02-01	12:40	nie działa oświetlenie placu zabaw i amfiteatru	Na Błonie nr.13d	III/9, 28, 31, 6, 7 wymiana NAVT 70 W, dławik, Bi 6 A, III/29, 30, 32, 4 wymiana NAVT 70 W
2021-02-01	12:40	nie działa oświetlenie placu zabaw i amfiteatru	Na Błonie nr.13d	II/10 wymiana NAVT 70 W, II/11 NAVT 70 W, dławik, Bi 6 A
2021-02-01	13:10	1 lampa nie świeci	Korfantego nr.32	II/17 wymiana Bi 6 A
2021-02-01	14:15	4 lampy nie świecą	Krowoderskich Zuchów nr.3-3a z tyłu jak dawny Gigant	obw. III spięcie 2 faz, wymiana D 02 35A
2021-02-01	17:01	1 lampa nie świeci	Szpitalna-św.Marka	II/22, 24 wymiana CMH 100 W
2021-02-01	18:05	ciąg lamp nie świeci	Przykopy	obw. I i III wymiana wypalonych ZUG, do przedłużenia upalone linki, przedłużono kable, wymiana łączników zug.
2021-01-30	00:17	ścięty słup oświetlenia ulicznego przez autobus MPK	Księcia Józefa za przystankiem Malczewskiego kierunek Salwator	sł.IV/6 typ ocynk okrągły 10m- zniszczony fundament, wysięgnik oprawy SL 150W -2szt .Po przybyciu na miejsce nie było pojazdu MPK, oraz inspektorów likwidujących kolizję, powiadomiono dysp.ZDMK - Kaczmarczyk . Słup zostawiony na miejscu nie zagraża, kable zabezpieczone, w PZ wymiana D02 25A-2szt. Sprawca kierowca MPK nr.sł.7197, autobus lini 229/2 nr.boczny D0261 informacje szczegółowe w dz.wypadkowym MPK p.Murzyn tel.254-13-38 W dniu 30.01 pogotowie 802 zwiózło słup na bazę. 02-02 postawiono nowy słup z fundamentem, do założenia oprawy. Zamontowano wysięgnik z dwoma oprawami SL 150W.

2021-02-01	18:10	Straż pożarna zgłasza że na jednym słupie iskrzą przewody i lampa mruga	Jagiellońskie blok 25	na czas awarii Tauron wyłączył zasilanie do PZ, I/1 wymiana 2 zacisków na przewodzie ASX, sprawne
2021-02-01	20:15	1 lampa nie świeci	Cienista przy nr 52	I/17 wymiana zapłonika
2021-02-01	20:40	1 lampa nie świeci	Wacława Nałkowskiego 4	III/16 wymiana NAVT 100 W, Bi 6 A
2021-02-01	20:40	ciąg lamp nie świeci	Karmelicka od strony Alei	obw. III wymiana D 02 25 A - 2 szt
2021-02-02	04:50	zgłoszenie własne	Popietuski	zrywanie ulotek
2021-02-02	05:10	zgłoszenie własne	Machaja	zrywanie ulotek
2021-02-02	05:30	zgłoszenie własne	Justowska	zrywanie ulotek
2021-02-02	05:50	zgłoszenie własne	Stożalowskiego	zrywanie ulotek
2021-02-02	06:00	zgłoszenie własne	Nawary	zrywanie ulotek
2021-02-02	07:45	lampy wyłączyły się o 07:45 a wieczorem późno się załączają	Młodzieży	reset zegara MidiBlue - dodatkowo sł.I/3 wymiana dławika, zapłonika, NAVT 100W
2021-02-02	07:55	na słupie jest kamera - do zdemontowania i zabrania, przewód odpiąć i zwinąć	Dobrowolskiego 58	Zdemontować kamerę i zabrać na bazę, zwinąć i odpiąć przewód - wykonano polecenie
2021-02-02	09:00	do prostowania słup oświetleniowy	Alejka wzdłuż potoku Nad Sudółem pomiędzy ul. Rozrywka a Naczelną	I/25 naprostowanie słupa ocynk
2021-02-02	13:10	przechylony słup na parking	Albertyńskie 35 kl.II	VI/11 słup parkowy OZ 5 metrowy uszkodzony po uderzeniu, trzyma się na drutach. Sprawcy brak. Pilnie do wymiany. Słup owinięto taśmą białą czerwono zostawiono kartkę z informacją żeby nie zastawiać miejsca do demontażu słupa Powiadomiono kier Wysokińskiego. W dniu 03.02 wymiana słupa, oprawa OCP założona - sprawne
2021-02-02	15:40	lampa świeci wieczorem a wyłącza się po 21ej	Jurajska 43 na skrzyżowaniu	Sprawdzono to oświetlenie jest poza terenem granicy miasta - nie miejskie
2021-02-02	18:10	2 lampy nie świecą	Dmowskiego nr.42,44	I/7 wymiana wypalonego syntura fazowego
2021-02-02	18:30	1 lampa nie świeci	Park Zaczarowanej Dorożki przy scenie od ul.Dominikanów	II/1 do wymiany źródło HQiT- 150W - wymieniono.

2021-02-02	20:05	zgłoszenie własne	Makuszyńskiego	II/6 wymiana dławika, NAVT 100W, Bi 6A
2021-02-02	20:45	nie działa oświetlenie	Młyńska boczna nr. 2	II/6-7 zanik napięcia na jednej zyle, wypięta w sł.nr.6 wymiana wypalonego sintura fazowego
2021-02-02	20:45	zgłoszenie własne	Stojałowskiego	IV/8 wymiana oprawy SL 250W na SL 250W
2021-02-02	21:00	1 lampa nie świeci	Medveckiego-Rondo p.por.Lewandowski jadąc od Stella Sawickiego	III/2 wymiana NAVT 250W, Bi 6A
2021-02-02	21:45	zgłoszenie własne	Stojałowskiego	II/4 wymiana NAVT 150W
2021-02-02	22:50	zgłoszenie własne	Herberta	I/1 wymiana zapłonika, NAVT 250W
2021-02-03	02:00	zgłoszenie własne	al..Jana Pawła II	V/1 wymiana NAVT 70W, Bi 6A
2021-02-03	02:30	ulotki	Komorowskiego	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-03	02:45	ulotki	Wyki	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-03	03:00	1 lampa buczy	Gryczana nr.21	I/7 wymiana statecznik, NAVT 100W
2021-02-03	03:10	ulotki	Młaskotów	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-03	03:15	ulotki	Batalionu Skala AK	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-03	03:30	ulotki	Salwatorska	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-03	03:45	ulotki	Palacha	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-03	04:00	ulotki	Filarecka	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-03	04:15	ulotki	Heleny Modrzejewskiej	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-03	08:35	1 lampa nie świeci	Pronaszków 12	II/1 wymiana zapłonika, NAVT 100W
2021-02-03	11:30	uszkodzona latarnia, oprawa wisi na kablu	Krowoderskich Zuchów 5	słup I/2 przy parkingu przerysowany trącony stabilny, nowa lampa od Sowy nieuszkodzona zdjęta i zwieziona na bazę, do przedłużenia rurka uchwytu w słupie, lampę usprawniono, zamontowano, świeci
2021-02-03	11:35	1 lampa nie świeci	Aleksandrowicza 12	I/4 wymiana NAVE 70W
2021-02-03	14:50	2 lampy nie świecą	Jagiellońska od Plant do Św. Anny	V/11,14 wymiana zapłonika, CMH 70W.
2021-02-03	14:50	1 lampa nie świeci	Jagiellońska przy Gołębiej	V/4 CMH 70W
2021-02-03	15:05	1 lampa nie świeci	Os Zielone 23 między III a IV klatką	IV/20 wymiana NAVE 70W.

2021-02-03	16:40	ok. 5 lamp led nie świeci	przy Montelupich	Wymiana D01 16A na rozłączniku R303 zasilającym rezerwowo część obwodu V z pz-tu 1151.
2021-02-03	16:40	2 naświetlacze nie świecą (metalohalogeny)	Pomnik Lotników Polskich przy Jana Pawła II	VIII/18 wymiana źródła HQIT 70W, VIII/19 wymiana źródła HQITS 70W
2021-02-03	19:30	lampa na kamienicy głośno buczy	Augustiańska 26	IV/3 wymiana statecznika 150W.
2021-02-03	23:00	do usunięcia ulotki	Jagiellońska	Ulotki usunięto.
2021-02-03	23:55	do usunięcia ulotki	Rajska	Ulotki usunięto.
2021-02-04	02:55	do usunięcia ulotki	Nad Dłubnią	Ulotki usunięto.
2021-02-04	03:35	do usunięcia ulotki	Makuszyńskiego	Ulotki usunięto.
2021-02-04	04:15	do usunięcia ulotki	Nowolipki	Ulotki usunięto.
2021-02-04	10:15	1 lampa nie świeci	Stożalowskiego 17 kl. V za miejscami postojowymi	I/7 wym. NAV T 70W
2021-02-04	10:15	2 lampy nie świecą	Wysłouchów 17 kl. VII	IV/6 wym. NAV T 70W
2021-02-04	10:15	1 lampa nie świeci	Witosa 35 za blokiem	VII/5 wym. NAV T 70W
2021-02-04	10:15	kilka lamp nie świeci	Park Kurdwanów obok placu zabaw	V/3 wym. NAV T 70W, statecznika, zapłonika, Bi 6A, V/5 wym. NAV T 70W, PZ 3061 obw. IV wym. D02 25A
2021-02-04	12:15	1 lampa nie świeci	Albertyńskie 35 kl.II	IV/11 wym. NAV T 70W, zapłonika
2021-02-04	12:45	około 7 rano świecą się jeszcze lampy	Maciejkowa	sterowanie CPA NET - nastawy zgodne z tabelą świeceń i wyłączeń oświetlenia
2021-01-25	23:00	awaryjny demontaż słupa na czas prac pogotowia gazowego	Kocmyrzowska	sł.I/1 typ OZ 9m, oprawa SL250W-zdemontowano, zabezpieczono do czasu ukończenia prac przez pogotowie gazowe, postawiono słup, założono wysięgnik i oprawę SL 250W
2021-02-04	16:45	1 lampa nie świeci	Orlińskiego 6	I/7 wym. NAV T 100W
2021-02-04	17:45	1 lampa nie świeci	Grodzka 62	obw. V wymiana D 02 20 A
2021-02-04	20:40	nie świeci kilka lamp i wiata przystankowa	Lubicz przed Rakowicką kier. Dworzec	obw. IV uszkodzony kabel na dwóch fazach między sł. 19-20 oraz 19-25, świeci na 1 fazie, w PZ wymiana D02 35A 2szt. Patrz zgł. 77
2021-02-04	22:25	ulotki	Maciejkowa	usunięcie ulotek
2021-02-04	23:15	2 lampy nie świecą	Klasztorna przy Żaglowej	obw. I zwarcie 2 faz, spięto pod 1 zacisk, wymiana D02 20A
2021-02-05	01:00	ulotki	Piastowska	usunięcie ulotek
2021-02-05	03:00	ulotki	Klasztorna	usunięcie ulotek
2021-02-05	04:00	ulotki	Orkana	usunięcie ulotek

2021-02-05	04:25	ulotki	Struga	usunięcie ulotek
2021-02-05	03:30	ulotki	Zygmunta Augusta	usunięcie ulotek
2021-02-05	04:05	ulotki	Botaniczna	usunięcie ulotek
2021-02-05	09:15	1 lampa nie świeci	Śliczna nr.28 w rejonie garaży	I/10 wymiana NAVT 100 W, zapłonnik
2021-02-05	09:18	1 lampa nie świeci	Kopalina nr.4	VI/41 wymiana NAVT 100 W
2021-02-05	10:54	1 lampa nie świeci	Garbarska nr.4	wszystkie lampy świeciły
2021-02-05	11:05	do poprawienia drzwiczki wnęki słupowej	Bora Komorowskiego za wiaduktem wjazd do Serenady sł.nr.7	II/7 zamknięcie drzwiczek, założenie opaski
2021-02-05	12:45	słup uszkodzony, przechylony grozi przewróceniem	Naczelnia na końcu ulicy trzeba przejść przez mostek alejka wzdłuż Sudółu sł.nr.25	wg podanej lokalizacji sprawdzono wszystkie słupy stoją prosto, oprawy całe słup nr.25 również nie jest uszkodzony
2021-02-05	14:10	1 lampa nie świeci	Gazowa na początku od ul.Podgórskiej	I/17 wymiana CMH 150 W
2021-02-05	17:25	1 lampa nie świeci	Junacka przed nr.31	wszystko świeciło
2021-02-05	17:28	ciąg lamp nie świeci	Myślenicka od Niewodniczańskiego	obw. I wymiana D 02 35 A
2021-02-05	17:50	ciąg lamp nie świeci	Żwirki i Wigury od Chałupnika	obw. IV wymiana D 02 25 A
2021-02-05	18:05	1 lampa nie świeci	Morcinka 10	III/4 wymiana NAVT 70 W, dławik, zapłonnik
2021-02-05	19:40	1 lampa nie świeci	Podstawie przy wiadukcie kolejowym	II/6 wymiana NAVT 70 W, dławik, zapłonnik, Bi 6 A
2021-02-06	00:20	zgłoszenie własne	Centrum Kongresowe	I/1, 2 wymiana dławika, zapłonnika, NAVT 250 W
2021-02-06	00:55	zgłoszenie własne	Saska	obw. II wymiana D 02 20 A
2021-02-06	01:30	zgłoszenie własne	Surzyckiego	zrywanie ulotek
2021-02-06	01:50	zgłoszenie własne	Piwnika Ponurego	zrywanie ulotek
2021-02-06	02:10	zgłoszenie własne	Ochlewskiego	zrywanie ulotek
2021-02-06	03:10	zgłoszenie własne	Podbięty	zrywanie ulotek
2021-02-06	03:35	zgłoszenie własne	most Wandy	zrywanie ulotek
2021-02-06	04:20	zgłoszenie własne	Półłanki	zrywanie ulotek
2021-02-06	06:00	słup po kolizji o nr.6	Kuklińskiego przy Gromadzkiej	Numer sprawy KW 1136/21. II/6 słup po kolizji ocynk 10 metrowy, skrzywiony, stabilny, fundament dobry. Naprostowano słupa, oprawa Phillips Slenium 150W zniszczona, sprawcy brak. Naprostowano słupa i zamontowano oprawę.
2021-02-06	08:00	oświetlenie świeci słabym pomarańczowym światłem	Grzegórzecka przy Fabrycznej	Sprawdzono lampy tego typu świecą poprawnie

2021-02-06	15:50	1 lampa nie świeci	Łapanowska 6	I/6 podpięcie ukruszonego przewodu zerowego
2021-02-06	17:30	ciąg lamp nie świeci	Niewodniczański ego 30-32	Obw.nr.I wymiana wypalonych ZuG - 1szt.fazowa 2szt.zerowa, w PZ wymiana D02 35A-2szt.-sprawne
2021-02-06	17:40	ciąg lamp nie świeci	Niewodniczański ego okolice 21	Obw.nr.I wymiana wypalonych ZuG - 1szt.fazowa 2szt.zerowa, w PZ wymiana D02 35A-2szt.-sprawne
2021-02-06	18:25	ciąg lamp nie świeci	Niewodniczański ego 62-66	Obw.nr.I wymiana wypalonych ZuG - 1szt.fazowa 2szt.zerowa, w PZ wymiana D02 35A-2szt.-sprawne
2021-02-06	18:37	ciąg lamp nie świeci	Niewodniczański ego od nr,19b	Obw.nr.I wymiana wypalonych ZuG - 1szt.fazowa 2szt.zerowa, w PZ wymiana D02 35A-2szt.-sprawne
2021-02-06	20:26	ciąg lamp nie świeci	Myślenicka między Rymanowska a Niewodniczański ego	Obw.nr.I wymiana wypalonych ZuG - 1szt.fazowa 2szt.zerowa, w PZ wymiana D02 35A-2szt.-sprawne
2021-02-06	21:30	ulotki	Brodowicza	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-06	21:50	ulotki	Olszyny	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-06	22:20	ulotki	Swojska	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-06	22:30	zgłoszenie własne	Gołaśka	VIII/7 wymiana NAVT 100W
2021-02-06	22:50	ulotki	Żwirki i Wigury	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-06	23:00	ulotki	Brzechwy	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-06	23:20	ulotki	Nieznana	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-07	23:25	ulotki	Kwartowa	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-07	23:50	ulotki	Marchoła	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-07	00:30	ulotki	Słoneckiego	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-07	01:30	zgłoszenie własne	Kaczary	I/2 wymiana NAVT 70W
2021-02-07	01:45	zgłoszenie własne	Jagielły	I/4 wymiana NAVT 100W
2021-02-07	02:15	zgłoszenie własne	Kocmyrzowska	I/6 wymiana NAVT 250W
2021-02-07	18:55	zgłoszenie własne	Kocmyrzowska	obw VI/27 wym NAV-T 70 W
2021-02-07	19:40	zgłoszenie własne	Kocmyrzowska	obw IV/12 wym NAV-T 250 W

2021-02-07	19:45	zgłoszenie własne	Saska	obw I/01 wym NAV-T 100 W, obw I/1a wym NAV-T 100 W, obw I/27 wym D0-1 6 A
2021-02-07	20:40	zgłoszenie własne	Herlinga Grudzińskiego	obw I/20 wym NAV-T 250 W
2021-02-07	20:45	zgłoszenie własne	Perkuna	obw IV wym D0 2 20 A
2021-02-07	21:15	2 lampy nie świecą	Jana XXIII na zakręcie	obw I/02 wymiana sintura fazowego, obw I wym D0 2 20 A
2021-02-07	21:35	ulotki	Warneńczyka	ulotki usunięto
2021-02-07	21:45	zgłoszenie własne	Powstańców	obw I/19 wym NAV-T 150 W
2021-02-07	22:15	zgłoszenie własne	Na Zjeździe	obw III/03 wym NAV-T 150 W, statecznik, Bi 6 A
2021-02-07	22:50	zgłoszenie własne	Kupały	obw IV/17 wym NAV-T 70 W
2021-02-07	23:30	zgłoszenie własne	Obrońców Warszawy	obw I wym D0 2 25 A
2021-02-07	23:40	ulotki	Jana XXIII	ulotki usunięto
2021-02-08	00:10	ciąg lamp nie świeci	Na Załęczu	awaria w Tauron przekazał dys Kęsicki, podali napięcie, sprawdzono świeci
2021-02-08	00:15	zgłoszenie własne	gen. Sosnowskiego	obw IV/06 wym NAV-T 100 W, Bi 6 A
2021-02-08	01:45	ulotki	Dunikowskiego	ulotki usunięto
2021-02-08	02:10	ulotki	Szajnowicza--Iwanowa	ulotki usunięto
2021-02-08	02:35	ulotki	Ludźmierska	ulotki usunięto
2021-02-08	03:00	ulotki	Boruty Spiechowicza	ulotki usunięto
2021-02-08	09:10	ciąg lamp nie świeci	Mrozowa	wymiana BM 63A na zabezpieczeniu przedlicznikowym
2021-02-08	09:55	1 lampa nie świeci	Danusi Jurandówny 8 a 9	III/10 wym. NAV T 70W

2021-01-19	09:40	sprawdzić i usprawnić oświetlenie	Rondo Matecznego	obw.nr. 1 uszkodzony kabel bez zlokalizowania, prawdopodobnie między 1 a 2 lampą, w 2 lampie pojawiło się napięcie, tam są dwie wiaty przystankowe, dla bezpieczeństwa wyłączono cały obwód. W dn.20.01 zm.ranna zlokalizowano uszkodzenia są między PZ-sł.I/1, oraz sł.I/1-2 - zostawiono nie podłączone. Na zm.nocnej wykonać awaryjnie przewieszkę między sł.IV/6 z PZ 3026 a sł.I/3 z PZ 3025- nie wpinać kabli od wiat przystankowych w sł.nr.2,3 - wykonano przewieszkę, I/3 wymiana NAVT 150 W, II/12 wymiana NAVT 150 W. Wiaty przystankowe są nie podpięte - przekazano do dyspozytora ZDMK Krasnoszczuk. w dn 04-02 wykonano wstawkę na YAKY 5x35 mm2 między PZ a sł. I/1 oraz między I/1 a 2 stawaka 2m, zdemontowano przewieszke
2021-02-08	16:45	nie świeci 1 faza	Opolska od Novotel do Łokietka	obw. II wymiana D02 35A
2021-02-08	19:05	iskrzy przy lampie	Pasieczna 5	I/19 założenie zacisku, podłączenie przewodu fazowego do lampy
2021-02-08	19:55	kilka lamp nie świeci	Kuźnicy Kołłątajowskiej od 29 Listopada do Siewnej	reset sterownika Blue
2021-02-08	21:35	ulotki	Ułanów	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-08	23:50	zgłoszenie własne	Natansona	II/3 wym. NAV T 70W
2021-02-08	23:55	zgłoszenie własne	Bolesława Śmiałego	II/11 wycięcie gałęzi, wym. NAV T 150W, Bi 6A
2021-02-09	01:45	ulotki	Spadochroniarzy	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-09	02:10	ulotki	Wilka - Wyrwńskiego	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-09	02:40	ulotki	Teligi	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-09	03:00	ulotki	Ćwiklińskiej	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-09	03:35	ulotki	Telimeny	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych

2021-02-09	08:55	ciąg lamp nie świeci	w rejonie bloków Kluzeka nr.5- Białoprądnicka nr.17 Pigionia nr.4	wszystkie lampy świeciły
2021-02-09	09:50	brak drzwiczek wnęki słupowej, odpadły kable dostępne	os.Tysiąclecia nr.64 od strony południowej przy pasie zieleni między trzema drzewami	st.I/37 złożenie drzwiczek, zabezpieczenie opaską
2021-02-09	10:05	słup parkowy nowy odchylony od pionu około 10-15 stopni	os.Hutnicze nr.15 na wysokości kl.wejściowej do bloku	st.II/18 naprostowanie słupa parkowego typ ocynk 5m, podłożenie podkładek przy śrubach mocujących do podstawy, dodatkowo naprostowanie oprawy led -Kio- słup mógł być lekko trącony przez traktorek odśnieżający chodnik
2021-02-09	11:40	4 lampy nie świecą ponownie	Krowoderskich Zuchów nr.3-3a z tyłu jak dawny Gigant	obw. III spięte są już 2 fazy patrz inne zgłoszenie, wymiana D 02 35 A
2021-02-09	17:10	1 lampa nie świeci	Podrzecze nr.6	I/4 wymiana dławika, NAVT 70 W, Bi 6 A
2021-02-09	17:30	1 lampa migająca	Wierzyńskiego nr.19	lampy nie miejskie
2021-02-09	17:50	ciąg lamp nie świeci	29 Listopada jak Montelupich, estakada	wymiana D 02 16 A w obw. rezerwowym
2021-02-10	03:00	zgłoszenie własne	Wyki	zrywanie ulotek
2021-02-10	03:30	zgłoszenie własne	Nad Sudołem	zrywanie ulotek
2021-02-10	04:20	zgłoszenie własne	Wiślicka	zrywanie ulotek
2021-02-10	04:40	zgłoszenie własne	Srebrnych Orłów	zrywanie ulotek
2021-02-10	08:50	do skontrolowani a i usprawnienia oświetlenie	Szylinga + ogródek Jordanowski i okolice	st.III/23 wymiana dławika, zapłonika, NAVT-100W, III/21 wymiana NAVT 100W, PZ 3087 st.I/18 oprawa led-sprawna , st.I/15 założenie bezpiecznika D01 6A- oprawa led świeci- sprawna
2021-02-10	13:35	do skontrolowani a i usprawnienia oświetlenie	Cieplińskiego rejon nr.16	I/3 wymiana NAVT 100W
2021-02-10	14:00	do usunięcia ulotki ze słupów	os. Zielone	Wyczyszczono słupy na osiedlu oraz uliczkach wokół osiedla.
2021-02-10	14:00	do usunięcia ulotki ze słupów	os. Krakowiaków	Wyczyszczono słupy na osiedlu oraz uliczkach wokół osiedla.
2021-02-10	16:55	1 lampa nie świeci	Jachimeckiego 8a	st.I/7 wymiana NAVT 70W, dodatkowo st.I/5 wymiana NAVT 70W
2021-02-10	20:13	z oprawy zwisa duży sopel nad chodnikiem dla pieszych	Fredlaina nr.1	st.V/12 usunięcie sopli zwiasających z oprawy

2021-02-10	23:45	ulotki	Łukasiewicza	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-11	00:15	ulotki	Brogi	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-11	00:20	ulotki	Nowaczyńskiego	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-11	00:35	ulotki	Dobra	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-11	00:45	ulotki	Jaworowa	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-11	00:55	ulotki	Sokołowskiego	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-11	01:15	ulotki	Biała Droga	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-11	01:20	ulotki	Stanisława ze Skalbmierza	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-11	01:45	ulotki	Rolna	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-11	02:00	zgłoszenie własne	al..Jana Pawła II	sł.III/1 wymiana NAVT 70W, Bi 6A
2021-02-11	02:45	zgłoszenie własne	al..Jana Pawła II	sł.V/15 wymiana Bi 6A
2021-02-11	03:30	zgłoszenie własne	Plac przy Poczcie	sł.III/1 wymiana NAVT 70W
2021-02-11	08:55	1 lampa nie świeci	Bohaterów Września między 24 a 25 przy śmietniku	IV/21 wymiana NAVE 70W
2021-02-11	10:30	ciąg lamp nie świeci	Tunel ul. Marii Konopnickiej od strony Barskiej	Lampy świecą poprawnie.
2021-02-11	11:40	2 lampy na przewieszkach żażą	Zwierzyniecka przy Małej	III/6,7 lampy migające do naprawy z wyłączeniem zasilania sieci trakcyjnej. W dniu 14.02 wymiana źródeł NaV-T 150W x 2
2021-02-11	11:40	2 lampy nie świecą	Planty wzdłuż ul. Olszewskiego	I/5, 6 wymiana źródeł CMH 100W
2021-02-11	11:40	1 lampa nie świeci	Plac Na Groblach od Straszewskiego, koło hotelu	wszystkie lampy świeciły
2021-02-11	14:00	zagrożające sople lodu do usunięcia z oprawy latarni	Stefana Łaskiewicza 4 (oraz 2)	lampy III/13 i 14 usunięcie sopli lodu z opraw oświetleniowych
2021-02-11	17:35	1 lampa nie świeci	Lubicz przy Zygmunta Augusta	IV/7 wym. NAV T 150W
2021-02-11	17:35	1 lampa nie świeci	Kościuszkowski e 9-10 przy alejce	III/8 wymiana NAVE 70W
2021-02-11	17:35	1 lampa nie świeci	Albertyńskie 14-13	VII/12 wymiana NAVE 70W
2021-02-11	17:35	1 lampa uliczna nie świeci	Rondo Mogiłskie na górze od strony Lubicz	III/10 wym. NAV T 250W

2021-02-11	19:25	2 lampy nie świecą	Żywiecka pomiędzy Szczerbińskiego a Jagodową	I/4 wymiana D01 6A, I/8 NAVT 100W, I/2 wymiana NAVT 100W - na rano do sprawdzenia bezpiecznik w słupie. Brak dojścia, ogrodzenie. Wymiana Bi 6 A
2021-02-11	20:35	do usunięcia ulotki	Ludźmierska	Ulotki usunięto.
2021-02-11	21:25	do usunięcia ulotki	Obrońców Krzyża	Ulotki usunięto.
2021-02-11	22:00	do usunięcia ulotki	Koletek	Ulotki usunięto.
2021-02-11	22:15	do usunięcia ulotki	Aleja Przyjaźni	Ulotki usunięto.
2021-02-11	22:55	do usunięcia ulotki	Topolowa	Ulotki usunięto.
2021-02-11	23:05	do usunięcia ulotki	Mierzwy	Ulotki usunięto.
2021-02-12	07:50	sprawdzić czy świecą ale nie naprawiać (na gwarancji)	Szparagowa przy Rybitwy	oprawy III/1, 2, 3 oraz cały II obwód - wszystkie lampy świeciły
2020-12-22	09:30	ciąg lamp nie świeci	Zachemskiego od Jana Pawła	obw. I spięcie 2 faz, wymiana D02 35A, I/1-2 uszkodzony kabel na dwóch żyłach. Zmiana nocna wygrodzić miejsce pacholkami na parkingu. Naprawiono sprzęgło pomiędzy pz 2101/ I/2 do I/11 pz-et 2102. Wykonano dwie mufy na kablu 4x25. Na zm.nocnej 25/26.01 wygrodzono miejsce uszkodzenia, wykonano wstawkę 0,5m na YKY 5x16mm2, sprawne, w d. 27-01 wykonano wstawkę na kablu YKY 5x16mm2 między I/1 a 2, sprawne, świeci
2020-12-29	17:40	4 lampy uliczne nie świecą - kolejne zgłoszenie	Zachemskiego - Cerchów w rejonie skrzyżowania	Obw.nr.I spięto dwie fazy pod jedną, wymiana D02 20A, sprawdzono ponownie-sprawne I/1-2 uszkodzony kabel na dwóch żyłach. Zmiana nocna wygrodzić miejsce pacholkami na parkingu. Naprawiono sprzęgło pomiędzy pz 2101/ I/2 do I/11 pz-et 2102. Wykonano dwie mufy na kablu 4x25. w d. 27-01 wykonano wstawkę na kablu YKY 5x16mm2 między I/1 a 2, sprawne, świeci

2021-01-22	09:00	4 lampy nie świecą	Zachemskiego na wys os Na Skarpie 20	obw I/01-02 uszkodzone 2 żyły całkowicie w sł I/02 mostek ,obw I wym DO-2 25 A 3 sztuki. I/1-2 uszkodzony kabel na dwóch żyłach. Zmiana nocna wygradzić miejsce pachółkami na parkingu. Naprawiono sprzęgło pomiędzy pz 2101/ I/2 do I/11 pz-et 2102. Wykonano dwie mufy na kablu 4x25. Na zm.nocnej 25/26.01 wygradzono miejsce uszkodzenia, wykonano wstawkę 0,5m na YKY 5x16mm ² . sprawne
2021-02-12	08:30	1 lampa nie świeci	Babińskiego 23b równoległa do Spacerowej	II/5 wym. NAV T 70W, Bi 6A
2021-02-12	11:20	1 lampa nie świeci	Lwa Landaua 37	I/33 wym. NAV T 70W
2021-02-12	17:30	uszkodzony kabel	Monte Cassino	IV/16 ukruszony kabel w słupie do lampy IV/24 świeci tylko 2 fazy, cdp 12-02 - usprawniono, IV/17 montaż gniazda pod kamerę
2021-02-12	22:15	ulotki	Zygmunta Augusta	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-12	22:40	ulotki	Topolowa	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-13	08:50	świecą się lampy	Rozrywka 20 między blokami	oświetlenie nie nasze .Nie świeciło się
2021-02-13	10:10	kontrola oświetlenia	Strzelców	profilaktycznie przesterowano zegar Midi Blu
2021-02-13	13:55	1 lampa nie świeci	Zakopiańska przy Taklińskiego na kier Opatkowice przy przejściu dla pieszych	lampa II/8 wymiana źródła NaV-T 150W i wymiana zacisku BRO oraz Bi 6A
2021-02-13	22:40	1 lampa nie świeci	Turowicza 200m za Witosa kier. Miasto	lampa IV/14 wymiana zabezpieczenia Bi 6A, lampa IV/12 wymiana źródła NaV-T 100W
2021-02-13	22:40	po jednej lampie nie świeci	Nowohucka estakada przy Kuklińskiego na obu kierunkach	lampa IV/1 wymiana źródła NaV-T 250W, lampa IV/5 wymiana źródła NaV-T 250W, lampa II/3 wymiana źródła NaV-T 250W, lampa I/7 wymiana źródła NaV-T 250W
2021-02-13	22:40	5 lamp nie świeci	Nowohucka pod estakadą kier. Wielicka	lampa IV/4 wymiana źródła NaV-T 150W, lampa IV/1 wymiana źródła NaV-T 250W
2021-02-13	22:40	1 lampa nie świeci	Kłosowskiego 11 11a	lampa II/12 wymiana źródła NaV-T 100W
2021-02-14	02:55	ulotki do usunięcia	Turowicza	ulotki ze słupów oświetleniowych usunięto
2021-02-14	03:20	ulotki do usunięcia	Portowa	ulotki ze słupów oświetleniowych usunięto

2021-02-14	03:50	ulotki do usunięcia	Stoczniovców	ulotki ze słupów oświetleniowych usunięto
2021-02-14	04:15	ulotki do usunięcia	Batki	ulotki ze słupów oświetleniowych usunięto
2021-02-14	17:25	ciąg lamp nie świeci	Aleja Słowackiego przy Montelupich	wymiana D02 20 A w obw. rezerwowym
2021-02-14	17:45	ciąg lamp nie świeci	Półanki jak Rączna	zresetowano zegar Midi Blu
2021-02-14	19:40	zgłoszenie wasne	Centralna	obw I/02 wym Bi 6 A
2021-02-14	20:40	ulotki	Cieszyńska	ulotki usunięto
2021-02-14	21:05	ulotki	Świętokrzyska	ulotki usunięto
2021-02-14	21:30	ulotki	Śląska	ulotki usunięto
2021-02-14	21:50	ulotki	Lubelska	ulotki usunięto
2021-02-15	01:00	ulotki	Lekarska	ulotki usunięto
2021-02-15	01:30	ulotki	Pielęgniarek	ulotki usunięto
2021-02-15	01:55	ulotki	Bratysławska	ulotki usunięto
2021-02-15	01:30	1 lampa nie świeci	Ruczaj 9	obw III/03 wym Bi 6 A, podwójna lampa potrzebny moduł do WSL 100. W dniu 15.02 montaż modułu i zabezpieczenia Bi 6A - sprawne
2021-01-29	06:05	3 lampy nie świecą	Ciepłownicza/ Błonie - Beszcz	Sprawdzono wszystkie lampy miejskie świeciły poprawnie- zgłoszone lampy są na starych słupach nie jest miejskie oświetlenie, prawdopodobnie zakładowe. W dniu 15.02 ponowiono zgłoszenie mailem 08:35 zgłaszane latarnie w ciągu pozostałych miejskich latarni, lokalizacja w mailu. obw. I wymiana D 02 25 A
2021-02-15	09:20	1 lampa nie świeci	Myczkowskiego 1	I/20 wymiana NAVT 100W
2021-02-15	10:35	lampa gaśnie, świeci na zielono	Rynek Główny 10	IX/13 wymiana CMH 70W
2021-02-15	10:35	nie świeci kilka lamp	Róg Placu Mariackiego a Rynku Głównego na budynku przy sklepie ZARA	Wymiana w dwóch oprawach żarówek i CMH 70W.
2021-02-15	10:35	1 lampa nie świeci	Róg Rynku Głównego a Szczepańska	IV/3 potrzebne źródło CMH 250W. - wymieniono
2021-02-15	10:35	2 lampy nie świecą	Szczepańska od strony Rynku	V/2 do wymiany klosz- patrz inne zgłoszenie. IV/7 wymiana CMH 100W.
2021-02-15	10:35	2 lampy nie świecą oraz pozostał kabel po dekoracji świątecznej	Sienna między Rynkiem Głównym a Małym Rynkiem	I/7 wymiana Bi 6A.

2021-02-15	10:35	nie świeci iluminacja	Głowa Mitoraja/ Rynek Główny	Wymiana układu zapłonowego i 2 sztuki źródeł 150W.
2021-02-15	10:35	nie świeci iluminacja	Wieża Ratuszowa od strony Brackiej	Wymiana 2 sztuki źródeł 70W, 1 sztuka 150W, dwa układy zapłonowe.
2021-02-15	10:35	1 lampa nie świeci	Bernardyńska a Stradom	I/41 wymiana CMH 150W. Wymieniono zapłon
2021-02-15	11:30	zgłoszenie własne	Krowoderskich Zuchów	na obwodzie IV wymieniono źródła w lampach 9, 10, 11, 12, 13 i 15 OCP 70W i 100W
2021-02-15	12:55	1 lampa nie świeci	Ruczaj 9	Lampa usprawniona na zmianie rannej 15.II. Patrz zgłoszenie nr. 250.
2021-02-15	14:10	1 lampa rozświetla się i gaśnie	Kobierzyńska 101 kl. V	I/1 brak dojazdu, do naprawy z drabiny. Wymiana NAVT 70 W
2021-02-15	15:20	2 lampy nie świecą	Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 3 i 3c	I/21 wymiana NAVT 150W, podpięcie gniazda bezpiecznikowego do sieci. I/19 zapłonnik, NAVT 150W.
2021-02-15	18:10	1 lampa nie świeci	Korfantego 32	Lampy świeca poprawnie.
2021-02-15	18:35	3 lampy nie świecą	Działowskiego za Tesco koło kładki	III/41 wymiana statecznika, NAVE 70W, III/42 NAVE 70W, III/43 podpięcie przewodu pod gniazdo bezpiecznikowe, NAVE 70W.
2021-02-15	19:15	1 lampa nie świeci	Ks. Franciszka Maja 6	I/13 wymiana NAVE 70W
2021-02-15	21:15	1 lampa nie świeci	Ks. Franciszka Maja 6a	I/13 wymiana NAVE 70W
2021-02-16	00:15	1 lampa nie świeci	Warszawska 5	VI/4 wymiana statecznika, NAVT 150W
2021-02-16	03:40	do usunięcia ulotki	Kupały	Ulotki usunięto.
2021-02-16	04:20	do usunięcia ulotki	Mazanka	Ulotki usunięto.
2021-02-16	09:30	zgłoszenie kierownika	Retoryka	obw. II wyseparowano stałą fazę, II/13 montaż gniazda
2021-02-16	12:20	1 lampa nie świeci	Krowoderska 11	obw. V wym. D02 25A
2021-02-16	12:30	zgłoszenie własne	Nowohucka	III/20 wymiana NAVT 150 W
2021-02-11	08:10	kolizja ze słupem oświetleniowy m	Saska-Przewóz Płaszowska	latarnia II/2 słup beton OŻ 9m. pęknięty na wysokości drzwiczek, stabilny do wymiany, oprawa SL-150 W zniszczona do wymiany, sprawca Audi A3 KR 3U615 KW 1298/2021. Uszkodzony słup zdemontowano i postawiono słup betonowy wibrowany 9m, założono oprawę SL 150W

2021-02-15	10:35	nie świeci iluminacja Pomnika Grunwaldzkie go	Plac Matejki	V/2,3 wym. HQITs 70W, V/5 wym. HQIT 150W, statecznika, V/6 wym. HQIT 150W, V/7 wym. 2 szt. HQIT 150W
2021-02-16	15:20	nie świeci jeden klosz podwójnej latarni	Stefana Kisielewskiego w okolicach numeru 68	I/16 wym. NAV T 70W, Bi 6A
2021-02-16	16:00	przerzedziały słup do sprawdzenia	Telimeny 31 deptak	I/24 słup przegniły pod drzwiczkami, do pospawania lub wymiany- wymiana skorodowanego słupa NH 5m na słup metalowy ocynk 4,5m, zdemontowaną oprawę led założono ponownie
2021-02-16	21:10	ulotki	Plac Matejki	usunięcie ulotek
2021-02-16	22:00	ulotki	Krowoderska	usunięcie ulotek
2021-02-17	00:45	zgłoszenie własne	Telimeny	III/4 wymiana kostki łączeniowej w lampie, Bi 6A
2021-02-17	01:25	uszkodzony kabel w wykopie	Siemaszki 41	II/10-11 pociągnięty kabel, II/13-14 kabel całkowicie urwany, wypięto w sł. 10, w PZ wymiana 2xD02 20A, prace mają trwać jeszcze rano i dadzą znać jak zakończą - telefon do kierownika rejonu 12 639-21-37 prace zakończone. Wykonano mufę przy sł. II/13 - świeci
2021-02-17	02:00	zgłoszenie własne	Saska - Koszykarska	lokalizacja uszkodzonego kabla II/3-4 wypięto 2 uszkodzone żyły w sł. 3, a w sł. II/4 zmostkowano, w PZ wymiana 3xD02 20A w dn.17.02 zlokalizowano uszkodzenie, wykonano wstawkę na kablu Yaky 4x35mm, zużyto 0,5mb, przywrócono normalny układ zasilania
2021-02-17	06:15	1 lampa nie świeci	Zakręt przed nr.3	II/35 wymiana NAVT 100 W, II/1 NAVT 250 W
2021-02-17	10:00	wypalona listwa łączeniowa na kablu zasilającym PZ 1012, potrzebne wyłączenie zasilania ze strony Tauron	Anieli Krzywoń	Zgłoszono do dysp.Tauron rejon Krowodrza potrzebę awaryjnego wyłączenia zasilania ze stacji trafo nr.1045 do PZ 1012 - po wyłączeniu napięcia , wymieniono wypalony zacisk- na jednej fazie, a po podaniu zasilania przez Tauron sprawdzono działanie oświetlenia przywrócono normalny układ zasilania

2021-02-17	16:45	odchylony wysięgnik do sprawdzenia możliwe skorodowanie	Nowosądecka między blokami nr.15-a Spółdzielców nr.4 przy parkingu	sł.I/1 wjazd od bloku nr.17 "szlaban" przekaże jutro kierownikowi Obw I/01 zdemontowano wysięgnik do naprawy i oprawę WSL 70 - sprawna, przewód zawieszony zabezpieczony na słupie - założono wysięgnik i oprawę
2021-02-17	18:20	1 lampa nie świeci	Hektary 6	II/14 wymiana NAVT 70 W, zapłonika
2021-02-17	19:25	ciąg lamp nie świeci	Meiera przy 29 Listopada	lampy uliczne świecą, nie działa sygnalizacja uliczna pow ZDMK
2021-02-17	20:30	dławik wisi na kablach w sł. Nr 13	Włoska przy Białoruskiej	VI/3 założenie modułu, NAVT 100 W
2021-02-17	22:00	1 lampa nie świeci	Herberta - Bujaka	I/13 wymiana zapłonika, NAVT 250 W
2021-02-18	00:00	1 lampa nie świeci	Klemensa Janickiego 1	II/23 wymiana NAVT 100 W
2021-02-18	01:20	zgłoszenie własne	Herberta	II/10 wymiana NAVT 250 W, Bi 6 A
2021-02-18	01:25	zgłoszenie własne	Nieduża	II/13 wymiana NAVT 100W, dławik
2021-02-18	01:45	zgłoszenie własne	Nieduża	zrywanie ulotek
2021-02-18	02:05	zgłoszenie własne	Janickiego	zrywanie ulotek
2021-02-18	02:25	zgłoszenie własne	Dr Twardego	zrywanie ulotek
2021-02-18	02:45	zgłoszenie własne	Bratysławska	zrywanie ulotek
2021-02-18	03:05	zgłoszenie własne	Pielegniarek	zrywanie ulotek
2021-02-18	07:50	ciąg lamp wyłączył się o godz 21:45	Kombatantów 2-13	Restet zegara MiDi Blue
2021-02-18	08:00	demontaż i wymiana 2 słupów obw II/08,09	Podedworze Bochenka	obw II/08.09 demontaż słupów NH 6.5 m i montaż ocynk 5 m założenie 2 opraw led kio
2021-02-18	08:20	1 lampa nie świeci	Na Wzgórzach 43	VI/22 wymiana NAVT 70W, Bi 6A, dokręcenie oprawy OCP
2021-02-18	10:50	1 lampa migająca, skontrolować oświetlenie z naszego p-zetu i usprawnić	Konopczyńskiego o 7,7a	Sprawdzono zgłoszona lampa oraz inne przy podanej lokalizacji nr.7,7a to nie są lampy miejskie . Sprawdzono również oświetlenie z PZ 3129 sł.I/21 wymiana dławika, zapłonika, NAVT 70W, Bi 6A pozostałe lampy miejskie świeciły poprawnie
2021-02-18	11:25	nie świecą się lampy	Obożna/ Wrocławska przy przejściu dla pieszych	Sprawdzono nieświejące to dwa doświetlacze na bramownicy od sygnalizacji ulicznej + żółte pulsujące nie działają- przekazano do dysp.ZDMK

2021-02-18	13:05	do skontrolowania i usprawnienia oświetlenie	Wita Stwosza przy RDA oraz od ronda do Rakowickiej	st.II/7 wymiana zapłonika, NAVT 150W, st.II/6 wymiana zapłonika, NAVT 250W, st.IV/12 wymiana zapłonika, NAVT 250W, oraz PZ 1172 st.III/1 wymiana zapłonika, NAVT 250W, III/2 wymiana NAVT 250W, Bi 6A, III/10 wymiana zapłonika, NAVT 250W
2021-02-18	13:10	iluminacja	Rynek Główny podcienie Sukiennic od strony św. Jana	Wymiana zapłonników i źródeł 70W - 2 sztuki.
2021-02-18	16:15	zgłoszenie własne	Wadowska	I/1 wymiana statecznika, NAVE 70W, Bi 6A.
2021-02-18	17:20	ciąg lamp nie świeci	Myślenicka od Sawiczewskich w kierunku autostrady	Sprawdzono lampy na podanym odcinku świeciły poprawnie - trwają tam prace przełączeniowe oświetlenia na nowe PZ-ty jest to cdp.modernizacyjnych ul.Myślenickiej
2021-02-18	17:55	ciąg lamp nie świeci	Rynek Dębnicki + alejki od strony wałów wiślanych	Obwód III/ PZ-1 urwany kabel prace ziemne wykopy na wysokości st.III/01 jest ten kabel urwany. Wyłączono obw.nr.III - praca na zm.ranną, do założenia przewieszka. III/1-IV/5 wykonano przewieszkę. Patrz inne zgłoszenia.
2021-02-18	19:25	1 lampa nie świeci	Sucharskiego między nr.10-12	II/2 wymiana NAVT 150W, Bi 6A
2021-02-18	19:55	1 lampa nie świeci	Jabłonna przy Siewnej	I/37 usunięcie zwarcia w oprawie, wymiana Bi 6A
2021-02-18	20:00	1 lampa nie świeci	Strzelców przejście dla pieszych przy pętli	X/2 wymiana NAVT 150W, Bi 6A
2021-02-18	20:45	1 lampa nie świeci	Tyniecka nr.139	I/14 wymiana zapłonika, NAVT 150W
2021-02-18	23:55	ulotki	ks.Hodura	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych
2021-02-19	00:15	ulotki	Łagiewnicka	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych
2021-02-19	00:45	ulotki	Grzybki	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych
2021-02-19	01:10	ulotki	Głogowska	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych
2021-02-19	03:00	ulotki	Borowieckiej	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych
2021-02-19	03:15	ulotki	Topolowa	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych
2021-02-19	03:45	ulotki	Ariańska	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych

2021-02-19	04:15	ulotki	św.Krzyża	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych
2021-02-19	09:45	1 lampa nie świeci nr 6	Nadrzeczna 6	I/6 wymiana NAVT 100W.
2021-02-19	10:05	1 lampa ponownie nie świeci	dr. Józefa Babińskiego 23c	obw II/05 podłączenie przewodu do gniazda bezpiecznikowego, wym Bi 6 A
2021-02-19	10:20	kilka lamp nie świeci	Na Kozłowie od Wlotowej do Okólnej	Obwód IV wymiana D02 25A.
2021-02-19	11:40	lampy świecą w dzień	Kadena Bandrowskiego	nowy PZ załączony był na sterowanie ręczne - przełączono
2021-02-19	11:50	4 lampy nie świecą	ks. Kazimierza Siemaszki 37	Lampy świecą poprawnie.
2021-02-19	13:50	na latarniach porozwieszane tekturowe reklamy	Wężyka przy Jana Pawła II	Usunięto reklamy.
2021-02-19	14:00	wymiana wyeksploatowanych słupów	Park Aleksandry	V/4, 5 zdemontowano słupy NH i postawiono słupy ocynk 5m, założono oprawy. Pozostały do wymiany słupy II/29, 30, VI/26 i VI/39 - wymieniono, uzbrojono, świecą
2021-02-19	18:15	ciąg lamp nie świeci	Na Kozłowie	Obwód IV wymiana D02 25A.
2021-02-19	18:30	ciąg lamp nie świeci	Rynek Dębnicki + Tyniecka	Obwód III/ PZ-1 urwany kabel prace ziemne wykopy na wysokości st.IV/01 jest ten kabel urwany. Wyłączono obw.nr.III - praca na zm.ranną, do założenia przewieszka. III/1-IV/5 wykonano przewieszkę. Patrz inne zgłoszenia.
2021-02-19	19:05	ciąg lamp nie świeci	Rynek Dębnicki + Tyniecka	Obwód III/ PZ-1 urwany kabel prace ziemne wykopy na wysokości st.IV/01 jest ten kabel urwany. Wyłączono obw.nr.III - praca na zm.ranną, do założenia przewieszka. III/1-IV/5 wykonano przewieszkę. Patrz inne zgłoszenia.
2021-02-19	19:35	kolizja uszkodzona lampa przechylona nr KW 1605/21	Mogilska na wysokości ul Przy Rondzie na kier. Huta	Numer sprawy KW 1605/21. II/20 słup Kromis 10 metrowy po kolizji lekko wgięty i przekrzywiony, oprawy GE 250W zamontowano ponownie, nie uszkodzone - wymiana NAVT 250W, zapłonnik a w drugiej poprawa styku. Na zm.nocnej 22/23.02 wymieniono słup, zamontowano wysięgniki, oprawy-sprawne

2021-02-19	19:55	ciąg lamp nie świeci	Rynek Dębnicki + Tyniecka	Obwód III/ PZ-1 urwany kabel prace ziemne wykopy na wysokości st.IV/01 jest ten kabel urwany. Wyłączono obw.nr.III - praca na zm.ranną, do założenia przewieszka. III/1- IV/5 wykonano przewieszkę. Wykonano wstawkę 1m kabla YAKY 4x35 między PZ a st. III/1 - do ściągnięcia przewieszka- Zdemontowano
2021-02-19	20:15	ciąg lamp nie świeci	Na Kozłowie	Obwód IV wymiana D02 25A.
2021-02-19	20:25	brak napięcia zasilającego kamery ZDMK-a z pztu 1106	Bulwary przy Bernardyńskiej	sprawdzono Pz 1106, oraz Pz 1106/1 napięcie wychodzi prawidłowo
2021-02-19	21:25	1 lampa nie świeci	Na Stoku 12 kl.I	I/17 wymiana NAVE 70W
2021-02-19	23:30	1 lampa nie świeci	Bulwary Wiślane od Tynieckiej na początku od Rynku Dębnickiego przy schodkach	obw III/02 wym NAV-T 70 W, Bi 6 A
2021-02-20	09:40	urwany cały klosz lampy ulicznej rozbity leży na ziemi	Franciszka Bohomolca skręt w Kurzei	II/3 spadek klosz Malaga 100W, zniszczona, zabrano na bazę, na zm.nocnej zamontowano oprawę SL 100W
2021-02-20	12:15	lampa świeci i gaśnie	Wietora 4	lampa III/5 wymiana źródła NaV-T 150W
2021-02-20	17:45	kilka lamp nie świeci	Powstańców Śląskich przy Kamieńskiego	obwód III wymiana zabezpieczenia D02 20A
2021-02-20	18:50	ciąg lamp nie świeci	Na Kozłowie	obwód IV wymiana zabezpieczenia D02 35A
2021-02-21	00:05	zgłoszenie własne	Wielicka	lampa III/1 wymiana źródła NaV-T 250W i zabezpieczenia Bi 6A
2021-02-21	01:05	zgłoszenie własne	Witosa	lampa III/8 wymiana źródła NaV-T 250W i zabezpieczenia Bi 6A
2021-02-21	01:35	zgłoszenie własne	Na Kozłowie przy Nowosądeckiej	lampa III/12 wymiana źródła NaV-T 250W i zabezpieczenia Bi 6A
2021-02-21	02:05	zgłoszenie własne	Nowosądecka	lampa III/5 wymiana źródła NaV-T 250W, statecznik, zapłon oraz zabezpieczenie Bi 6A
2021-02-21	03:05	ulotki do usunięcia	Rękawka	ulotki usunięto
2021-02-21	03:45	ulotki do usunięcia	Rynek Podgórski	ulotki usunięto
2021-02-21	06:20	ciąg lamp nie świeci	Wysłouchów 17, 21, 23	obw. IV spięcie 2 faz, wymiana D 02 35 A
2021-02-21	19:15	1 lampa nie świeci	Ruczaj przy Irysowej	wszystkie lampy świeciły
2021-02-21	19:15	1 faza nie świeci	os. Stalowe 16	obw. V. VI, VII wymiana D 02 25 A
2021-02-21	20:15	ciąg lamp nie świeci	Na Kozłowie	obwód IV/1 usunięcie zwarcia w słupie, wymiana zabezpieczenia D02 35A

2021-02-21	22:45	ciąg lamp nie świeci	Szpitalna skwer im. Andrzeja Wajdy	obw. I wymiana D 02 35 A, obw. VI D 02 20 A - 2 szt, III/11, 13, 14, IV/1, I/1, I/19, 5, 9, 17, 18, 14 wymiana CMH 70 W
2021-02-22	01:55	zgłoszenie własne	Szpitalna skwer im. Andrzeja Wajdy	II/28 wymiana CMH 100 W
2021-02-22	02:30	zgłoszenie własne	Bohaterów Września	obw. I wymiana D 02 25 A, I/13, 16 NAVT 100 W, I/19 NAVT 100 W, zapłonnik
2021-02-22	02:50	zgłoszenie własne	Pachońskiego	I/17 wymiana NAVT 250 W
2021-02-22	03:10	zgłoszenie własne	Broniewskiego	zrywanie ulotek
2021-02-22	03:30	zgłoszenie własne	Kruszwicka	zrywanie ulotek
2021-02-22	03:50	zgłoszenie własne	Monda	zrywanie ulotek
2021-02-22	04:10	zgłoszenie własne	Swarożycza	zrywanie ulotek
2021-02-22	04:30	zgłoszenie własne	Kolbego	zrywanie ulotek
2021-02-22	04:50	zgłoszenie własne	Obrońców Warszawy	zrywanie ulotek
2021-02-22	05:50	Nie działa latarnia przy ulicy Wygranej na wysokości hotelu Q	Wygrana	IV/41 wymiana dławika, zapłonnika, NAVT 70W, Bi 6A
2021-02-22	07:25	1 lampa nie świeci	Telimeny 17 naprzeciw kl VI przy śmietniku	VI/4 wymiana NAVT 70W
2021-02-22	08:15	1 lampa nie świeci	Becka pierwsza lampa od ul nad Zalewem	I/13 wymian dławika, NAVT 100W, Bi 6A
2021-02-22	09:07	2 lampy nie świecą	Płaszowska 27 a 29	III/13,14 wymiana źródeł NAVT 100W
2021-02-22	10:10	1 lampa nie świeci	Łabędzia 18 a 20	I/3 wymiana NAVT 100W
2021-02-22	11:00	zgłoszenie własne	Barska	obw IV/02 wym NAV-T 150 W
2021-02-22	11:05	otwarte drzwiczki w słupach	Ujastek Mogiński	obw II/35,36,48,49 dokręcenie drzwiczek
2021-02-22	12:30	1 lampa nie świeci	Bulwar Wiślany - okolice Rynek Dębnicki 5 za Tyniecką 1	II/13,16 wymiana NAVT 70W, Bi 6A
2021-02-22	13:15	1 lampa miga lub nie świeci	Radzikowskiego 142, między hotelem a stacją BP	To nie są lampy miejskie, nie obsługujemy
2021-02-22	14:02	sprawdzić świecenie lamp	Krowoderskich Zuchów nr 15 i przyległe do tego bloku ulice. W sobotę były myte tam klosze i uzupełniane źródła.	Sprawdzono lampy, klosze zostały umyte, usprawniono lampy w tym rejonie
2021-02-22	15:05	2 lampy nie świecą	Ujastek Mogiński na wys nieczynnej stacji Paliw	Na czas remontu torowiska, oświetlenie jest poprzelączane, wyseparowane fazy lampy tak mają świecić

2021-02-22	15:05	1 lampa nie świeci	Łowińskiego za Żelawicką za lampami ledowymi w połowie ulicy piąta lub szósta lampa na kier Kombinat	st.II/7 wymiana D01 6A, dodatkowo st. II/15 wymiana D01 6A
2021-02-22	15:05	niedawno był stawiany nowy słup po kolizji jest krzywy	Krowoderskich Zuchów przy Urzędzie Skarbowym jak linia 102 jedzie w kier Tynica przy przejściu dla pieszych	II/5 słup wirowy 9m - lekko odchylony- naprostowanie do pionu , uzupełnienie brakującej ziemi przy słupie
2021-02-22	17:34	na słupach oświetleniowych porozklejane jakieś ulotki	Krakowiaków oraz os. Zielone i Szkolne	usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych os.Krakowiaków Sprawdzono słupy os Zielone -bez ulotek, os Szkolne usunięto ulotki ze słupów oświetleniowych
2021-02-22	17:45	2-4 lampy nie świecą	Malawskiego 10 do 16	Obw .nr.II między st.2-3 uszkodzony kabel, wypięty w st.nr.2 nie będzie świecić 6 lamp- trwają prace ziemne przy chodniku i w przejeździe na zm.ranna do wyjaśnienia, będzie zmiana układu zasilania
2021-02-22	18:10	2 lampy nie świecą	Płazowska nr.20	III/13,14 wymiana źródeł NAVT 100W
2021-02-22 2021-02-23	19:35 18:10	ciąg lamp nie świeci	os.Na Stoku nr.50,51,49,48,47,46,45, 44	Brak napięcia na zasilaniu PZ-tu zgłoszono do dysp.Tauron -N.Huta mają awarię w stacji trafo nr.2119 nie wszystko udało się zasilić awaryjnie -jutro cdp. będzie wymiana spalonych urządzeń w stacji.Dys Tauran Kęsički godz 19:05 zgłosił zakończenie awarii,Sprawdzono lampy świecą prawidłowo
2021-02-22	19:45	sprawdzić, usprawnić oświetlenie	al.Słowackiego-Montelupich-29-go Listopada	V/9,14 oprawy led wymiana D01 6A pozostałe lampy na tym odcinku świeciły poprawnie
2021-02-22	19:55	1 lampa nie świeci	os.Na Stoku nr.32 przy pawilonie słup z podwójną lampą	st.I/7 wymiana zapłonika, NAVT 100W, oraz dodatkowo st.I/2 wymiana zapłonika, NAVT 100W, st.I/4 wymiana zapłonika, NAVT 70W
2021-02-22	20:45	ulotki	Żwirki i Wigury	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-22	21:00	ulotki	Podmiejska	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych

2021-02-22	21:15	ulotki	Chałupnika	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-22	22:58	1 lampa nie świeci, brudny klosz	Promienistych nr.5	IV/4 wymiana NAVT 70W, umycie klosz
2021-02-23	09:45	2 lampy nie świecą	Zabłockiego 7, 8	obw II spięcie pod 1 fazę w,obw II wym D0 2 35 A 2 sztuki
2021-02-23	10:15	2 lampy nie świecą	Bohaterów Września 77, 78	Nie nasze -lampy za szlabanem teren zamknięty
2021-02-23	10:40	1 lampa parkowa nie świeci	Jerzmanowskiego 10 między kl. I- II	obw II/21 wym NAV-T 70 W
2021-02-23	11:40	1 lampa nie świeci	Wysłouchów 30	obw IV/14 wym NAV-T100 W,Bi 6 A
2021-02-23	11:40	1 lampa parkowa nie świeci	Witosa 27-25	obw II/07 wym NAV-T 70 W
2021-02-23	15:25:00 18:59	1 lampa nie świeci	Pogodna	obw III/36 wym NAV-T 100 W
2021-02-23	17:20	1 lampa nie świeci	os Przy Arce 2	obw II/06 wym NAV-T 100 W
2021-02-23	18:30	ciąg lamp nie świeci	Estakada Dworzec Płaszów	na zabezpieczeniu przedlicznikowym załączenie "S"-C 50 A 2 sztuki
2021-02-23	19:10	ciąg lamp nie świeci	Estakada Dworzec Płaszów	na zabezpieczeniu przedlicznikowym załączenie "S"-C 50 A 2 sztuki
2021-02-23	19:10	ciąg lamp nie świeci	Na Kozłowie 4	obw IV wym D0 2 35 A
2021-02-23	19:25	1 lampa nie świeci	Żeńców naprzeciw nr 58	obw II/04 wym NAV-T100 W
2021-02-23	20:45	1 lampa nie świeci	Jabłonkowska 31	obw III/09 wym NAV-T 70 W, oraz obw III/11 wym NAV-T 70 W
2021-02-23	20:45	1 lampa nie świeci obw I/01	Lema-Dąbska naprzeciw Tauronu	obw I/01 wymNAV-T150 W+zapłonnik, NAV-T 250 W
2021-02-23	20:45	1 lampa nie świeci obw IV/08	Dąbska	obw IV/08 wym NAV-T100 W
2021-02-23	20:45	1 lampa parkowa nie świeci	Deptak Al. Pokoju między Cystersów a Francesco Nullo	obw VII/04 wym NAV-T +zapłonnik
2021-02-23	20:45	1 lampa parkowa nie świeci	AL.Powstania Warszawskiego przy Sądowej	obw IV/10 wym NAV-T 70 W
2021-02-23	20:45	1 lampa na przewieszce nie świeci	Zacisze przy Basztowej	obw IV/06,08 wym NAV-T 70 W + zapłonnik wym NAV-T 70 W
2021-02-23	20:50	część lamp nie działa	Pasternik na wys stacji BP	obw III/07 wymiana 3 wypalonych sinturów fazowych,połączenie
2021-02-23	23:10	zgłoszenie własne	Na Błonie	obw VI wym.D0 2 25 A 2 sztuki
2021-02-23	23:50	ciąg lamp nie świeci	Muzyków	obw III wym D0 2 35 A
2021-02-24	01:10	ulotki	Kowalskiego	ulotki usunięto
2021-02-24	01:25	ulotki	Wiedeńska	ulotki usunięto
2021-02-24	06:00	1 faza nie świeci	os. Stalowe 16 koło boiska	nowe kable po sobie, obw VII wybijała faza, diagnozowano do słupa 20 dobry, dalej do lokalizacji po ponownym pojawieniu się usterki wymiana D02 25A

2021-02-24	09:30	1 faza nie świeci	Łokietka 83 jak salon Volva	IV/3 wym. NAV T 150W, statecznika, zapłonnik, Bi 6A
2021-02-24	10:00	lampa III/37 otwarte drzwiczki	os. Tysiąclecia 62 z tyłu bloku jak park	III/37 założenie drzwiczek
2021-02-24	11:35	nie świeci jeden obwód z PZ 3320	Konopnickiej tunel	I/1 wymiana NAVT 70 zapłonnik, I/2, 4 NAVT 100, dławik, zapłonnik, I/3 NAVT 70 W, dławik, zapłonnik
2021-02-24	12:00	2 lampy nie świecą	Płaszowska 27	wszystkie lampy świeciły, usprawnione 22.02
2021-02-24	12:20	1 lampa świeci i gaśnie	os. Złotego Wieku w rejonie bloku nr 32 (na wysokości I klatki schodowej).	IV/4 wym. NAV T 100W
2021-02-24	12:20	lampa II/5 przekrzywiony wysięgnik, brak klosza	pl. Szczepański 3	II/5 naprostowanie wysięgnika, brak klosza patrz zgł. 256
2021-02-24	12:40	otwarte drzwiczki w słupie	Wrocławska 47 sł. Nr 8	II/8 zamknięcie drzwiczek
2021-02-24	14:30	sprawdzić czy świecą, wykonać kilka fotek z różnej perspektywy	Rynek Gł. Kandelabry od strony Brackiej	wykonano
2021-02-24	16:00	do prostowania 1 słup HDSem	Kotlarska jadąc od Ronda Grzegórzeckiego do mostu	V/12 naprostowanie do pionu słupa ocynk 10m, naprostowanie wysięgnika, wymiana NAV T 250W, zapłonnik
2021-02-24	17:30	kilka lamp nie świeci	29 Listopada jak Montelupich	na obwodzie IV nasze lampy świecą, nie świecą parkowe wiszące z białymi kloszami - nie nasze według mapki
2021-02-24	17:50	Po kolizji uszkodzona lampa oświetlenia ulicznego delikatnie zarysowana, lampa o nr 2/02, Nr KW 1784/21	Jana Pawła II ok. 100 przed Boruty - Spiechowicza kier. centrum	II/2 słup ocynk lekko zarysowany, prosty, nakierowano przekrzywioną oprawę
2021-02-24	17:55	2 lampy nie świecą	Nad Sudołem 24	obw. I wym. D02 25A
2021-02-24	19:30	1 lampa nie świeci	Pilotów 2	I/3 wym. D01 10A, wpięty jest kabel do reklamy
2021-02-24	19:30	3 lampy nie świecą	Meissnera między Rondem Młyńskim a Chałupnika kierunek Wieczysta	obw. IV wym. D02 25A
2021-02-24	19:30	1 lampa nie świeci	Jana Pawła II ok. 100 m za Stella Sawickiego kierunek Mogilska	I/17 wym. NAV T 250W, zapłonnik

2021-02-24	19:30	1 lampa nie świeci	Plac Centralny skwer wewnątrz Placu	I/8 wym. Bi 6A
2021-02-24	20:45	1 lampa nie świeci	Niewodniczańskiego 138	I/17 wym. NAV T 70W
2021-02-24	21:30	zgłoszenie własne	Plac Centralny	I/11 zamknięcie, zabezpieczenie drzwiczek
2021-02-24	21:45	ulotki	Broniewskiego	usunięcie ulotek
2021-02-24	22:00	ulotki	Rondo Hipokratesa	usunięcie ulotek
2021-02-24	23:25	zgłoszenie własne	Rynek Główny	IV/2 zamknięcie drzwiczek, IV/4 brak drzwiczek z tyłu słupa - zabezpieczono, Zamontowano nowe drzwiczki
2021-02-25	03:40	ulotki	Półkole	usunięcie ulotek
2021-02-25	08:20	1 lampa nie świeci	Przełazek nr.1	II/5 wymiana NAVT 70 W, dławika
2021-02-25	08:20	do sprawdzenia, usprawnienia oświetlenie	al..Słowackiego	wszystko świeciło
2021-02-25	08:25	do sprawdzenia, usprawnienia oświetlenie	od 29-go Listopada-Wita Stwosza do al.Słowackiego	wszystko świeciło
2021-02-25	12:30	do sprawdzenia, usprawnienia oświetlenie parkowe	Rejon Ronda Mogińskiego wg podanej lokalizacji	V/19, 12, 26, wymiana NAVT 70 W
2021-02-25	12:30	do sprawdzenia, usprawnienia oświetlenie parkowe	Lubicz	IV/5 wymiana NAVT 70 W
2021-02-25	12:30	do sprawdzenia, usprawnienia oświetlenie parkowe	Kopernika	VII/8, 4, VI/2 wymiana MIX 250 W, VII/7, VI/4 MIX 160 W, VI/6 Bi 6 A
2021-02-25	12:30	do sprawdzenia, usprawnienia oświetlenie parkowe	Przy Rondzie	III/14 wymiana MIX 70 W, Bi 6 A, II/13 NAVT 70 W
2021-02-25	18:00	1 lampa nie świeci	Lema jadąc od al.. Pokoju do Taurona	VI/10 wymiana NAVT 150 W, dławika
2021-02-25	18:00	1 lampa nie świeci obw IV/08	Dąbska	obw IV/08 wymiana dławika, zapłonika
2021-02-25	18:50	ciąg lamp nie świeci	Lipska przy blokach od 49 do nr 53	obw. II wymiana D 02 25 A - 3 szt
2021-02-25	20:15	3 i 4 lampa nie świeci	Trockiego od Skotnickiej	I/5, 4 wymiana NAVT 70 W, dławika
2021-02-25	23:50	1 lampa nie świeci	os. Młodości 8	VIII/15 wymiana NAVT 70 W
2021-02-26	01:30	zgłoszenie własne	Młodości	zrywanie ulotek
2021-02-26	01:50	zgłoszenie własne	Cerchów	zrywanie ulotek
2021-02-26	02:10	zgłoszenie własne	Daniłowskiego	zrywanie ulotek
2021-02-26	02:30	zgłoszenie własne	Rzeźnicza	zrywanie ulotek
2021-02-26	02:50	zgłoszenie własne	Rogozińskiego	zrywanie ulotek

2021-02-26	08:10	2 lampy nie świecą	Gen. Jasińskiego 30,34	III/23 wymiana NAVT 100W
2021-02-26	09:07	oświetlenie parkowe i uliczne załącza się za późno co skutkuje tym, że wyłącza się za późno	Złotej Jesieni.	PZ 2114 zresetowano zegar Midi Blue, oraz PZ 2115 zresetowano zegar CPA NET
2021-02-26	09:35	1 lampa nie świeci	Szczawnicka na wys nr 17	III/10 wymiana NAVT 70W, Bi 6A
2021-02-26	09:55	3 lampy nie świecą	Witosa 19 kl IV - 2 lampy nie świecą ,oraz przy bl 15 -1 lampa nie sieci	IV/1,4,5,6 wymiana NAVT 70W
2021-02-26	09:55	2 lampy parkowe nie świecą	Witosa 25 kl I -1 -1 lampa nie świeci oraz między bl 25-27 kl I 1 lampa nie świeci	III/3,4,10 wymiana NAVT 70W, oraz I/5,6 wymiana NAVT 70W
2021-02-26	10:01	nie świeca lampy pod przejściem podziemnym	Konpnickiej-przejście podziemne	obw II,III wybija bezpiecznik "S" oświetlenia dziennego obw II /02 demontaż wypalonego statecznika 58 W ,montaż nowego,,obw III/06 wymiana wypalonego przewodu w lampie ,złączenie wybitych bezp."S"na obw II,i III, lampy świeca
2021-02-26	10:15	sprawdzić oświetlenie	Powstańców Śląskich	Obw.nr.III wymiana D02 25A- oświetlenie sprawne
2021-02-26	10:55	1 lampa nie świeci	Unruga 38	III/31 wymiana NAVT 70W
2021-02-26	11:50	1 lampa nie świeci	Na Kozłowie 5 a Seweryna 16 /droga pożarowa/	IV/30- zastawione samochodami- można spróbować na zm.rannej podjechać, wymieniono źródło NAVT 75W
2021-02-26	14:17	1 lampa nie świeci	Rączna 41B	III/4 wymiana NAVT 150W, B i 6A
2021-02-26	17:25	1 lampa nie świeci	Bogusławskiego 4	VI/4 wymiana NAVT 100W
2021-02-26	18:30	ciąg lamp nie świeci	Wysłouchów nr.21-23	obw.nr.IV wymiana D02 35A
2021-02-26	18:55	1 lampa nie świeci	Obozowa nr.30a	Sprawdzono są to lampy osiedlowe-nie miejskie
2021-02-26	19:55	ciąg lamp nie świeci	Lipska od pętli Mały Płaszów do Myśliwskiej	Obw.nr.I wymiana D02 25A
2021-02-26	20:05	1 lampa nie świeci	Nałkowskiego nr.4 na wysokości przychodni	III/16 wymiana NAVT 100W, Bi 6A
2021-02-26	23:00	ulotki	Nałkowskiego	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-26	23:25	ulotki	Czerwińskiego	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-26	23:50	ulotki	Jaremy	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych

2021-02-27	01:00	zgłoszenie własne	Batalionów Chłopskich	I/11 wymiana NAVT 70W
2021-02-27	02:30	zgłoszenie własne	św.Sebastiana	VII/10 wymiana NAVT 100W
2021-02-27	03:00	ulotki	Bogusławskiego	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-27	03:30	ulotki	św.Sebastiana	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-27	03:30	ulotki	Barbary	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-27	04:00	ulotki	Heleny	usunięcie ulotek ze słupów oświetleniowych
2021-02-27	05:55	lampa led na elewacji od miesiąca ma długie przerwy w nocnym działaniu	Garbarska 4	trzecie zgłoszenie, prośba mieszkańca o wymianę - skontrolowano trzykrotnie przez dłuższy czas - lampa świeci poprawnie, nie miga
2021-02-27	07:45	dwie lampy nie świecą	Rozrywka przy bloku od strony Powstańców	odrzucono, cała ulica Rozrywka oświetlona nie naszymi lampami
2021-02-27	11:50	zgłoszenie własne	Gersona	I/1 wymiana źródła NaV-T 100W i zabezpieczenie Bi 6A
2021-02-27	17:25	dwie lampy o nr 4 i 5 do usprawnienia	Podzamcze 14	obw I/04 wym Bi 6 A, obw I/05 wym NAV-T 400 W, Bi 6 A
2021-02-27	17:30	ciąg lamp nie świeci	Bulwar Czerwieński przy Sheratonie	lampy świecą prawidłowo jest tam zegar CPA-Net
2021-02-27	22:35	do usunięcia ulotki	Kasztelańska	Ulotki usunięto.
2021-02-27	23:10	do usunięcia ulotki	Oleandry	Ulotki usunięto.
2021-02-27	23:45	ciąg lamp nie świeci	Wysłouchów nr.21-23	Na zabezpieczeniu przedlicznikowym wymiana BM 00 50A.
2021-02-27	23:50	zgłoszenie własne	Droga do zamku	I/20 wymiana NAVE 70W
2021-02-28	07:45	zgłoszenie własne	Lubicz	V/27 wym. NAV T 70W, zapłonika
2021-02-28	18:20	1 lampa nie świeci	Księcia Józefa od Salwatora po prawej stronie ulicy	lampa II/7 i 9 wymiana źródeł 2 x NaV-T 250W
2021-02-28	18:20	1 lampa nie świeci	Księcia Józefa od Salwatora po lewej stronie ulicy w oddali	lampa II/11 wymiana źródła NaV-T 250W
2021-02-28	18:20	1 lampa na rondzie nie świeci	Rondo Ofiar Katynia	obwód I wymiana zabezpieczenia D02 25A, lampa III/10 wymiana źródła NaV-T 250W, dławik, zapłon i zabezpieczenie Bi 6A
2021-02-28	18:20	2 lampy od strony Zabierzowa nie świecą	Rondo Ofiar Katynia	lampa IV/13 wymiana źródła NaV-T 250W D01 6A, lampa VI/6 wymiana źródła NaV-T 250W
2021-02-28	18:45	1 lampa od Luborzyckiej nie świeci	Księdza Jana Hycy	lampa I/9 wymia źródła NaV-T 70W, lampa I/10 wymiana statecznika, zapłon i źródło NaV-T 70W

2021-02-28	19:00	nie świeci, sprawdzić zasilanie	Kładka Bernatka	po przyjeździe pogotowia iluminacja świeciła, jeszcze trwały prace serwisowe
2021-02-28	21:25	zgłoszenie własne	Księcia Józefa	lampa IV/5 wymiana źródła NaV-T 150W, lampa IV/8 wymiana źródła NaV-T 250W, dławik, zapłon i zabezpieczenie Bi 6A