



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 2020-09-30

GD-17.6630.2041.2020

PROTOKÓŁ**z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogą elektroniczną w zakresie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Działając na podstawie art. 7d pkt. 2, art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 3144/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

MPROJEKT Marek Markowicz
30-729 Kraków, ul. Na Zakolu Wisły 12C/6

występującego w imieniu inwestora:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
31-586 Kraków, ul. Centralna 53

dotyczącego:

przyłącza oświetlenia przejść dla pieszych z lokalizacją słupów oświetleniowych


zlokalizowanego:

Kraków, Al. Gen. Andersa, jednostka ewidencyjna: Nowa Huta, obręb: 8, 47, 51

Na naradzie koordynacyjnej zakończonej w dniu **2020-09-30** rozpatrzono wyżej wymieniony wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	GAZ SYSTEM Marzena Szałuba	pozytywne bez uwag Brak uwag	
2.	Tauron Dystrybucja S.A. Piotr Pikul	pozytywne z uwagami Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.	
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. Jagoda Bielaska	pozytywne bez uwag Brak uwag	
4.	Netia Telekom Telmedia S.A. Lesław Augustyn	pozytywne z uwagami - prace w pobliżu sieci tt. Netia należy wykonać pod nadzorem służb technicznych Netii, - termin rozpoczęcia prac należy zgłosić na adres: nadzory@netia.pl	
5.	T-Mobile Polska S.A. Jarosław Stolarz	pozytywne bez uwag Brak uwag	
6.	Wydział Kształtowania Środowiska UMK Dorota Sawa	pozytywne bez uwag Brak uwag	
7.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa Robert Cebulski	pozytywne z uwagami Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.7.84.2020 z dnia 25.08.2020r.	

8.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Wanda Winslow	pozytywne z uwagami Opiniuję pozytywnie na warunkach określonych przez Zakład Sieci Kanałowej - (pismo) z dnia 22.09.2020 r. Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią i przyłączami wod-kan. wykonać pod ścisłym nadzorem służb eksploatacyjnych MPWiK S.A. Rejon Nowa Huta	
9.	PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Krakowie Krzysztof Kałwak	pozytywne bez uwag Brak uwag	
10.	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna Małgorzata Wysmyk	pozytywne bez uwag Brak uwag	
11.	Orange S.A. 	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
12.	UPC Polska Sp. z o. o. 	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
13.	ArcelorMittal Poland S.A. 	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:			
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Wydział Geodezji UMK Beata Słomka-Szczygieł	pozytywne z uwagami Przed rozpoczęciem robót ziemnych zabezpieczyć wszystkie znaki geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakończeniu robót zlecić geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znaków a protokół ze sprawdzenia dołączyć do operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.	

Stanowisko przedstawicieli branż zostało uzgodnione na podstawie uwag przesłanych drogą elektroniczną.

ODPIS

STARSZY INSPEKTOR

Elżbieta Klecka-Pisarz

z up. PREZYDENTA MIASTA
Przewodniczący
Narady Koordynacyjnej

(podpis przewodniczącego narady lub jego zastępcy)

Beata Słomka-Szczygieł
Kierownik Referatu
w Wydziale Geodezji