



ITT.6211.204.2020

Kraków, dn. 28.09.2020r.

**Inwestor: ZDMK**

**ul. Centralna 53**

**31-586 Kraków**

**Wnioskodawca: MPROJEKT Marek Markowicz**

**ul. Na Zakolu Wisły 12C/36**

**30-729 Kraków**

### **OPINIA TECHNICZNA**

**Dot.: opinii do lokalizacji projektowanej sygnalizacji świetlnej.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (dalej MPWiK S.A.), w odpowiedzi na pismo dotyczące **opinii do lokalizacji urządzeń sygnalizacji świetlnej, projektowanych w ramach zadania „Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych” przy Al. gen. W. Andersa i ulicach: Bogusza, Na Zjeździe, Kącik, Krupnicza, Dolnych Młynów w Krakowie**, oraz w nawiązaniu do wiadomości e-mail z dnia 15.09.2020r. (w zakresie korekty lokalizacji trzech słupów projektowanego oświetlenia ulicznego), podaje:

1. Lokalizację i parametry istniejącego uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego będącego własnością i w posiadaniu MPWiK S.A. (znajdującego się w sąsiedztwie lokalizacji projektowanych urządzeń oświetlenia ulicznego) wnioskodawca może potwierdzić w Dziale Dokumentacji i Odbiorów MPWiK S.A.
2. Przedstawione lokalizacje projektowanych urządzeń sygnalizacji świetlnej opiniujemy:
  - a) pod warunkiem posadowienia słupów sygnalizacji świetlnej poniżej posadowienia sieci wodociągowych (zgodnie z przedstawionymi schematami) w odniesieniu do lokalizacji przy Al. gen. W. Andersa (plan sytuacyjny nr 1.01 i nr 1.07) i w rejonie ulic: Krupnicza, Dolnych Młynów (plan sytuacyjny nr 1.12) z uwagi na zbliżenie projektowanych słupów do istniejących sieci wodociągowych na odległość ok. 1,1-1,3m;
  - b) przy założeniu, że wymiana istniejących słupów sygnalizacji świetlnej, które znajdują się w zbliżeniu do istniejących sieci, będzie polegała jedynie na wymianie ich części nadziemnych, bez ingerencji w fundament słupa, zgodnie z informacją przesłaną drogą elektroniczną (e-mail z dnia 24.09.2020r).
2. Prace związane z budową urządzeń oświetlenia ulicznego w sąsiedztwie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością pod kontrolą przedstawicieli Zakładu Sieci Wodociągowej i Zakładu Sieci Kanałowej MPWiK S.A.

O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić MPWiK S.A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Przesłane materiały zatrzymujemy do celów służbowych.
4. W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza informacja techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

**Otrzymują:**

2x Wnioskodawca + informacja dot. przetwarzania danych osobowych  
1x ITT aa (O/33443/2020)

KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
  
Kazimierz Rospond

---

Opracowała: mgr inż. Agnieszka Waga