



Kraków, 25 września 2020 r.

ZZM.ZZS.42.1.45.20.19438.TW

**MPROJEKT Marek Markowicz**  
**ul. Na Zakolu Wisły 12C/ 36**  
**30-729 Kraków**  
**marek.markowicz@mprojektkrakow.pl**

**Dotyczy:** PISMA MPROJEKT-10/2020 DNIA 27.08.2020 R. W SPRAWIE UZGODNIENIA PROJEKTU DOŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W PASACH DROGOWYCH UL. KRUPNICZA, NA ZJEŹDZIE, ANDERSA, MEISSNERA.

W odpowiedzi na ww. pismo Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie opiniuje pozytywnie projekt dotyczący budowy oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w ramach zadania pn.: „Program budowy sygnalizacji świetlnej oraz doświetleń przejść dla pieszych” w rejonie przejść dla pieszych przy ulicach Krupnicza, Na Zjeździe, Andersa, Meissnera, realizowanego na rzecz Zarządu Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z załącznikami graficznymi.

Opinia powyższa wydana jest pod następującymi warunkami:

1. Podczas prac teren powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
  2. W czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich.
  3. Znajdującą się na terenie zieleni należy objąć ochroną i zabezpieczyć na czas prowadzenia prac budowlanych poprzez:
    - korony drzew, w przypadkach koniecznych należy zabezpieczyć poprzez podwiązanie dolnych gałęzi do nadległych, lub dokonać korekty w granicach dopuszczanych w ustawie o ochronie przyrody i w uzgodnieniu z tutejszym Zarządem;
    - pnie drzew zabezpieczamy matą słomianą przymocowaną do pnia drutem lub sznurkiem syntetycznym. Dodatkowe zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczególnie w sąsiedztwie pracy sprzętu mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być tak wykonane, aby deski przylegały do pnia możliwie największą powierzchnią i okrywały pień do podstawy korony. Deski mocuje się poprzez odrutowanie lub olinowanie bez użycia gwoździ;
    - niedopuszczalne jest na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa składowanie materiałów budowlanych oraz poruszanie się sprzętu i pojazdów mechanicznych;
    - niedopuszczalne jest odcinanie korzeni drzew, prace wykonać ręcznie.
  4. Po zakończeniu prac, teren należy zrehabilitować poprzez przewrócenie do stanu sprzed zajęcia.
- Wejście w teren, należy uzgodnić z przedstawicielem tut. Jednostki pod nr tel. 12 201 02 42 i/ lub emailiem sekretariat@zdmk.krakow.pl, celem spisania odpowiedniego protokołu ustaleń.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. sekretariat@zdmk.krakow.pl (dot. ZDMK/NO/20/P/238)
3. Aa.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie  
tel. +48 12 201 02 40  
sekretariat@zdmk.krakow.pl  
siedziba: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20  
www.zdmk.krakow.pl

Z upoważnienia  
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej  
w Krakowie  
Jarosław Tabor  
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji