



Kraków, dnia 27 LIS. 2017

Szanowny Pan
Miroslaw Macioszek
ul. Narciarska 2F/34
31-445 Kraków

IU.461.6.349.2017

Dotyczy: warunki techniczne dla budowy iluminacji projektowanego pomnika-obelisku na Placu Niepodległości w Krakowie.

W nawiązaniu do złożonego wniosku w sprawie j.w., wraz z załączonymi materiałami, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie po przeprowadzonej analizie podaje warunki techniczne i wymagania w zakresie budowy iluminacji projektowanego pomnika-obelisku na Placu Niepodległości w Krakowie :

1. Dla zasilania reflektorów iluminacyjnych zaprojektować rozdzielnicę zasilająco- sterowniczą. Rozdzielnicę zasilić z najbliższego istniejącego słupa oświetleniowego zasilanego z szafy oświetlenia ulicznego nr PZ 3160 w ramach istniejącej mocy zamówionej, zastosować kable YKXS i prowadzić je na całej długości w rurach ochronnych.
2. Na powyższe opracować projekt wykonawczy i przedstawić go do uzgodnienia w tutejszym Zarządzie.
3. Należy zapewnić ciągłość oświetlenia w porze wieczorowo – nocnej.
4. Odbiór prac dotyczących w/w zakresu należy uzgodnić z przedstawicielem Zespołu Infrastruktury Torowej ZIKiT pod nr telefonu 012 616-86-48.
5. Całość zaprojektować zgodnie z normą PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 i zaleceniami Polskiego Komitetu Oświetleniowego dotyczącymi właściwego oświetlenia dróg i ulic wg normy PN-EN13201 oraz wymaganiami zawartymi w załączniku nr 9 do Zarządzenia nr 43/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2017 roku pn., Wytyczne dla oświetlenia, elementów oświetlenia ulicznego oraz iluminacji ” (w załączeniu), które stanowią integralną część warunków technicznych.
6. Należy dokonać niezbędnej inwentaryzacji sieci oświetleniowej a zaprojektowane trasy należy uzgodnić w ZIKiT oraz uzyskać opinię narady koordynacyjnej w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.
7. Do pisma załączamy schematy informacyjno-poglądowe które nie mogą być wykorzystane w dokumentacji jako schematy projektowe.

O wszelkie informacje na etapie projektowania należy się zwrócić do tutejszego Zarządu.

Integralną częścią niniejszych warunków pozostają załącznik graficzny, opieczetowany rysunek nr Z-1.1 ; opracowanie z 10.2017r.

Warunki zachowują ważność w okresie trzech lat od daty wydania niniejszego pisma.

Załącznik/i:

1. Rysunek nr Z-1.1 ; opracowanie z 10.2017r.
2. „ Wytyczne dla oświetlenia, elementów oświetlenia ulicznego oraz iluminacji ”
3. Plan sytuacyjny PZ nr 3160
4. Schemat połączeń zewnętrznych PZ nr 3160

[Signature]
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
16.04.2018

Sprawę prowadzi:

Zbigniew Chrobak- IU nr tel.:12 616 74 07

Otrzymują:

1 x Adresat (wraz z załącznikami)

1 x a/a IU (104600 / 2017; ID: 1018977)

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w prawym górnym rogu pierwszej strony