



ODPIS

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 2020-11-04

GD-17.6630.2491.2020

PROTOKÓŁ**z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogą elektroniczną w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Działając na podstawie art. 7d pkt. 2, art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 3144/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

**PRACOWNIA PROJEKTÓW "MODUS" MGR INŻ. MIROSŁAW MACIOSZEK
31-579 KRAKÓW, ul. NARCIARSKA 2F/34**

występującego w imieniu inwestora:

**Zarząd Dróg Miasta Krakowa
31-586 Kraków, ul. Centralna 53**

dotyczącego:

**przebudowa oświetlenia, kable energetyczne NN- iluminacja pomnika i masztu
flagowego**

zlokalizowanego:

Kraków, Plac Niepodległości, jednostka ewidencyjna: Podgórze, obręb: 13

Na naradzie koordynacyjnej zakończonej w dniu **2020-11-04** rozpatrzono wyżej wymieniony wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:


Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna Tomasz Jelonek	pozytywne z uwagami Opinia pozytywna. Prace przy zbliżeniu do studni wodościekowej wykonać ręcznie.	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

		<p>kontrolnym kabla.</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:</p> <p>Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.</p> <p>Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p> <p>Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.</p>	
8.	PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Krakowie _____ Krzysztof Kałwak	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag	
9.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. _____ Jagoda Bielaska	pozytywne z uwagami _____ Prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami infrastruktury ciepłowniczej MPEC S.A. w Krakowie należy wykonywać ręcznie pod nadzorem Zakładu Eksploatacyjno Produkcyjnego „Zachód”, ul. Kobierzyńska 41 tel. 12 646 50 50. Należy zachować odległość min. 0,8 m od obrysu płaszcza osłonowego rurociągów preizolowanych do projektowanego kabla.	
10.	Orange S.A. _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	ZA ZODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ODPIS

11.	T-Mobile Polska S.A.	pozytywne bez uwag	
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
12.	UPC Polska Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag	
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
13.	ArcelorMittal Poland S.A.	pozytywne bez uwag	
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	

Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:			
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Wydział Geodezji UMK Halina Mikołajska	nie dotyczy Unieważnia się projekt instalacji kanalizacji uzgodniony protokołem 2347.2017 z dnia 04.10.2017 dla Autorskiej Pracowni Projektowej J.Wowczak.	

Stanowisko przedstawicieli branż zostało uzgodnione na podstawie uwag przesłanych drogą elektroniczną.

up. PREZIDENTA MIASTA
Zastępca Przewodniczącego
Narady Kordynacyjnej

Halina Mikołajska
Główny Specjalista
w Wydziale Geodezji

(podpis przewodniczącego narady lub jego zastępcy)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM