



RU.461.4.90.2019

**Gmina Miejska Kraków  
Inwestor**

**Dotyczy: warunków technicznych w zakresie odwodnienia dla budowy chodnika na terenie zielonym przy ul. Kwartowej (zachodnia strona k. garaży) do skrzyżowania z ul. Marchońta oraz wykonania przejścia dla pieszych za skrzyżowaniem z ul. Marchońta w nawiązaniu do istniejącego chodnika.**

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w rozpatrywanym rejonie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej. Wzdłuż ul. Kwartowej zlokalizowany jest kanał opadowy Ø 500 mm.

Odwodnienie planowanego chodnika możliwe jest w oparciu o istniejący kanał w sposób powierzchniowy poprzez ukształtowanie spadków w kierunku istniejącej jezdni i studni wodościekowych. W związku z realizacją przejścia dla pieszych należy zapewnić odbiór wody przed przejściem od strony napływowej.

W ramach przedmiotowej inwestycji należy sprawdzić stan techniczny istniejących studni wodościekowych i ich drożność. W przypadku gdy zaistnieje konieczność ich przebudowy lub budowy ww. elementów odwodnienia należy zastosować:

- studzienki wodościekowe, z osadnikiem w dnie głębokości 0.8 m z płaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą,
- przykanaliki, o średnicy nie mniejszej niż 200 mm.

Sposób odwodnienia planowanej inwestycji winien być przedstawiony w projekcie branży drogowej składanym do uzgodnienia w ZIKiT.

Z up. DYREKTORA ZDMK  
p.o. Przemysław Czech  
Kierownik Działu Uzgodnień

Otrzymują:

1 x Adresat (bez załączników)

1 x aa RU (dot. ID.453.3.2.2019) przekazane 12.03.2019

Zarząd Dróg Miasta Krakowa  
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)  
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl  
31-586 Kraków ul. Centralna 53  
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP  
www.zdmk.krakow.pl

Specjalista  
Irena Lisicki