



NZ.261.71.2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania: Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 26. Sprawa znak: 24/IV/2021

Identyfikator postępowania: 5ae4217b-1ec6-4697-879e-0cba226a6acf

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Kosztorys branża drogowa poz. 1.3.5 *Sadzenie krzewów w gruncie kategorii I-II, zaprawa dołów całkowita – Lila Pospolity Syringa Vulgaris 40-60*. W pozycji brakuje ilość. Prosimy o jej uzupełnienie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu nie ma nasadzeń krzewów. Pozycja ta omyłkowo pojawiła się w przedmiarze robót. W kosztorysie ofertowym w pozycji 1.3.5 *Sadzenie krzewów w gruncie kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą – Lilak pospolity Syringa vulgaris 40-60 cm* należy wpisać: 0 szt oraz pozostawić pozycję pustą - bez ceny.

Pytanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej. W projekcie mowa jest o mieszance AC 11s PMB 45/80-55 natomiast STWiORB dopuszcza lepiszcza 50/70; 70/100 oraz MG 50/70-54/64. Asfaltów modyfikowanych(PMB 45/80-55) nie stosuje się na tak niskich Kategoriach ruchu jak KR1.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że należy zastosować mieszankę AC 11s z lepiszczem asfaltowym 50/70.

Pytanie 3:

Branżą oświetlenie. Prosimy o zamianę słupów oświetleniowych. Wskazane w dokumentacji słupy OŻ 6,5m nie są już produkowane.

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza zamianę słupa typu OŻ 6,5m na słup stalowy, cylindrycznie okrągły o wysokości 5m. Opcja taka jest uwzględniona w Przedmiarze branży oświetlenia. Parametry słupów - zgodne z wymaganiami ZDMK dostępne są pod linkiem

<http://zdmk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/10/za%C5%82%C4%85cznik-nr-6.pdf>

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa NZ