

RU.461.6.7.2021

*Inwestor:*

Gmina Miejska Kraków

*Reprezentowana przez:*

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Ul. Centralna 53

31-586 Kraków

**Dotyczy:** warunków wykonania oświetlenia w ul. Pękowickiej.

W nawiązaniu do wniosku wydanie warunków wykonania oświetlenia ulicznego ul. Pękowickiej na odcinku wskazanym w załączniku graficznym ( od ul. Rybałtowskiej do skrzyżowania drogą łączącą ul. W. Łokietka z ul. Pękowicką, odległość około 180m) uprzejmie informuję, że w celu realizacji zadania należy:

1. Wykonać obliczenia fotometryczne oraz elektryczne dla proponowanego rozwiązania.
2. Zakresem zadania objąć skrzyżowanie ul. Pękowickiej z ul. Rybałtowską.
3. Na całym odcinku przewidzieć słupy stalowe na fundamentach betonowych z oprawami typu LED
4. Wykonać nową ziemną sieć kablową pomiędzy projektowanymi słupami oświetleniowymi, wykonaną kablem typu YKXS 5x16
5. Nowe połączenia kablowe siecią doziemną ze słupami oświetleniowymi zlokalizowanymi poza zakresem przebudowy,( nr I/3 lub I/2) realizować kablem typu YKXS 5x16
6. Lokalizację projektowanego kabla zasilającego oraz słupów należy uzgodnić w ZDMK (procedura ZDMK-36) po uzgodnieniu **projektu budowlanego branży drogowej** a następnie należy uzyskać opinię z Narady Koordynacyjnej WG UMK
7. Do uzgodnienia w tutejszym Zarządzie należy przedłożyć projekt wykonawczy sieci oświetleniowej zawierający między innymi:
  - a. niniejsze warunki
  - b. kopię uzgodnienia projektu budowlanego branży drogowej
  - c. opinię Narady Koordynacyjnej WG UMK

8. na etapie wydawania warunków analizie nie podlegają własności działek, sieć oświetleniową wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektować wyłącznie na działkach GMK (w liniach rozgraniczających docelowy/planowany układ drogowy).
9. Dla inwestycji uzyskać inne niezbędne opinie i uzgodnienia w tutejszej Jednostce i pozostałych Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz obowiązującym prawem i procedurami.
10. dla poszczególnych etapów realizacji projektu zapewnić ciągłość oświetlenia obszarów dotychczas objętych systemem,
11. w opracowaniu należy zawrzeć informację o konieczności dopuszczenia Wykonawcy do prac przy sieci oświetlenia ulicznego przez jednostkę realizującą na zlecenie ZDMK prace związane z bieżącym utrzymaniem systemu oświetlenia.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do ZDMK dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach.

W załączeniu przekazujemy schemat połączeń szafy sterowania oświetleniem ulicznym, PZ 4114 oraz mapę sytuacyjną obszaru objętego zasilaniem z jej obwodów informując jednocześnie, że moc zamówiona dla tego PZ wynosi 3kW a zainstalowana 1kW.

Projekt powinien zostać opracowany w oparciu o wytyczne dla projektantów, zawarte w załączniku nr 6, zarządzenia nr 117/2019 dyrektora ZDMK z dnia 2019.09.06. dostępnym pod adresem <https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/>.

Z up. DYREKTORA ZDMK

*Pieter Czech*  
Kierownik Działu Uzgodnień

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa RU

*potwierdzenie  
18.01.2021  
Pawel M L*

**Zarząd Dróg Miasta Krakowa**

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)


fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Kraków ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

[www.zdmk.krakow.pl](http://www.zdmk.krakow.pl)

PZ 4114



PZ 4114

*Pięć*  
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO  
NR. *P11 461.6.7.2021*  
Z DNIA *2021.01.15*

gruppa ZUE S.A.		NR OPR. ES/IP/257/99
PLAN SYTUACYJNY		ROZDZIELNICA NR: 4114
RYS NR 1N		

LEGENDA:  
NR OBWODU — I/00  
NR PUNKTU ŚWIETNEGO





