



RU.461.2.3002.2020

Pan
Daniel Wąsik
Czułów 270
32-060 Liszki

Inwestor:
Gmina Miejska Kraków
ZDMK

Dotyczy: uzgodnienia trasy budowy przyłącza oświetlenia ulicznego ze stanowiskiem słupowym, projektowanych w ramach doświetlenia wjazdu do Klasztoru ss. Norbertanek na działce Gminy Kraków nr 293/8 obr. 13 Krowodrza przy ul. Kościuszki w Krakowie, w zakresie przebiegu w pasie drogowym ul. Kościuszki oraz w obszarze w/w działki Gminy Kraków.

Po rozpatrzeniu załączonej do wniosku w sprawie jw. dokumentacji, Zarząd Dróg Miasta Krakowa **uzgadnia** trasę budowy przyłącza oświetlenia ulicznego ze stanowiskiem słupowym, projektowanych w ramach doświetlenia wjazdu do Klasztoru ss. Norbertanek na działce Gminy Kraków nr 293/8 obr. 13 Krowodrza przy ul. Kościuszki w Krakowie, w zakresie przebiegu w pasie drogowym ul. Kościuszki oraz w obszarze w/w działki Gminy Kraków, z następującymi warunkami realizacji robót:

1. Na czas prowadzonych robót należy zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszych i pojazdów na rozpatrywanym odcinku ul. Kościuszki.
2. Rozpatrywane przyłącze oświetlenia ulicznego należy wykonać przed lub w koordynacji z planowaną komunikacyjną inwestycją miejską pn.: *Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli tramwajowej „Salwator”.*
3. W miejscu realizacji robót ziemnych kable oraz pozostałe elementy infrastruktury układać w odwodnionych wykopach wąskoprzestrzennych, na wyrównanym podłożu, na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. Zasyp rozkopów gruntem zagęszczalnym, wg normy PN-S-02205/1998 - „Roboty ziemne”.
4. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia, roboty wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
5. Kable oświetleniowe układać w rurach ochronnych na całej długości robót.
6. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić tutejszy Zarząd z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

7. Do odrębnego uzgodnienia w ZDMK należy przedłożyć projekt wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego opracowany zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak: RU.461.6.112.2019 z dnia 09.07.2019r.
8. Na zakresach robót zapewnić powiązanie sytuacyjno-wysokościowe ze stanem istniejącym i projektowanym.
9. Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w zakresie objętym opracowaniem, zostanie wydane odrębnym pismem.
10. Integralną częścią uzgodnienia jest opieczętowany załącznik graficzny - mapa syt.-wys. - projekt zagospodarowania terenu.
- 11. Warunkiem rozpoczęcia robót będzie uzyskanie w tutejszym Zarządzie decyzji na zajęcie pasa drogowego.**

POUCZENIE

Warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, w tym zakres i technologia robót przywracających stan użyteczności, zostaną określone na etapie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2004.140.1481).

Załącznik:

- 1) Opieczętowana mapa syt.-wys.

Z up. DYREKTORA ZDMK

Przemysław Czech
Kierownik Działu Uzgodnień

Otrzymują:

1 x Adresat + załącznik,

1 x RU a/a (102855/2020, ID: 2038922).

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl