



L.dz. ITT/I/D-O/21041/2019

Kraków, dnia 18.07.2019r.

**Inwestor: Gmina Miejska Kraków**  
**Zarząd Dróg Miasta Krakowa**  
**Ul. Centralna 53**  
**31-586 Kraków**

**Wnioskodawca: Biuro Projektowe APPIA**  
**Bartosz Ptak**  
**Ul. Zbożowa 5A/1**  
**30-002 Kraków**

### **INFORMACJA TECHNICZNA**

**Dot.: rozbudowy drogi wraz z miejscami parkingowymi.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie ( dalej MPWiK S.A. ) w odpowiedzi na wniosek w sprawie rozwiązania kolizji sieci wod. – kan. w związku z inwestycją pn.: „**Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych z uwzględnieniem przebudowy ul. Ostroroga**” w Krakowie, podaje:

1. W rozpatrywanym terenie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej (układ centralny).
2. Na rozpatrywanym fragmencie układu drogowego ul. Białych Brzóz, przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. W ul. Białych Brzóz brak natomiast sieci wodociągowej. W załączeniu przesyłamy kserokopię mapy z dokonany przez MPWiK S.A. potwierdzeniem przebiegu w/w sieci kanalizacyjnej.
3. W ramach planowanej rozbudowy drogi uwzględnić należy przebieg istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, dostosowując włązy studni kanałowych do nowej niwelety nawierzchni, stosując pierścienie i kliny wyrównawcze z tworzywa sztucznego lub betonowe. Prace z tym związane prowadzić pod kontrolą przedstawiciela Zakładu Sieci Kanałowej MPWiK S.A. (Kraków, ul. Lindego 9). O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić MPWiK S.A z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.
5. W ramach przewidywanej rozbudowy przedmiotowego układu drogowego, MPWiK S.A. planuje budowę sieci wodociągowej. O powyższym zamiarze informowaliśmy również w piśmie znak: IPT-W/11131/19 z dnia 11.07.2019r. skierowanym na adres Zarządu Dróg Miasta Krakowa, a Państwu przesłanym do wiadomości.
6. W związku z powyższym prace projektowe i realizacyjne związane z rozbudową układu drogowego, sygnalizowaną budową kanalizacji deszczowej oraz budową sieci wodociągowej winny zostać bezwzględnie skoordynowane. W tym celu zalecamy kontakt z Działem Przygotowania Inwestycji MPWiK S.A. (Kraków, ul. Senatorska 1, tel. 12 62-03-279).

7. Informujemy, że wymagane odległości kanalizacji deszczowej od sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej podane są w opracowaniu „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”, które dostępne jest na stronie internetowej [www.wodociagi.krakow.pl](http://www.wodociagi.krakow.pl).
8. Dane dotyczące sieci i przyłączy będących w posiadaniu MPWiK S.A. można uzyskać w Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
9. Przesłany 1 komplet materiałów zatrzymujemy do celów służbowych, drugi komplet w załączeniu zwracamy.

Niniejsza informacja techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

**Otrzymują:**

- X 2 x Wnioskodawca + 1komplet materiałów + kserokopia potwierdzenia uzbrojenia + informacja dot. przetwarzania danych osobowych.
- 1 x IT w/m
- 1 x ITP w/m
- 1 x ITT a/a

---

1 x Zarząd Dróg Miasta Krakowa, 31-586 Kraków - ul. Centralna 53.

Opracował: mgr inż. Elżbieta Dziob.

**KIEROWNIK**  
Działu Technicznego  
*Rospond*  
Kazimierz Rospond