



miejskie
przedsiębiorstwo
energetyki
ciepłej s.a.
w Krakowie



Znak sprawy: RTB/51/2/2019

Nr pisma: RTW/1528/5067/AG/2019

Kraków, dn. 25.06.2019r.

Biuro Projektowe Appia Bartosz Ptak
Pracownia: Zbożowa 5A/1, 30-002 Kraków



Dot.: **Warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ciepłowniczej przebiegającej w zakresie planowanej rozbudowy ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych z uwzględnieniem przebudowy ul. Ostroroga.**



Odpowiadając na Państwa pismo wraz z dołączonymi materiałami dot. sprawy j/w informujemy, że w przedstawionym na dołączonym rysunku pn. (Plan sytuacyjny – wariant 1, rys. nr D-2.1) zakresie terenu objętym przedmiotową inwestycją, MPEC S.A. w Krakowie aktualnie posiada i eksploatuje rurociągi ciepłownicze, których przebieg zaznaczono kolorem pomarańczowym na dołączonym rysunku.

W związku z powyższym określamy następujące warunki techniczne zabezpieczenia istniejących rurociągów ciepłowniczych:

1. Rurociągi ciepłe przechodzące pod planowaną rozbudową ulicy winny mieć zachowaną warstwę normatywnego przykrycia (zgodnego z wytycznymi producenta rur preizolowanych) w stosunku do projektowanej nawierzchni.
2. Istniejąca komora nie może znajdować się w projektowanej jezdni.
3. Nawierzchnia projektowanych miejsc postojowych nad istniejącymi ciepłociągami winna być wykonana z elementów rozbieralnych, celem łatwego dostępu do rurociągów ciepłych w sytuacjach awaryjno – remontowych. W sytuacjach tych wystąpią utrudnienia lub brak możliwości korzystania z miejsc postojowych, za które nasze przedsiębiorstwo nie będzie ponosiło żadnej odpowiedzialności.
4. Projektowany krawężnik odsunąć od istniejących rurociągów ciepłych na odległość 0.5m
5. W miejscach przebiegu istniejących ciepłociągów prace ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
6. Wszelkie prace w pobliżu istniejących rurociągów ciepłowniczych należy wykonywać pod nadzorem służb eksploatacyjnych MPEC S.A. w Krakowie (Zakład Eksploatacyjno – Produkcyjny „Północ”) ul. Makowskiego 5, tel. (12) 64-65-040. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić w.w Zakład Eksploatacyjny z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie

30-969 Kraków. Al. Jana Pawła II 188. tel. (12) 646 52 99, tel. (12) 646 55 33, fax (12) 644 55 10. e-mail: biuro@mpec.krakow.pl
Zarząd: Marian Lyko - Prezes Zarządu; Jerzy Marcinko - Wiceprezes Zarządu - ds. Inwestycji; Marek Mazurek - Członek Zarządu ds. Eksploatacji;
Witold Warzecha - Członek Zarządu ds. Rozwoju;

Niniejsze pismo zachowuje ważność przez okres 1 roku od daty jego wydania.

Integralną częścią niniejszego pisma jest opieczetowany załącznik graficzny.

W dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy powoływać się na znak sprawy umieszczony na wstępie do niniejszego pisma.


CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Rozwoju
mgr inż. Witold Warzecha

Otrzymują:

- 1 x Adresat + załącznik
- 1 x PN
- 1 x RTB a/a