



5314/2020 JP
WPŁYNEŁO 21.04.2020

ITT.6220.115.2020

Kraków 16.04.2020r.

Inwestor:

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji S.A. w Krakowie
ul. Senatorska 1
30-106 Kraków**

Wnioskodawca:

**Zapart-Projekt Spółka Jawna
ul. Mazowiecka 16/4U
30-036 Kraków**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA SIECI

Dot.: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (dalej MPWiK S.A.) działając na podstawie art. 24 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz w związku z przedstawioną dokumentacją projektową **ustala następujące warunki przyłączenia sieci dotyczące projektowanej sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego DN100mm na odcinku „W1-W2”, w dz. nr 742/2, 726, 714, 744 obr.22 j.ew. Śródmieście przy ul. Białych Brzóz, ul. Ostroroga, ul. Woronicza w Krakowie wraz z przyłączami wodociągowymi:**

1. Niniejsze warunki przyłączenia sieci wydajemy w oparciu o Decyzję RU.461.2.454.2020 z dnia 20.02.2020r. Prezydenta Miasta Krakowa zezwalającą na lokalizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami w zakresie przebiegu w pasie drogowym dróg gminnych: ul. Woronicza, ul. Białych Brzóz, ul. Ostroroga w Krakowie, która załączona została do dokumentacji projektowej.
2. Warunkiem realizacji sieci jest:
 - przebudowa kabli energetycznych zgodnie z zakresem przedstawionym na projekcie zagospodarowania terenu,
 - równoległa zmiana istniejącego sposobu zasilania w wodę (budowa niezależnych przyłączy wodociągowych) budynków przy ul. Woronicza 12 oraz Białych Brzóz 9, 7, 5a, 5, zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową.
 - likwidacja istniejącego uzbrojenia, zgodnie z zakresem przedstawionym na projekcie zagospodarowania terenu,
 - niwelacja terenu, zgodnie z profilem podłużnym sieci wodociągowej.
3. Przebieg sieci wodociągowej jest docelowy w przedstawionym układzie drogowym.
4. Realizacja przedstawionego układu drogowego będzie zgodna z załączonym projektem zagospodarowania terenu inwestycji objętym pozwoleniem na budowę.

5. Do budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych należy zastosować rury i uzbrojenie zgodnie z dokumentacją projektową i „Wytycznymi eksploatacyjnymi w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”, które dostępne są na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.
6. Przyjmujemy do wiadomości lokalizację wodomierzy głównych, które zainstalowane zostaną na przyłączach do nieruchomości przy ul. Woronicza 12 oraz Białych Brzóz 9, 7, 5a, 5.
7. Z uwagi na kolizję z projektowanym kanałem deszczowym, przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Ostroroga 2, należy przebudować zgodnie z zakresem przedstawionym w niniejszej dokumentacji projektowej.
8. Przed rozpoczęciem budowy, dokumentację projektową należy uzupełnić dołączając schemat montażowy projektowanej sieci wodociągowej (wraz z przedstawionym sposobem kotwienia rur z żeliwa sferoidalnego), potwierdzony przez producenta rur (które zostaną zastosowane do budowy).
9. Sieć wodociągowa, po jej wybudowaniu i przyłączeniu do urządzeń wodociągowych będzie wykorzystywana przez MPWiK S.A. do świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz do przyłączania innych nieruchomości.
10. Niniejsze warunki przyłączenia sieci stanowią uzgodnienie przez MPWiK S.A. przedstawionej dokumentacji projektowej, wyłącznie pod względem eksploatacyjnym, jako przyszłego posiadacza sieci.

Warunki przyłączenia sieci ważne są trzy lata od daty wydania.

Od niniejszych warunków przyłączenia sieci strona może wnieść odwołanie do Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

Otrzymują:

2 x Wnioskodawca + 1 egz. dokumentacji projektowej

1 x ITD w/m + 1 egz. dokumentacji projektowej (O/04496/2020, O/09376/2020)

Opracował: mgr inż. Marcin Kurowski

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Technicznego
Piotr Adamczyk