

PZ 4140

Chetmońskiego

CASTORAMA

PZ 4140/1

UWAGA :
SLUPY II/04 DO II/10 Z PODWOJNYM FUNDAMENTEM – 2 * F
150 / 200
364

Conrada 300

WYMIANA OPRAWY
PROJ. LED

ISTN. KABEL ODKOPAĆ
NA DL. OK 19,0 m
ULOZYĆ W NOWEJ TRASIE
I WPROWADZIĆ
DO PROJ. SLUPA

LEGENDA:


NR OBWODU
NR PUNKTU
ŚWIETLNEGO

ZMIANA NUMERACJI SLUPOW W/G
SCHEMATU

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE :


PZ NR 4140

 -OPRAWA MIDI/5237/64LEDS800mA WW 830/403912 155W
NA SLUPIE S-100C Z WYS. ST-1,5

"P"  -OPRAWA MIDI/5145/FLAT GLASS ZEBRA RIGHT
48 DSLON SQUARE GIANT @400A CW 757 230V
NR. ART. 415072 57W
NA SLUPIE S-60C BEZ WYS. - OŚWIETLENIE PRZEJSCIA

--- -KABEL YKXS 5*16 W RURZE HDPE Ø110 GIETKIEJ
KOLORU NIEBIESKIEGO NA CAŁEJ DŁUGOŚCI

 $R_u < 10 \Omega$ -UZIOM Z TASMY FrZn 30*4 UŁOŻONEJ
W TRASIE KABLA ZASILAJACEGO

 $\frac{II}{05}$ -LINIA KABLOWA nn Z OŚWIETLENIEM DO DEMONTAZU

grupa ZUE S. A.	NR OPR. ES/TP/282/99
PLAN SYTUACYJNY ROZDZIELNICA NR 4140	RYS. NR 1

os. Oświetlenia 24/3, 31-636 Kraków tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31 e-mail: biuro@techmainz.pl www.techmainz.pl				Firma inżynierska TECHMA NIP 628-167-63-98 REGON 120002807			
Zad. inwest./Obiekt budowl.:				BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ UL. CONRADA NA ODCINKU OD WIADUKTU NAD TORAMI KOLEJOWYMI DO POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ROWEROWĄ W REJONIE STACJI SHELL			
Inwestor:				GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53 KRAKÓW			
Miejscowość/Adres				KRAKÓW, UL. JOSEPHA CONRADA			
Nazwisko		Spec./nr upraw.		Data		Podpis	
Opracował:		MARTA MARDYLA		05.21r.		Budował:	
Projektował:		ELEKTRYKA RP - Upr. 28/93		05.21r.		Przedmiot rysunku:	
Sprawdził:		ELEKTRYKA RP - Upr. 39/93		05.21r.		SZKIC PZ 4140	
MGR INŻ. WIESŁAW KORBANEK							
Stadium proj.:		Il. rys.		Nr rys.		Skala:	
PW		10		4		-	