

PZ 4140

IKEA

CASTORAMA

PZ 4140/1

Chetmońskiego

Sosnowiecka

Conrada

300

UWAGA :
SLUPY II/04 DO II/10 Z PODWOJNYM FUNDAMENTEM – 2 * F
150 / 200

364

ISTN. KABEL ODKOPAĆ
NA DL. OK 19,0 m
ULOZYĆ W NOWEJ TRASIE
I WPROWADZIĆ
DO PROJ. SLUPA

100

LEGENDA:


NR OBWODU
NR PUNKTU
ŚWIETLNEGO

ZMIANA NUMERACJI SLUPOW W/G
SCHEMATU

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE :


PZ NR 4140

 -OPRAWA MIDI/5237/64LEDS800mA WW 830/403912 155W
NA SLUPIE S-100C Z WYS. ST-1,5

"P"  -OPRAWA MIDI/5145/FLAT GLASS ZEBRA RIGHT
48 DSLON SQUARE GIANT @400A CW 757 230V
NR. ART. 415072 57W
NA SLUPIE S-60C BEZ WYS. - OŚWIETLENIE PRZEJSCIA

--- -KABEL YKXS 5*16 W RURZE HDPE Ø110 GIETKIEJ
KOŁORU NIEBIESKIEGO NA CAŁEJ DŁUGOŚCI

 $R_u < 10 \Omega$ -UZIOM Z TASMY FrZn 30*4 UŁOZONEJ
W TRASIE KABLA ZASILAJACEGO

 -LINIA KABLOWA nn Z OŚWIETLENIEM DO DEMONTAZU

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

Firma inżynierska
TECHMA
NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budowl.: BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ UL. CONRADA NA
ODCINKU OD WIADUKTU NAD TORAMI KOLEJOWYMI DO
POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ROWEROWĄ
W REJONIE STACJI SHELL

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA
ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53 KRAKÓW

Miejscowość/Adres KRAKÓW, UL. JOSEPHA CONRADA

Nazwisko Spec./nr upraw. Data Podpis Budowl.: ELEKTRYKA
OSWIETLENIE ULICZNE

Opracował: MARTA MARDYLA 02.21r. Przedmiot rysunku:

Projektował: INZ. JERZY PYK 02.21r. SZKIC PZ 4140

Sprawił: MGR INZ. WIESŁAW KORBANEK 02.21r.

Stadium proj.: PB Il. rys. 10 Nr rys. 4 Skala: -