



Kraków, dnia 21.10.2021r.

NZ.261.175.2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy zamówienia pn.: **Program budowy parkingów P+R . Przebudowa istniejącej płyty parkingowej wraz z oświetleniem oraz budową systemu parkingowego „parkuj i jedź„ na parkingu P+R Suche Stawy (ul. Tadeusza Ptaszyckiego w Krakowie) – działka nr 521/35 obr. NH-46 jedn. ewid. Nowa Huta. Znak sprawy: 9/IX/2021**

Identyfikator postępowania (ID): 5bae45be-59b0-4b0a-8cbf-767197cead78

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

W nawiązaniu do PPU prosimy o podanie limitów finansowych dla 2021r i 2022r.

Odpowiedź 1

Biorąc pod uwagę terminy umowne zawarte w PPU (I etap: 140 dni od zawarcia umowy; II etap: 200 dni od zawarcia umowy), etap I nie zostanie zakończony w roku 2021, w związku z czym środki finansowe nie będą w roku 2021 wydatkowane. Nie zachodzi więc potrzeba podawania limitu finansowego na rok 2021.

W roku 2022 limit finansowy wynosi 1 000 000 zł (wg WPF).

Pytanie 2

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi budowa serwerowni . Jeżeli tak to czy ona ma być kontenerowa czy jako obiekt budowlany. Prosimy o dokładniejsze parametry.

Odpowiedź 2


Budowa serwerowni wchodzi w zakres zamówienia – serwerownia kontenerowa, ogrzewana, wentylowana, izolowana termicznie (należy zapewnić wymagania izolacyjności cieplnej obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.), zabezpieczona przed gryzoniami, klimatyzowana – z możliwością regulowania temperatury (zdolna do utrzymywania stałej temperatury), z oświetleniem wewnętrznym, z kontrolą dostępu – zamykana na zamek tradycyjny, jak również współpracująca z czytnikiem zbliżeniowym (wodoszczelnym), mogącym być wykorzystanym jako terminal zbliżeniowy podłączony do nadrzędnego kontrolera dostępu lub skonfigurowany do pracy autonomicznej jako niezależny kontroler dostępu (np. czytnik zbliżeniowy 13.56 MHz MIFARE PRT12MF firmy „roger” lub równoważny).

Pytanie 3

Prosimy o informację kiedy Zamawiający ma zamiar złożyć wniosek do TAURON Dystrybucja o wykonanie przyłącza ze Stacji do granicy działki. Zaznaczamy iż jest to ważny fakt ze względu na kilkumiesięczne załatwianie tych spraw przez Tauron Dystrybucja co z kolei wpływa na termin wykonania przedmiotu zamówienia a w konsekwencji uwzględnienia w ofercie kar umownych.

Odpowiedź 3

Przygotowanie i złożenie przedmiotowego wniosku, w imieniu Zamawiającego, jest obowiązkiem Wykonawcy, działającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa (patrz np. par. 3 ust. 3 PPU).

Z up. DYREKTORA ZDMK

Tomasz Wójcik
Z-ca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych

Rozdzielnik:

- strona internetowa prowadzonego postępowania
- NZ a/a