



L.dz. ITT/I-O/31070/2018

Kraków 05.09.2018r.

Inwestor/Wnioskodawca:

**Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu
w Krakowie
ul. Centralna 53
31-586 Kraków**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA SIECI

Dot.: przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (dalej MPWiK S.A.) działając na podstawie art. 24 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz w związku z przedstawioną dokumentacją projektową **ustala następujące warunki przyłączenia sieci dotyczące projektowanej sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN200mm na odcinku „W1–W35” oraz o średnicy DN100mm z rur z żeliwa sferoidalnego na odcinkach „W8–W8.1” ; „W13–W13.1” ; „W23–W23.1” w działkach nr 776, 531/3, 772, 530/3, 531/4, 529/3, 771, 576/5, 577/3, 673/20, 673/22, 673/24, 673/18, 653/1, 519/3, 518/8, 518/6, 647/5 obr. 68 j.ew. Podgórze przy ul. Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy w Krakowie wraz z budową przyłączy wodociągowych:**

1. Niniejsze warunki przyłączenia sieci wydajemy w oparciu o następujące dokumenty:

- uzgodnienie trasy projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy w Krakowie” z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (pismo znak: IU.461.2.1570.2017 (1) z dnia 04.04.2018r.);
 - umowę nr 1287/ZIKIT/2016 z dnia 27.10.2016r. na wykonanie zadania p.n., „Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy w Krakowie”;
- które załączone zostały do dokumentacji projektowej.

2. Niniejsze warunki przyłączenia wydajemy przy założeniu, że przedmiotowe działki w zakresie przebiegu infrastruktury technicznej, przeznaczone są pod planowany układ drogowy oraz że w/w działki pozostaną w zarządzie miejskiej jednostki organizacyjnej t.j. Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

W przypadku braku uzyskania decyzji ZRID-u dla w/w nieruchomości oraz gdy w/w działki nie będą stanowiły pasa drogowego, warunkiem rozpoczęcia realizacji sieci wodociągowej jest ustanowienie przez właścicieli tych działek służebności przesyłu na rzecz MPWiK S.A.

3. Przebieg projektowanego wodociągu jest docelowy w przedstawionym układzie drogowym.

1.

4. Realizacja projektowanego układu drogowego będzie zgodna z planem zagospodarowania inwestycji objętej pozwoleniem na budowę.
5. Warunkiem realizacji przebudowy wodociągu jest:
 - niwelacja terenu (teren projektowany), zgodnie z profilem podłużnym sieci wodociągowej;
 - wycinka istniejących drzew kolidujących obecnie z projektowanym wodociągiem oraz równoległa lub wcześniejsza przebudowa istniejącego uzbrojenia zgodnie z zakresem przedstawionym na projekcie zagospodarowania terenu.
6. Budowę/przebiegiem zgodnie z zakresem przedstawionym w niniejszej dokumentacji projektowej, należy objąć wszystkie występujące w terenie przyłącza dla nieruchomości figurujących na koncie odbioru wody w MPWiK S.A.
7. W ramach niniejszej dokumentacji projektowej należy odtworzyć istniejący spust. Wylot spustu należy podłączyć do kanalizacji sanitarnej zgodnie z zakresem przedstawionym na zagospodarowaniu terenu.
8. Przebudowę odcinków przyłączy wodociągowych do nieruchomości przy ul. Forteczna 44 i ul. Forteczna 50 należy dostosować do stanu istniejącego z uwagi na brak geodezyjnej inwentaryzacji na przedstawionym projekcie zagospodarowania terenu.
9. Geodezyjny punktu osnowy należy odtworzyć bezkolizyjnie w stosunku do projektowanej przebudowy sieci wodociągowej.
10. Przebiegiem istniejącej sieci wodociągowej o średnicy DN100mm w węźle „W36” należy wykonać w nawiązaniu do stanu istniejącego po dokonaniu odkrywk.
11. Do przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy zastosować rury i uzbrojenie zgodnie z dokumentacją projektową i „Wytycznymi eksploatacyjnymi w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”, które dostępne są na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.
12. Prace związane z przebudową sieci wodociągowej i budową przyłączy wodociągowych oraz z likwidacją istniejących odcinków rurociągów winny być wykonywane pod kontrolą przedstawiciela Zakładu Sieci Wodociągowej MPWiK S.A.
13. Rozpoczęcie robót należy zgłosić w Dziale Dokumentacji i Odbiorów MPWiK S.A., gdzie również należy uzgodnić szczegółowe warunki wykonania sieci.
14. Sieć wodociągowa, po jej przebudowie będzie wykorzystywana przez MPWiK S.A. zgodnie z jej dotychczasowym przeznaczeniem, tj. do świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz do przyłączania innych nieruchomości.
15. Niniejsze warunki przyłączenia sieci stanowią uzgodnienie przez MPWiK S.A. przedstawionej dokumentacji projektowej, wyłącznie pod względem eksploatacyjnym, jako przyszłego posiadacza sieci.

Warunki przyłączenia sieci ważne są trzy lata od daty wydania.

Od niniejszych warunków przyłączenia sieci strona może wnieść odwołanie do Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie w ciągu 14 dni od daty otrzymania warunków przyłączenia.

Otrzymują:

2 x Wnioskodawca +1 egz. dokumentacji projektowej

1 x ITD w/m + 1 egz. dokumentacji projektowej

1 x ITT w/m

1 x IPW w/m

Opracowała: mgr inż. Monika Bazarnik

