



**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy: Rozbudowa ul. Wrobela – etap IV. Sprawa znak: 4/XI/2021.**

Identyfikator postępowania: a45bf1b7-3c7a-42da-a23a-fd3c1017ab0

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), przekazuje treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią i **jednocześnie zmienia treść odpowiedzi, udzielonej na stronie prowadzonego postępowania w dniu 17.01.2022r, w następującym zakresie:**

**Jest:**

**Pytanie 4**

Przedmiar drogi poz. 2.4.3 ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/ 31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubości 15`cm wybrukowanie. Zgodnie z przekrojem W2-W2 warstwa powinna wynosić 25 cm a nie 15 jak jest w przedmiarze. Prosimy o skorygowanie grubości warstwy.

**Odpowiedź 4**

W poz. 2.4.3 należy zastosować mnożnik 17 dla wyceny grubości w-wy 25 cm.

**Powinno być:**

**Pytanie 4**

Przedmiar drogi poz. 2.4.3 ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/ 31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubości 15`cm wybrukowanie. Zgodnie z przekrojem W2-W2 warstwa powinna wynosić 25 cm a nie 15 jak jest w przedmiarze. Prosimy o skorygowanie grubości warstwy.

**Odpowiedź 4**

Poz. 2.4.3 należy wycenić dla grubości w-wy 25 cm przyjmując mnożnik dla dopłaty za każdy dalszy 1 cm.

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa NZ