



p. J. Marchel

2408

Kraków, 2021.12.09.

RU.461.6.368 2021

Inwestor:
Gmina Miejska Kraków
Reprezentowana przez:
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53
31-586 Kraków

Dotyczy: warunków przebudowy oświetlenia w ul Młaskotów.

W nawiązaniu do pisma znak: DW.5309..7.3.2021 dnia z dnia 2021.06.21 w sprawie warunków przebudowy oświetlenia na ul. Młaskotów, działka nr 551 odr. K10 Krowodrza na terenie dzielnicy VII, uprzejmie informuję, że w celu realizacji powyższego należy:

- a) Przebudować istniejące słupy oświetleniowe o numerach I/04, III/08, III/09 i III/10 w nową lokalizację na skraju chodnika w kierunku budynków.
- b) Oprawa na słupie o numerze I/04 zasilana jest z PZ 4115 natomiast oprawy o numerach I/04, III/08, III/09 i III/10 z PZ 4066.
- c) Teren dla nowej lokalizacji musi stanowić własność Gminy.
- d) Wymienić linię kablową pomiędzy słupami o symbolach III/7 a I/3 z zachowaniem połączenia rezerwowego.
- e) Orientacyjne schematy zasilania oraz szkice topograficzne w załączeniu.
- f) Pozostałe wytyczne według zarządzenia 117/2019 dyrektora ZDMK, w szczególności:
 1. Dla rejon objętego inwestycją opracować projekt fotometryczny uwzględniający zmianę lokalizacji słupów oświetleniowych.
 2. W całym zakresie projektu przewidzieć słupy stalowe lub aluminiowe anodowane na fundamentach betonowych z oprawami typu LED.
 3. Sieć oświetleniowa w rejonie objętym opracowaniem zasiana jest z szaf sterowania oświetleniem ulicznym (PZ) nr 4066 i 4115.
 4. Nową ziemną sieć kablową pomiędzy słupami oświetleniowymi, wykonać kablem typu YKXS 5x16mm²
 5. Wszystkie połączenia instalacji kablowej realizować we wnękach projektowanych słupów, złączami izolowanymi typu „SINTUR”.
 6. Linie kablowe prowadzić w rurach ochronnych DVK o średnicy minimum 75mm.
 7. Lokalizację projektowanego kabla zasilającego oraz słupów uzgodnić w ZDMK (procedura ZDMK-36) a następnie uzyskać opinię z Narady Koordynacyjnej WG UMK
 8. Do uzgodnienia w tutejszym Zarządzie przedłożyć projekt wykonawczy urządzeń oświetlenia zawierający między innymi:
 - a. niniejsze warunki
 - b. opinię Narady Koordynacyjnej WG UMK
 9. Na etapie wydawania warunków analizie nie podlegają własności działek, sieć oświetleniową wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektować wyłącznie na działkach GMK (w liniach rozgraniczających docelowy/planowany układ drogowy).

10. Dla inwestycji uzyskać inne niezbędne opinie i uzgodnienia w tutejszej Jednostce i pozostałych Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz obowiązującym prawem i procedurami.
11. Należy objąć szczególną ochroną zieleni, znajdującą się w pobliżu miejsca prac,
12. Wszelkie prace ziemne w pobliżu drzew (w odległości mniejszej niż 2m od pnia drzewa) oraz krzewów należy prowadzić za pomocą zastosowania metod bezrozkopowych (przecisk lub przewiert sterowany) lub ręcznie tylko i wyłącznie pod nadzorem specjalisty w dziedzinie dendrologii, z zachowaniem szczególnej ostrożności, dostosowując głębokość i szerokość wykopu do przebiegu korzeni, jednocześnie nie dopuszczając do ich usuwania i uszkodzenia.
13. Komory przewiertowe zlokalizować poza rzutem koron drzew;
14. W przypadku braku możliwości wykonywania prac w sposób nie uszkadzający drzew i krzewów, należy wystąpić do tut. Zarządu z wnioskiem o wyrażenie zgody na ich wycinkę ze względu na kolizję z planowaną inwestycją, zgodnie z procedurą ZDMK-48/ ZDMK-49.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do ZDMK dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach

Projekt przyłącza wykonać w oparciu o zasady określone w załączniku nr 6, zarządzenia nr 117/2019 dyrektora ZDMK z dnia 2019.09.06. dostępnym pod adresem <https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/>.

W projekcie przedstawianym do uzgodnienia w tutejszym zarządzie, niezbędne jest uwzględnienie wymagań w zakresie uzyskania dopuszczenia Wykonawcy do prac przy sieci oświetlenia ulicznego przez jednostkę realizującą na zlecenie ZDMK prace związane z bieżącym utrzymaniem systemu oświetlenia oraz zapewnienia oświetlenia terenu w porze wieczornej i nocnej podczas realizacji prac.

Z up. DYREKTORA ZDMK

Przemysław Czech
Kierownik Działu Uzgodnień

Otrzymują:

1 x Adresat + załączniki

1 x aa RU ID: 2511025



SYSTEM OCHRONY - SAMOCHYNNNE SZYBKIE WYLĄCZENIE

NUMER OBWODU 1/08 NR PUNKTU ŚWIETLEGO 100 MOD. 2003/04 ŚWIATŁA (C)

NR OPR. ES/TP/289/5

PLAN SYTUACYJNY

PZ 4066



Pismo

ZALĄCZENIE GRAFICZNE

NR. RA.461.6.368.2021

Z DNIA 2021.12.09





2021.12.09

SYSTEM NCHRNYY - SAMPCZYNNF SZYBKIE WYRACZENIE

NUMER ODPOW. 80/1

PLAN SYTUACYJNY



Z DNIA 2021.11.09.