

GZ.261.35.2022

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym z podziałem na 4 części:

Część 1: ul. Łukasiewicza, Wybickiego, Alei Trzech Wieszczów (wybrane odcinki), Armii Krajowej,

Część 2: ul. Kobierzyńska, Dębowa, Rzepichy, Królowej Jadwigi, Lea, Ludwinowska, Olszanicka,

Część 3: ul. Zakopiańska, Jugowicka, Kuryłowicza, Herberta,

Część 4: ul. Kocmyrzowska, Kamieńskiego, Zagłoby

Znak sprawy: 12/II/2022

Identyfikator postępowania (ID): 42e00faa-1c72-4132-a1a1-30bbb9024cf0

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1

Zadanie 1: zgodnie ze Specyfikacją Techniczną: Uwaga! Punkt 2: połączenia nawierzchni jezdni wykonać przy użyciu bitumicznych taśm uszczelniających. Prosimy o doprecyzowanie czy dotyczy to łączenia krawędzi działek roboczych warstwy ścieralnej, czy również krawędzi warstwy ścieralnej – elementy ulic (ściek, krawężniki etc).

Odpowiedź 1

Taśmy bitumiczne należy stosować przy łączeniu krawędzi działek roboczych warstwy ścieralnej (bitum/bitum)Połączenia w-wy ścieralnej z elementami takimi jak ściek, krawężnik, studnie kanałowe i ściekowe itp. Należy skropić / posmarować emulsją asfaltową.

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa GZ