



ODPIS

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 2021-09-01

GD-17.6630.1451.2021

## PROTOKÓŁ

### **z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogą elektroniczną w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Działając na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28c,28d,28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 3144/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

**SAHARAM GROUP Sp. z o.o.**

**35-005 Rzeszów, ul. Jana Kilińskiego 2**

występującego w imieniu inwestora:

**Zarząd Dróg Miasta Krakowa**

**31-586 Kraków, ul. Centralna 53**

dotyczącego:

**sieć oświetleniowa**


zlokalizowanego:

**Kraków, ul. Malczewskiego, jednostka ewidencyjna: Krowodrza, obręb: 11, obręb: 13**

Na naradzie koordynacyjnej zakończonej w dniu **2021-09-01** rozpatrzono wyżej wymieniony wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	ArcelorMittal Poland S.A. _____	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
2.	GAZ SYSTEM _____ Michał Burtan	pozytywne bez uwag  Brak uwag	
3.	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna _____ Tomasz Jelonek	pozytywne bez uwag  Brak uwag	
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. _____ Dariusz Kupiec	pozytywne bez uwag  Brak uwag	
5.	Netia Telekom Telmedia S.A. _____ Lesław Augustyn	pozytywne bez uwag  Brak uwag	
6.	Orange S.A. _____	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
7.	PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Krakowie _____ Krzysztof Kałwak	pozytywne bez uwag  Brak uwag	
8.	Tauron Dystrybucja S.A. _____ Piotr Pikul	pozytywne z uwagami  Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: -3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, -10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, -15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.	

9.	T-Mobile Polska S.A. _____	pozytywne bez uwag  <b>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</b>	
10.	UPC Polska Sp. z o.o. _____	pozytywne bez uwag  <b>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</b>	
11.	Wodociągi Miasta Krakowa S.A.  Monika Bazarnik	pozytywne z uwagami  <b>W miejscach skrzyżowań z istniejącą magistralą wodociągową na sieci energetycznej należy zamontować rury stalowe ochronne. Kable energetyczne układać w odległości pionowej nie mniejszej niż 0,5m od istniejącej magistrali wodociągowej. Wszelkie prace w rejonie skrzyżowań i zbliżeń do magistrali wodociągowej prowadzić pod ścisłym nadzorem służb eksploatacyjnych WMK. S.A.</b>	
12.	Wydział Kształtowania Środowiska UMK  Dorota Sawa	pozytywne z uwagami  <b>Opiniuje się pozytywnie w zakresie zieleni pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w piśmie ZZM znak NU.65.21.21.PP z dnia 25.06.2021 r.</b>	
13.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa  Dariusz Knapik	pozytywne z uwagami  <b>Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.1944.2021 z dnia 12.07.2021r. Korektę trasy należy uzgodnić w ZDMK.</b>	
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:			
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Wydział Geodezji UMK  Beata Słomka-Szczygieł	pozytywne z uwagami  <b>Przed rozpoczęciem robót ziemnych zabezpieczyć wszystkie znaki geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakończeniu robót zlecić geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znaków a protokół ze sprawdzenia dołączyć do operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.</b>	

Stanowisko przedstawicieli branż zostało uzgodnione na podstawie uwag przesłanych drogą elektroniczną.

**ODPIS**

STARSZY INSPEKTOR

  
Elżbieta Klecka-Pisarz

(podpis przewodniczącego narady lub jego zastępcy)

**Przewodniczący  
Narady Koordynacyjnej**

**Beata Słomka-Szczygieł**  
Kierownik Referatu  
w Wydziale Geodezji

