MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Sekcje: 7.125.11.11.4.2, 7.125.11.11.4.4, 7.125.11.12.3.1, 7.125.11.12.3.3	Skala: 1:500	ID: GD-13.6640.187.2021	Nr ks.rob.: 17/2021
Województwo: małopolskie Miasto: Kraków Jedn. ewid.: 126102_9, Krowodrza	Obiekt: Skwer Papcia Chmiela dz.nr 1/8 obr.0013		
	Układ współrzędnych: układ 2000	Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH	

FIRMA GEODEZYJNA
"GEO - ZENIT"
31-422 Kraków, ul. Majora 12A
tel. kom. 502 670 886
Biuro kom. 509 804 360, 512 297 191
e-mail: geozenit2000@poczta.fm
www.geozenit.com.pl

wykonał: inż. Krzysztof Chlebda
31-422 Kraków, ul. Majora 12a
kom. 502 670 886, biuro: kom. 509 804 360
geodeta uprawniony nr upr. zaw. 20[illegible]3

Kraków, dn. 25.02.2021 ..... podpis

Treść mapy zgodna z terenem na miesiąc luty 2021 r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GD-13.6640.187.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Krakowa
Wykonawca prac geodezyjnych	Firma Geodezyjna Geo-Zenit
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr GD-13.6640.187.2021.1.dr z dnia 08.03.2021 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	inż. Krzysztof Chlebda Nr upr. zaw. 20[illegible]

FIRMA GEODEZYJNA GEO-ZENIT

LEGENDA:
- oznaczenie zakresu opracowania
- linia rozgraniczająca MPZP
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- obowiązująca linia zabudowy
- stanowiska archeologiczne obszarowe
- granica Bielalańsko–Tynieckiego Parku Krajobrazowego
- granica otuliny Bielalańsko–Tynieckiego Parku Krajobrazowego
- granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 450

MPZP obszaru "Salwator":
MN – tereny zabudowy mieszkalnej wzdłuż ul. Królowej Jadwigi
MU – tereny zabudowy mieszkalno–usługowej
ZP – tereny zieleni publicznej
KL, KD – tereny tras komunikacyjnych

MPZP obszaru "Zwierzyniec":
U01 – tereny zabudowy usługowej z zakresu oświaty

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Mapa powstała na podstawie danych numerycznych z zasobów GODGiK oraz pomiaru bezpośredniego.

Mapę sporządzono do projektowania oświetlenia.
Nie badano dokładności pomiaru punktów granicznych działki przedmiotowej.

Służebności nie badano.

Mapa zawiera projektowane uzgodnienia ZUDP.

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO NA KOPII AKTUALNEJ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

MGR INŻ. SEBASTIAN MROCZEK

LEGENDA:

- linie rozgraniczające teren inwestycji / granice obszaru, na którym inwestycja będzie oddziaływać / granice działek ewidencyjnych, na które inwestycja będzie oddziaływać
- projektowany przecisk kablowy - rozwiązania uzgodnić na budowie
- projektowana linia kablowa niskiego napięcia nN-0,4kV, typu YKXS 5x16 mm² o dł. 63 m w wykopie o dł. 46 m zabezpieczona rurami ochronnymi na całej długości projektowanej trasy zgodnie z opisem i zawartymi uwagami
- I/18-I/19 projektowany słup oświetleniowy o wysokości H=5 m na prefabrykowanym fundamencie betonowym wraz z oprawą oświetlenia parkowego o mocy 30W w ilości 2 kpl.
- I/06 istniejący słup oświetleniowy nr I/06, stanowiący miejsce przyłączenia projektowanej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV zasilany z szafki PZ-4150 z obwodu nr I

UWAGI:

Projektowane linie kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV, należy układać w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm, w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) Ø110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objętym inwestycją. W celu ułożenia linii kablowych w ziemi należy wykonać rowy kablowe zgodnie z normą SEP-E-004. Projektowane słupy oświetleniowe przeznaczone do oświetlenia terenu w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi i oprawami. Podczas układania linii kablowych należy zachować zapas montażowy wynoszący minimum 10% długości poszczególnych odcinków. Należy wykonać sieć uziemiającą z bednarki FeZn 25x4 mm układaną równolegle do projektowanej linii kablowej oraz poprzez uziemienie miejscowe każdego projektowanego słupa oświetleniowego (R<5Ω). Z uwagi na występowanie podziemnego uzbrojenia terenu w postaci rurociągów wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV oraz terenów utwardzonych, a także drzew/zieleni, wszelkie wykopy w ich pobliżu należy wykonywać wyłącznie w sposób ręczny lub po wcześniejszym wykonaniu przecisku kablowego dla projektowanych linii kablowych w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociągów i sieci podziemnych.

Jednostka projektowania:	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
SAHARAM GROUP Spółka z o. o. Pl. Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów KRS 0000688342 NIP 5170383273 REGON 367856691	Projektował:	mgr inż. Sebastian Mroczek	PDK/0256/PWOE/18	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGET.	

Inwestor:	Lokalizacja:	Treść rys.:	Rys.:
Gmina Miejska Kraków **Zarząd Dróg Miasta Krakowa** Pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	miejscowość: Kraków Skwer Papcia Chmiela jednostka ew. nr: 126102_9 Krowodrza obręb ew. nr: 0013 działki ew. nr: 1/8, 359	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**	PZT
Nazwa zadania: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV DLA ZADANIA PN.: "BUDOWA OŚWIETLENIA SKWERU PAPCIA CHMIELA W KRAKOWIE"			Stadium: PW Skala: 1:500 Data: 12.2021