MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Sekcje: 7.125.11.11.4.2, 7.125.11.11.4.4, 7.125.11.12.3.1, 7.125.11.12.3.3	Skala: 1:500	ID: GD-13.6640.187.2021	Nr ks.rob.: 17/2021
Województwo: małopolskie Miasto: Kraków Jedn. ewid.: 126102_9, Krowodrza	Obiekt: Skwer Papcia Chmiela dz.nr 1/8 obr.0013		
	Układ współrzędnych: układ 2000	Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH	

FIRMA GEODEZYJNA
"GEO - ZENIT"
31-422 Kraków, ul. Majora 12A
tel. kom. 502 670 886
Biuro kom. 509 804 360, 512 297 191
e-mail: geozenit2000@poczta.fm
www.geozenit.com.pl

wykonał: inż. Krzysztof Chlebda
31-422 Kraków, ul. Majora 12a
kom. 502 670 886, biuro: kom. 509 804 360
geodeta uprawniony nr upr. zaw. 20[illegible]3

Kraków, dn. 25.02.2021 ..... podpis

Treść mapy zgodna z terenem na miesiąc luty 2021 r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GD-13.6640.187.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Krakowa
Wykonawca prac geodezyjnych	Firma Geodezyjna Geo-Zenit
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr GD-13.6640.187.2021.1.dr z dnia 08.03.2021 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	inż. Krzysztof Chlebda Nr upr. zaw. 20[illegible]

FIRMA GEODEZYJNA GEO-ZENIT

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Mapa powstała na podstawie danych numerycznych z zasobów GODGiK oraz pomiaru bezpośredniego.

Mapę sporządzono do projektowania oświetlenia.
Nie badano dokładności pomiaru punktów granicznych działki przedmiotowej.

Służebności nie badano.

Mapa zawiera projektowane uzgodnienia ZUDP.

LEGENDA:

- oznaczenie zakresu opracowania
- linia rozgraniczająca MPZP
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- obowiązująca linia zabudowy
- stanowiska archeologiczne obszarowe
- granica Bielalańsko–Tynieckiego Parku Krajobrazowego
- granica otuliny Bielalańsko–Tynieckiego Parku Krajobrazowego
- granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 450

MPZP obszaru "Salwator":
MN – tereny zabudowy mieszkalnej wzdłuż ul. Królowej Jadwigi
MU – tereny zabudowy mieszkalno–usługowej
ZP – tereny zieleni publicznej
KL, KD – tereny tras komunikacyjnych

MPZP obszaru "Zwierzyniec":
U/O-1 – tereny zabudowy usługowej z zakresu oświaty

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO NA KOPII AKTUALNEJ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

MGR INŻ. SEBASTIAN MROCZEK

LEGENDA:

- linie rozgraniczające teren inwestycji / granice obszaru, na którym inwestycja będzie oddziaływać / granice działek ewidencyjnych, na które inwestycja będzie oddziaływać
- projektowany przecisk kablowy - rozwiązania uzgodnić na budowie
- projektowana linia kablowa niskiego napięcia nN-0,4kV, typu YKXS 5x16 mm² o dł. 63 m w wykopie o dł. 46 m zabezpieczona rurami ochronnymi na całej długości projektowanej trasy zgodnie z opisem i zawartymi uwagami
- I/18-I/19 – projektowany słup oświetleniowy o wysokości H=5 m na prefabrykowanym fundamencie betonowym wraz z oprawą oświetlenia parkowego o mocy 30W w ilości 2 kpl.
- I/06 – istniejący słup oświetleniowy nr I/06, stanowiący miejsce przyłączenia projektowanej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV zasilany z szafki PZ-4150 z obwodu nr I

UWAGI:

Projektowane linie kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV, należy układać w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm, w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) Ø110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objętym inwestycją. W celu ułożenia linii kablowych w ziemi należy wykonać rowy kablowe zgodnie z normą SEP-E-004. Projektowane słupy oświetleniowe przeznaczone do oświetlenia terenu w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi i oprawami. Podczas układania linii kablowych należy zachować zapas montażowy wynoszący minimum 10% długości poszczególnych odcinków. Należy wykonać sieć uziemiającą z bednarki FeZn 25x4 mm układaną równolegle do projektowanej linii kablowej oraz poprzez uziemienie miejscowe każdego projektowanego słupa oświetleniowego (R<5Ω). Z uwagi na występowanie podziemnego uzbrojenia terenu w postaci rurociągów wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV oraz terenów utwardzonych, a także drzew/zieleni, wszelkie wykopy w ich pobliżu należy wykonywać wyłącznie w sposób ręczny lub po wcześniejszym wykonaniu przecisku kablowego dla projektowanych linii kablowych w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociągów i sieci podziemnych.

Jednostka projektowania:	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
SAHARAM GROUP Spółka z o. o. Pl. Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów KRS 0000688342 NIP 5170383273 REGON 367856691	Projektował:	mgr inż. Sebastian Mroczek	PDK/0256/PWOE/18	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGET.	
	Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Supranowicz	PDL/0069/PBE/16		

Inwestor:	Lokalizacja:	Treść rys.:	Rys.:
Gmina Miejska Kraków **Zarząd Dróg Miasta Krakowa** Pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	miejscowość: Kraków Skwer Papcia Chmiela jednostka ew. nr: 126102_9 Krowodrza obręb ew. nr: 0013 działki ew. nr: 1/8, 359	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**	PZT
Nazwa zadania: BUDOWA SIECI I ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV DLA ZADANIA PN.: "BUDOWA OŚWIETLENIA SKWERU PAPCIA CHMIELA W KRAKOWIE"			Stadium: PB Skala: 1:500 Data: 05.2021