

Kraków, 19 maja 2021 r.

ZZS.40.7.30.21.ET

**SAHARAM GROUP Spółka z o.o.**  
**pl. Jana Kilińskiego 2**  
**35-005 Rzeszów**  
**biuro@saharam.com**

**Dotyczy: UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ**

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej planowanej inwestycji pn. "Budowa Oświetlenia Skweru Papcia Chmiela w Krakowie", Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie opiniuje pozytywnie projektowane oświetlenie oraz prace z nim związane.

Działania kontrolne przeprowadzone przez tut. Jednostkę wykazały brak kolizji planowanej sieci elektroenergetycznej z istniejącą zielenią.

Powyższa opinia wydawana jest przy uwzględnieniu poniższych wytycznych:

- koronę drzewa, w przypadkach koniecznych należy zabezpieczyć poprzez podwiązanie dolnych gałęzi do nadległych, lub dokonanie korekty w granicach dopuszczanych w ustawie o ochronie przyrody i w uzgodnieniu z tut. Zarządem;
- pień drzewa zabezpieczamy matą słomianą przymocowaną do pnia drutem lub sznurkiem syntetycznym. Dodatkowe zabezpieczenie pnia stanowi oszalowanie deskami szczególnie w sąsiedztwie pracy sprzętu mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być tak wykonane, aby deski przylegały do pnia możliwie największą powierzchnią i okrywały pień do podstawy korony. Deski mocuje się poprzez odrutowanie lub olinowanie bez użycia gwoździ;
- niedopuszczalne jest na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa składowanie materiałów budowlanych oraz poruszanie się sprzętu i pojazdów mechanicznych;
- niedopuszczalne jest odcinanie i przesuszenie korzeni drzewa, w rejonie systemów korzeniowych prace należy poprowadzić ze szczególną ostrożnością.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:

Łukasz Pawlik

Z-ca Dyrektora

*Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:*

12293.41275.49425

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

**Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie**  
tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zsm.krakow.pl  
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20  
**www.zsm.krakow.pl**