



RU.461.1.116.2021(4)

Pełnomocnik

Pan

Ireneusz Żelazny

Biuro Projektów Drogowych

ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

Inwestor

Gmina Miejska Kraków

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

Dotyczy: wniosku o akceptację sposobu odwodnienia projektowanego chodnika w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem na działkach nr 123/8, 169/10, 169/11, 169/7, 169/8, 169/2, 169/3 obr. 34 Podgórze oraz na działce nr 679/4 obr. 33 Podgórze, na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Zalesie w Krakowie”, który został uzgodniony pismami znak: RU.461.1.116.2021(2) z dnia 13.04.2021r. oraz RU.461.1.116.2021(3) z dnia 08.07.2021r.

W odpowiedzi na wniosek Pełnomocnika Pana Ireneusza Żelaznego z dnia 03.08.2021r. (data wpływu 03.08.2021r.), Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że w oparciu o warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla zadania jw. Jednostki Klimat – Energia – Gospodarka Wodna, pismo znak: WEU.461.1.1413.2020 z dnia 28.10.2020r. wody opadowe z projektowanego chodnika będą odprowadzane powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne wraz z zastosowaniem obrzeża wyniesionego w stosunku do istniejącego terenu od strony napływu wód, w celu uniemożliwienia przelewania się wód opadowych przez przedmiotowy chodnik.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Dróg Miasta Krakowa **akceptuje** przedstawiony sposób odwodnienia projektowanego chodnika w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem na działkach nr 123/8, 169/10, 169/11, 169/7, 169/8, 169/2, 169/3 obr. 34 Podgórze oraz na działce nr 679/4 obr. 33 Podgórze, na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Zalesie w Krakowie”, który został uzgodniony pismami znak: RU.461.1.116.2021(2) z dnia 13.04.2021r. oraz RU.461.1.116.2021(3) z dnia 08.07.2021r.

Załącznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu – rys. PZT oraz przekrój typowy – rys. D-02.

Otrzymują:

1 x Adresat (+załączniki)

1 x aa RU(7926/2021, ID: 2170028)

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl

Z up. DYREKTORA ZDMK

Przemysław Czech
Kierownik Działu Uzgodnień