

WEU.461.1.41.2021

**Pełnomocnik:**  
**Dominik Adamczyk**  
**ul. Rydlówka 44/7**  
**30-363 Kraków**

**Dotyczy:** WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH DLA BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU UL. LUBOCKIEJ WKRAKOWIE – CZĘŚĆ NR 15.

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych, Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, że w rozpatrywanym rejonie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej. W ul. Lubockiej zlokalizowany jest kanał opadowy, który może stanowić odbiornik dla odwodnienia planowanej inwestycji. Dla prawidłowego odwodnienia ul. Lubockiej należy wybudować kanał opadowy w ulicy do ww. kanalizacji. Przy projektowaniu kanału w ulicy, należy spełnić następujące warunki:

1. kanalizacja opadowa winna uwzględniać całą zlewnię ciężącą do kanału przy parametrach wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego,
2. określić geotechniczne warunki posadowienia,
3. przedstawić obliczenia hydrologiczo-hydrauliczne sprawdzające dobraną średnicę kanalizacji opadowej w ulicy,
4. studzienki rewizyjne winny być betonowe, z prefabrykowanym dnem,
5. studzienki betonowe/żelbetowe, zakończyć „pływającymi” włazami z żeliwa sferoidalnego Ø600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wkładką wygłuszającą z szerokim pierścieniem żeliwnym. Włazy niewentylowane z ramą okrągłą i pokrywą zatrzaskową,
6. studzienki wodościekowe winny być zaprojektowane z osadnikiem głębokości 0.8m,
7. uzgodnić trasę w pasie drogowym ulicy w ZDMK,
8. do projektu, który należy uzgodnić w KEGW, dołączyć wersję elektroniczną zapisaną w formacie pdf i dwg.,
9. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, należy dodatkowo dołączyć odpowiednie uprawnienia branżowe projektanta oraz aktualne świadectwo przynależności do Izby Inżynierskiej,
10. projekt uzgodnić w KEGW,
11. warunki techniczne zachowują ważność przez 3 lata od daty wystawienia.

Otrzymują:

1 x Adresat (bez załączników)

1 x aa (WEU)

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna  
tel. +48 12 61 67588, [sekretariat@kegw.krakow.pl](mailto:sekretariat@kegw.krakow.pl)  
31-828 Kraków, os. Złotej Jesieni 14  
[www.kegw.krakow.pl](http://www.kegw.krakow.pl)

*Adam Cebula*  
Z-ca Dyrektora  
ds. Gospodarki Wodnej