

bar kod: 1040392488

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

TECHMA
wpłynęło
dnia 2021-08-16



Kraków, dnia 30-07-2021r.
TD/OKR/OMD/2021-07-30/0000001
Barcod: 1041015392

Firma Inżynieryjna TECHMA
Marta Mardyla
os. Oświecenia 24/3,
31-636 Kraków

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu / uzgodnienie branżowe.
Inwestycja: Budowa ciągu pieszego – połączenie ulic Skalica i Wzgórze w Krakowie
w ramach zadania „Program budowy chodników”.

Odpowiadając na Państwa pismo (wniosek o uzgodnienie branżowe) informujemy, że na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych SN i WN.

Ponadto informujemy, że zachodzi kolizja realizowanej inwestycji z urządzeniami elektroenergetycznymi. Na terenie planowanej inwestycji (zgodnie z zaznaczonym obszarem na dostarczonej mapie) zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne.

Typy i relacje kabli, które należy przebudować:

- Linia kablowa nN 0,4 kV YAKY 4x35 mm², ZK-10117 z stacji KRP33445 obw. 1,
- Linia kablowa nN 0,4 kV YAKY 4x35 mm², ZK- KRP160697 z stacji KRP33445 obw. 2,
- Linia kablowa nN 0,4 kV YAKY 4x35 mm², Słup KRP285262 z stacji KRP33445 obw. 3.

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A. Wniosek został przekazany do **Wydziału Eksploatacji OME3 tel. 12 414 54 62** w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

Do niniejszego pisma załączamy mapę, na której naniesiono orientacyjnie przebiegi linii kablowych i napowietrznych nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A., należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, ul. Niwy 12 w zakresie linii SN i nN. Za nadzory, dopuszczenia i wyłączenia pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Informujemy również, że przez teren planowanej inwestycji przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne.

Typy i relacje linii elektroenergetycznych, znajdujących się w obszarze inwestycji:

- Linia napowietrzna nN 0,4 kV AL 4x50 mm² z stacji KRP33445 obw. 3.

Ponadto zwracamy uwagę, że przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych w odległości mniejszej niż 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi pracami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie. Za nadzory, dopuszczenia i wyłączenia pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Odległości powyższe dotyczą użycia dźwignic, licząc od najdalej wysuniętej części maszyny wraz z ładunkiem do skrajnego przewodu, jak również dla prac wykonywanych w pobliżu naszych urządzeń. Wymaga się bezwzględnego zachowania normatywnej pionowej odległość w miejscach skrzyżowań od przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV do powierzchni projektowanego ciągu pieszego, przy największym zwisie normalnym dla dopuszczalnej temperatury pracy przewodów +40°C nie mniejszej 7,1m.

Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii. Zwracamy również uwagę, że słupy linii nN posiadają wkopane w ziemię uziomy. W przypadku uszkodzeń uziemień, wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia TAURON Dystrybucja S.A. o takim zdarzeniu i ich naprawy w porozumieniu z TAURON Dystrybucja S.A. oraz przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Ponadto informujemy, że prace przy realizacji inwestycji pod i w pobliżu linii elektroenergetycznych, powinny być prowadzone przez Wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. W myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowania wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod linią nN i 3 m od rzutu ich skrajnych przewodów.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie ul. Niwy 12.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma

Przygotował:
Krzysztof Jurek

Załączniki:
Mapa 1 szt.
A/a.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Starszy Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji
Wojciech Szczypczyk