



12 SIE 2021

Kraków, dnia

TA.464.13.32.2021

FIRMA INŻYNIERYJNA TECHMA
os. Oświecenia 24/3
31-636 Kraków
biuro@techmainz.pl

Dotyczy: Opinia dla ciągu pieszego pomiędzy ul. Skalica i ul. Wzgórze

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach opinii do pisma T/473/B/SSM/2021 z dnia 15.07.2021 wnosi o uwzględnienie poniższych uwag dla „Budowy ciągu pieszego – połączenie ulic Skalica i Wzgórze w Krakowie”

- Postulujemy o dostosowanie projektowanego ciągu do możliwości przejazdu rowerem poprzez zastosowanie szerokości min. 3m oraz do wymogów zawartych w „Standardach technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętych do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r. m.in. w zakresie pochyleń;
- Murki i bariery nie mogą zawężać szerokości ciągu;
- Ciągi piesze należy projektować o nawierzchni bezfazowej;
- Zapewnić odpowiednie oświetlenie i odwodnienie projektowanego układu. Lampy oświetleniowe oraz inne elementy uzbrojenia nie mogą zawężać szerokości użytkowej ciągu pieszego;
- Na etapie projektu organizacji ruchu na odcinku przebudowywanej jezdni od skrzyżowania z ul. Skalica należy wprowadzić „Strefę Zamieszkania”;
- Należy uzyskać pozytywną opinię Zespołu zadaniowego do spraw niechronionych uczestników ruchu.

Z up. DYREKTORA ZTP

Małgorzata Jedynak
Kierownik Działu
Mobilności Aktywnej

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a

Sprawę prowadzi:

Rafał Grzywacz - Dział TA rgrzywacz@ztp.krakow.pl tel. 12 616 8673

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w lewym górnym rogu pierwszej strony.