

ITT.6211.205.2021

TECHMA
wpłynęło
dnia 2021-08-16

Kraków, dnia 30.07.2021r.

Inwestor: Gmina Miejska Kraków
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków

Na adres: Firma Inżynieryjna T E C H M A
Pani Marta Mardyla
os. Oświecenia 24/3
31-636 Kraków

INFORMACJA TECHNICZNA

Dot.: planowana budowa ciągu pieszego.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek znak: T/475/B/SSM/2021 w sprawie wydania informacji technicznej do rozwiązań projektowych dla **koncepcji budowy ciągu pieszego – połączenia ulic: Skalica i Wzgórze w Krakowie (działki nr 50/1, 50/2, 480/3 obr. 7 jew. Podgórze)** w zakresie oceny ich kolizyjności z miejskim uzbrojeniem wodociągowym i kanalizacyjnym, podaje:

1. Lokalizacja i parametry istniejącego uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego będącego w posiadaniu WMK S.A., które znajduje się w obrębie planowanej inwestycji, zostało potwierdzone przez WMK S.A. na mapie (kserokopia) stanowiącej załącznik do niniejszego pisma. Oryginał w/w potwierdzenia znajduje się w Dziale Technicznym WMK S.A. do wglądu.
2. W ramach planowanej budowy ciągu pieszego należy:
 - a) Nad istniejącą magistralą wodociągową DN 1200mm (poprzeczne przejście na wysokości działki nr 50/2) zachować obowiązujące przykrycie,
 - b) Nad istniejącą siecią wodociągową Ø 110mm w ul. Wzgórze oraz istniejącym przyłączem wodociągowym do budynku ul. Skalica 4 zachować obowiązujące przykrycie wynoszące 1,5m. Dopuszcza się zmianę niwelety terenu w zakresie $\pm 0,1$ m,
 - c) Wszelkie prace w obrębie istniejącego uzbrojenia wodociągowego (magistralnej i rozdzielczej sieci oraz przyłącza) związane z budową ciągu pieszego prowadzić pod kontrolą przedstawiciela Zakładu Sieci Wodociągowej WMK S.A. O terminie rozpoczęcia prac należy pisemnie powiadomić WMK S.A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Z uwagi na przebieg istniejącego przyłącza wodociągowego do budynku ul. Skalica 4, planowana inwestycja nie może zakłócić doprowadzenia wody do ww. nieruchomości.
4. W rozpatrywanym terenie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej (układ centralny). Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.

./.

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

5. W sprawie możliwości odprowadzenia wód opadowych pochodzących z odwodnienia należy zwrócić się do jednostki miejskiej „Klimat-Energia-Gospodarka Wodna” (Kraków, os. Złotej Jesieni 14).
6. Pozostałe zinwentaryzowane na załączonej mapie przewody oznaczone jako: „wA” nie są w posiadaniu WMK S.A. (instalacje wewnętrzne). Ewentualne zabezpieczenie ww. przewodów należy uzgodnić z ich użytkownikami.
7. Dane dotyczące sieci i przyłączy będących w posiadaniu WMK S.A. można uzyskać w Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
8. Dodatkowo podajemy, że pismami ITT.6210.293.2020 oraz ITT.6210.339.2020 z dnia 30.01.2020r. (z trzyletnim terminem ważności) wydane zostały przez WMK S.A. informacje techniczne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Skalica (w kierunku odbiornika w ul. Tynieckiej) dla umożliwienia odprowadzenia ścieków z istniejącej zabudowy na działkach nr 142/2 i 144/2 (Inwestor: osoby prywatne). Powyższe należy uwzględnić przy projektowaniu ciągu pieszego.
9. Przesłany jeden egzemplarz mapy zatrzymujemy do celów służbowych, drugi egzemplarz mapy wraz z kserokopią potwierdzenia uzbrojenia w załączeniu zwracamy.

Niniejsza informacja techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

Otrzymują:

- X 2 x Adresat + 1 x egz. mapy, kserokopia potwierdzenia uzbrojenia.
1 x ITT a/a. (O/28821/2021).
1 x ISW w/m.

KIEROWNIK
Działu Technicznego

Kazimierz Rospond

Opracował: mgr inż. Elżbieta Dziob.