

Kraków, 08 WRZ. 2021

IR-04.7211.240.2021

**Remapol**  
**ul. Ciepłownicza 21 pok. 2,3,4**  
**31-574 Kraków**

**Dotyczy** wydania opinii dla zadania pn.: opinii dla zadania pn.: „Opracowanie koncepcji budowy/przebudowy chodnika na ul. Prawocheńskiego”  
**Data pisma** 09.08.2021 r.  
**Data wpływu** 09.08.2021 r.

Szanowni Państwo,


projektowany układ drogowy winien uwzględniać następujące uwagi:

1. Dowiązanie do stanu istniejącego należy zapewnić poza projektowanym chodnikiem. Na wysokości chodnika jezdnia winna mieć szerokość umożliwiającą minięcie się pojazdów.
2. Zasadne jest zwiększenie zakresu prac i objęcie przebudową/rozbudową skrzyżowania z ul. Wyciąska, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności zapewnienia ciągłości ruchu pieszego w obrębie skrzyżowania (w tym wykonanie chodnika od strony działek nr 143, 142/2, 138/2 oraz wyznaczenie przejść dla pieszych), jak również poprawy czytelności istniejącego układu drogowego.

**Uwagi ogólne:**

- Należy zapewnić oświetlenie nowo projektowanych ciągów pieszych. Nadmieniam się również o konieczności doświetlenia przejść dla pieszych, tak aby była zapewniona wzajemna widoczność niechronionego uczestnika ruchu – pojazdu, szczególnie w okresie niedostatecznej widoczności. Oświetlenie to winno obejmować także obszar oczekiwania przed jezdnią oraz wyspy azylu.
- Niniejsza opinia dotyczy projektu stanowiącego załącznik do pisma. Opieczętowany załącznik jest integralną częścią opinii.
- Ze względu na etap opracowania i szczegółowość projektu, nie wyklucza się dodatkowych uwag na etapie opiniowania projektu budowlanego.
- Niniejsza opinia nie stanowi zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

833/2021



**W przypadku pytań, prosimy kontaktować się:**

- telefonicznie – pod numerem 12 616 84 65 (sprawę prowadzi Agnieszka Jamro)
- osobiście – Referat Geometrii Dróg i Sterowania Ruchem, ul. Wielopole 1, pokój 202
- e-mailowo – [ir.umk@um.krakow.pl](mailto:ir.umk@um.krakow.pl)

Z wyrazami szacunku

**DYREKTOR WYDZIAŁU**

*Lukasz Gryga*

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny

Otrzymują:

1. Adresat + załączniki
2. Aa + załączniki

Urząd Miasta Krakowa  
WYDZIAŁ MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU  
tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, [ir.umk@um.krakow.pl](mailto:ir.umk@um.krakow.pl)  
31-072 Kraków, ul. Wielopole 1  
[www.krakow.pl](http://www.krakow.pl)

