



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 2022-03-30

GD-17.6630.485.2022

Odpis protokołu

**z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogą elektroniczną w zakresie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Działając na podstawie art. 7d pkt. 2, art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 3144/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

Paweł Kubica KUBICAPROJEKT
31-535 KRAKÓW, ul. Gęsia 10

występującego w imieniu inwestora:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
31-586 KRAKÓW, ul. Centralna 53

dotyczącego:

przyłącze kabla energetycznego oświetleniowego

zlokalizowanego:

KRAKÓW, ul. Olszanicka


jednostka ewidencyjna: **Krowodrza**

obręb: **52**

Na naradzie koordynacyjnej zakończonej w dniu **2022-03-30** rozpatrzono wyżej wymieniony wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

| Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu: | | | |
|--|---|---|--------|
| Lp. | Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje: | Stanowisko/treść uwagi | Podpis |
| 1. | ArcelorMittal Poland S.A. _____ | pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie. | |
| 2. | GAZ SYSTEM _____ Marzena Szkaluba | pozytywne bez uwag _____ brak uwag | |
| 3. | Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe _____ Marek Kuberka | nie dotyczy _____ nie dotyczy | |
| 4. | Klimat-Energia-Gospodarka Wodna _____ Bartosz Paszkowski | pozytywne bez uwag _____ brak uwag | |
| 5. | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. _____ Dariusz Kupiec | pozytywne bez uwag _____ brak uwag | |
| 6. | Netia Telekom Telmedia S.A. _____ Lesław Augustyn | pozytywne bez uwag _____ brak uwag | |
| 7. | Orange S.A. _____ _____ | pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie. | |
| 8. | PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Krakowie _____ Krzysztof Kałwak | pozytywne z uwagami _____ Prace w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem służb Gazowni Kraków Krowodrza. | |
| 9. | Tauron Dystrybucja S.A. _____ Piotr Pikul | pozytywne z uwagami _____ Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: -3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, -10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, -15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. | |
| 10. | T-Mobile Polska S.A. _____ | pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie. | |
| 11. | UPC Polska Sp. z o.o. _____ | pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie. | |
| 12. | Wodociągi Miasta Krakowa S.A. _____ Elżbieta Szlachetka | pozytywne bez uwag _____ brak uwag | |
| 13. | Wydział Kształtowania Środowiska UMK _____ Damian Mielnicki | pozytywne bez uwag _____ brak uwag | |
| 14. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa _____ Monika Błaszczak | pozytywne z uwagami _____ Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.350.2022 z dnia 21.02.2022r. oraz pisma: RU.461.6.26.2022 z dnia 24.02.2022r. | |
| Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej: | | | |
| Lp. | Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ: | Stanowisko/treść uwagi | Podpis |
| 1. | Wydział Geodezji UMK _____ Beata Słomka-Szczygieł | pozytywne z uwagami _____ Przed rozpoczęciem robót ziemnych zabezpieczyć wszystkie znaki geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakończeniu robót zlecić geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znaków a protokół ze sprawdzenia dołączyć do operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. |  |

Stanowisko przedstawicieli branż zostało uzgodnione na podstawie uwag przesłanych drogą elektroniczną.

z up. PRZEWODNICZĄCA MIASTA
Przewodnicząca
Elżbieta Kucharska
(podpis przewodniczącego narady lub jego zastępcy)
Elżbieta Kucharska
w Wydziale Geodezji

