

ITT.6240.17.2021

Kraków, dn. 15.11.2021r.

Inwestor: Gmina Miejska Kraków
reprezentowana przez:
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków

Na adres: Pan Paweł Kubica
KUBICAPROJET
ul. Gęsia 10
31-535 Kraków

OPINIA TECHNICZNA

Dot.: budowy chodnika oraz przebudowy przystanku.

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania opinii technicznej do rozwiązań projektowych **dobudowy chodnika oraz przebudowy peronu przystankowego MPK Raczkiewicza przy ul. Olszanickiej na działkach nr 388, 261/6, 261/8 obr.51 j. ew. Krowodrza w Krakowie planowanej w ramach inwestycji pn.: „Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu”, w zakresie dotyczącym oceny kolizyjności z urządzeniami i przyłączami będącymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:**

1. Na terenie przedmiotowej inwestycji znajdują się następujące urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne:
 - sieć wodociągowa DN 100mm przebiegająca wzdłuż ul. Olszanickiej;
 - włączenie boczne sieci wodociągowej DN 100mm na wysokości ul. Pod Skałą;
 - sieć kanalizacji sanitarnej Ø 250mm przebiegająca wzdłuż ul. Olszanickiej oraz przecinająca poprzecznie układ drogowy ul. Olszanickiej na wysokości ul. Raczkiewicza;
 - przyłącze kanalizacyjne do działki nr 261/5 obr.52 j. ew. Krowodrza.
2. Informujemy, że:
 - a) na sieci wodociągowej DN 100mm przebiegającej wzdłuż ul. Olszanickiej, na wysokości działki nr 261/5 znajduje się węzeł hydrantowy nr 6970, który nie został zinwentaryzowany na przedstawionym projekcie zagospodarowania terenu. W związku z powyższym zwracamy uwagę, że ww. hydrant winien zostać zlokalizowany poza projektowanym zjazdem, w odległości min. 0,5m od krawężnika / obrzeża;

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

- b) należy skorygować lokalizację projektowanej wiaty przystankowej, tak aby znalazła się ona w odległości min. 2,0m od zewnętrznej ściany studni rewizyjnej zlokalizowanej na sieci kanalizacyjnej, na wysokości ul. Raczkiewicza. Lokalizację wiaty przystankowej w bezpośrednim sąsiedztwie sieci kanalizacji sanitarnej WMK S.A. może zaakceptować pod warunkiem, że właściciel / zarządca wiaty zobowiąże się pisemnie do:
- usunięcia wiaty na koszt własny i możliwie w jak najkrótszym czasie, w sytuacji konieczności prowadzenia przez służby WMK S.A. prac związanych z usuwaniem awarii na sieci w rejonie tych wiaty;
 - nie wnoszenia roszczeń do WMK S.A. z tytułu uszkodzenia wiaty wskutek wystąpienia awarii lub prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontowych na sieci w rejonie wiaty.
3. Ponadto w odniesieniu do projektowanego zagospodarowania informujemy, że:
- a) nad ww. siecią wodociągową należy zachować obowiązujące przykrycie wynoszące 1,5m. Dopuszczalna zmiana niwelety terenu wynosi $\pm 0,1$ m;
 - b) obudowy występujących na trasie przebudowy drogi zasuw sieciowych wymienić na teleskopowe.
 - c) istniejące skrzynki zasuw sieciowych oraz hydrantu dostosować do nowej niwelety nawierzchni.
 - d) włazy studni kanałowych dostosować do nowej niwelety nawierzchni. Dla wyrównania wysokości studni betonowej względem zaprojektowanej rzędnej pokrywy włazu i niwelety terenu należy stosować pierścienie i kliny wyrównawcze z tworzywa sztucznego lub betonowe;
 - e) krawężniki lokalizować w taki sposób aby istniejące włazy studni nie znajdowały się pod projektowanym krawężnikiem.
4. Wszelkie prace w obrębie istniejącego uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego należy prowadzić pod kontrolą przedstawicieli Zakładu Sieci Wodociągowej i Zakładu Sieci Kanałowej WMK S.A. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić WMK S.A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
5. W rozpatrywanym terenie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej.
6. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.
7. W sprawie możliwości odprowadzenia wód opadowych należy zwrócić się do jednostki miejskiej „Klimat-Energia-Gospodarka Wodna” (Kraków, os. Złotej Jesieni 14).
8. Dane dotyczące sieci oraz przyłączy będących w posiadaniu WMK S.A. można uzyskać Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
9. Przesłany 1 egzemplarz mapy zatrzymujemy do celów służbowych, drugi w załączeniu zwracamy.
10. W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza informacja techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

Otrzymują:

2x Adresat + 1 egz. mapy, informacja dot. przetwarzania danych osobowych

1x ITT aa (O/39897/2021)

1x ISK w/m

Opracowała: mgr inż. Agnieszka Waga

SPECIALISTA
ds. Technicznych
Mariusz Witek