



GZ.261.174.2022

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania: **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - kanalizacja opadowa i przepompownia. Znak sprawy: 7/IX/2022.**

Identyfikator postępowania: dcb43cff-40f8-4c97-a0d7-28f292072876

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

1. Możliwość zamiany typów kabli nN zasilających złącze kablowe nN i przepompownię oraz wyjaśnienia nieścisłości pomiędzy projektem, przedmiarem i zestawieniem materiałów, a także braku informacji dotyczących sprzętu BHP.

W projekcie podane zostały następujące typy i ilości kabli nN:

Kabel NA2X2Y 4x150 mm² - 6m

Kabel NA2X2Y 5x120 mm² - 4m

W przedmiarze:

Kabel NA2X2Y 5x150 mm² - 4m

Kabel NA2X2Y 5x120 mm² - 4m

W zestawieniu materiałów:

Kabel NA2X2Y 5x120 mm² - 10m

Które przekroje oraz ilości należy brać pod uwagę?

Odpowiedź 1:

W pozycji 44 przedmiaru tj. Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie NA2X2Y 5x150mm²

zamiast 4m winno być: 6m

W zestawieniu materiałów jest : Kabel NA2X2Y 5x120mm² - 10

winno być :

Kabel NA2X2Y 5x150mm² - 6m

Kabel NA2X2Y 5x120mm² - 4m

Pytanie 2:

2. W nawiązaniu do art. 16 PZP oraz Art. 99 PZP wnosimy o wyjaśnienie pozycji nr 65 w przedmiarze robót.

Odpowiedź 2:

Sprzęt BHP do stacji trafo został wyspecyfikowany w zał. 8 DP do SWZ w opisie technicznym pkt. 3.11 str.65.

Ponadto następujące pozycje przedmiaru:

- poz. 68 - proszę nie wyceniać nie ujmować w kosztach
- poz.67 - proszę nie wyceniać koszt ująć w kosztach ogólnych
- poz.66 - proszę nie wyceniać koszt ująć w kosztach ogólnych
- poz.64 - proszę nie wyceniać koszt ująć w kosztach ogólnych

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie :

W części I SWZ pkt 9 jest:

Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **08.11.2022 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

W części I SWZ pkt 9 powinno być:

Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **09.11.2022 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert

W części IX SWZ pkt 1 i 2 jest:

- 1.Oferty należy składać, nie później niż do dnia **10.10.2022 r.** do godz. **10:00.**
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **10.10.2022 r.** o godz. **12:00**

W części IX SWZ pkt 1 i 2 powinno być:

1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia **11.10.2022 r.** do godz. **10:00.**
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **11.10.2022 r.** o godz. **12:00**

Zgodnie z art. 286 ust.7 Pzp dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa GZ