



Kraków, dnia 23.11.2021r.

RU.461.2.3080.2021 (1)

Pełnomocnik:

Pan
Daniel Wąsik
Czułów 270
32-060 Liszki

Inwestor:

Gmina Miejska Kraków –
Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Dotyczy: Uzgodnienia trasy budowy przyłącza oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Krakowie dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII w ramach zadania pn. Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Część 5: ul. Spacerowa”- umowa 823/ZDMK/2021 z dnia 8 lipca 2021r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, w odpowiedzi na złożony wniosek wraz z załącznikami, informuje, że **uzgadnia** lokalizację kabla elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów w zakresie przebiegu w działkach drogowych nr 190, 195, 187/3 obr.70 Podgórze (ul. Spacerowa - droga wewnętrzna) w Krakowie oraz **opiniuje pozytywnie** trasę kabla elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów w zakresie przebiegu w liniach rozgraniczających docelowy układ drogowy KDL.5 (dz. nr 191 obr. 70 Podgórze) zgodnie z ustaleniami obowiązującego MPZP „Kliny Południe” (Uchwała nr LXVI/849/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009r.), z następującymi warunkami realizacji:

1. Zabezpieczyć odcinek robót zgodnie z instrukcją robót prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Teren robót powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP. W czasie trwania robót ich wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich.
2. Należy zachować warunki techniczne dla oświetlenia przedmiotowej inwestycji, wydane przez tut. Zarząd pismem nr: RU.461.6.61.2021 z dnia 01.03.2021r. oraz nr: RU.461.6.61.2021(1) z dnia 25.08.2021r. – w tym projektować kabel zgodnie z warunkami.
3. Przejścia przedmiotowym przyłączem oświetlenia pod jezdnią należy wykonać metodą bezrozkopową, w rurze ochronnej na głębokości min. 1,0m. Nie dopuszcza się naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni.
4. W miejscach prowadzenia robót ziemnych, prace prowadzić w odwodnionych wykopach wąskoprzestrzennych, na wyrównanym podłożu, na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. Zasyp rozkopu gruntem zagęszczalnym, zagęszczając warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,0 i modułu sprężystości 100 MPa wg normy PN-S-02205/1998 - „Roboty ziemne”.

5. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz uzgodnić rozwiązania ewentualnych kolizji branżowych z zarządcami lub użytkownikami tych sieci.
6. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac powiadomić tut. Zarząd z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
7. Prace prowadzić bez naruszania elementów działek drogowych. Ewentualne szczegółowe warunki przywrócenia naruszonych elementów do poprzedniego stanu użyteczności, w tym zakres i technologia robót przywracających stan użyteczności, zostaną określone na etapie podpisania z ZDMK umowy o zajęcie działek drogowych.
8. Przypominamy, że zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjęte rozwiązania, ich zgodność z normami i obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym za aktualność map, które są podstawą do opracowania dokumentacji projektowej- odpowiedzialność ponosi Projektant.
9. O zgodę na wejście w teren (prawo do dysponowania terenem na cele budowlane) dla działek będących w zarządzie ZDMK wystąpić oddzielnym pismem. Dla pozostałych działek wystąpić zgodnie z wypisem z rejestru.
10. Zgodę na umieszczenie projektowanej infrastruktury i późniejszą obsługę serwisową na działce nr 191 obr. 70 Podgórze należy uzyskać u jej właścicieli zgodnie z wypisem z rejestru gruntów.
11. Niniejsze uzgodnienie/opinia zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.
12. Integralną częścią pisma jest opieczetowany załącznik graficzny – mapa syt.-wys.

Załączniki:

- 1) Mapa do celów projektowych w skali 1:500

Z up. DYREKTORA ZDMK

Przemysław Czech
Kierownik Działu Uzgodnień

Otrzymują:

1 x Adresat + zał.

1 x RU a/a (128733/2021, ID: 2462621)

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Daniel Wasik
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/00328/PW0E/14

