




PZ 2094

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE :


 -OPRAWA MINI/5140/24LEDS900mA
NW740/414382/BACK LIGHT 69W
NA SLUPIE S-80C Z WYS. ST-1,0

 -KABEL YKXS 5*16 W RURZE HDPE Ø110 GIETKIEJ
KOLORU NIEBIESKIEGO NA CAŁEJ DŁUGOŚCI

 $R_u < 10 \Omega$ -UZIOM Z TASMY FrZn 30*4 UŁOŻONEJ
W TRASIE KABLA ZASILAJĄCEGO

 $R_u < 10 \Omega$ -ISTNIEJĄCY SLUP Z OPRAWA ORAZ KABEL
DO DEMONTAZU
SL.
STAL.6,0
Kio-38W

- A1 - słup beton WZ-6,5m
B - słup żeliwny 7,5m
B1 - słup stalowy S-70C-8m
C - słup beton ZN-10
D - słup wirow EOP 10,5/2,5
E - słup drewniany 10m.



**ZWIEKSZENIE POBORU MOCY
DLA PROJ. OSW.**
 $\Delta P = 0,062 \text{ kW}$
**W RAMACH MOCY
UMOWNEJ PZ 2094**

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31 e-mail: biuro@technainz.pl www.technainz.pl				Firma inżynierska TECHMA NIP 628-167-63-98 REGON 120002807	
Zad. inwest./Obiekt budow.: BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ODTWORZENIEM ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI NA OS. SPÓŁDZIELCZYM W REJONIE BUDYNKU NR 8 WRAZ Z BUDOWĄ I ROZBÓRKĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DZ. NR 2/10, 3 OBR. 51 NOWA HUTA W KRAKOWIE					
Inwestor: ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW					
Miejscowość/Adres KRAKÓW, OS. SPÓŁDZIELCZE					
Nazwisko	Spec./nr upraw.	Data	Podpis	Budowa: ELEKTRYKA OŚWIETLENIE ULICZNE	
Projektował: INŻ.JERZY PYK	ELEKTRYKA RP - Upr. 28/93	10.21r.		Przedmiot rysunku: SCHEMAT IDEOWY PZ 2094	
Sprawił: MGR INŻ. WIESŁAW KORBANEK	ELEKTRYKA RP - Upr. 59/93	10.21r.			
Stadium proj.: PW	Il. rys. 9	Nr rys. 5	Skala:		