



GZ.261.217.2022

Kraków, 20.12.2022 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowa drogi dla rowerów na odcinku ul. Stojałowskiego od skrzyżowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki – Program budowy ścieżek rowerowych Etap I.

Sprawa znak: 11/XI/2022

Identyfikator postępowania: 510cf10b-863e-4090-b540-c8f5a9db6141

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

#### Pytanie 1:

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze drzewa i krzewy przeznaczone do przesadzenia i do zabezpieczenia

➤ **Do usunięcia bez pozwolenia kwalifikują się**

✓ **krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m<sup>2</sup> o numerach inwentaryzacyjnych: 5, 54, 55, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 144.**

➤ **Do usunięcia z decyzją administracyjną bez naliczania opłat kwalifikują się**

✓ **drzewa o numerach inwentaryzacyjnych: 1, 2, 3, 4, 6, 129, 133, 143, 145.**

➤ **Do przesadzenia kwalifikują się**

✓ **krzewy o numerach inwentaryzacyjnych: 112, 113, 132;**

✓ **drzewa o numerach inwentaryzacyjnych: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 153, 154, 155.**

➤ **Do zabezpieczenia na okres wykonywania robót zakwalifikowano drzewa o numerach inwentaryzacyjnych: 24-52, 57, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 122, 123, 126, 127, 140, 141.**

#### Odpowiedź 1:

Zamawiający przedkłada skorygowaną inwentaryzację zieleni oraz przedmiar. Liczba drzew do wycinki zależy od liczby obwodów w numerze inwentaryzacyjnym.

Przedmiar: wycinka drzew i krzewów pkt 1.1 – 1.8

Przedmiar: sadzenie drzew i krzewów pkt 21.2-21.2

Przedmiar: przesadzenie drzew i krzewów pkt 21.4 – 21.21.9

Przedmiar: zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót pkt 21.10

(plik pn.: ID\_Stojałowskiego – ETAP I 2022-12-19.pdf; STO – DR – ETAP 1 – przedmiar robót 2022 – 12 – 19.pdf)

### **Pytanie 2:**

1. Dotyczy: Przedmiar drogowy - Stała Organizacja Ruchu - oznakowanie poziome

Ze względu na limit kwotowy rozliczenia robót oraz ze względu na konieczność zapewnienia jednoznacznego opisu zamówienia prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycjach od 22.14 do 22.18 należy zgodnie z uzgodnieniem UO.5303.11.1536.2021 uwzględnić oznakowanie poziome wykonywane w następujący sposób: do 1 miesiąca cienkowarstwowe od 0,3 do 0,8 mm grubości, a następnie docelowo po upływie 1 miesiąca grubowarstwowe chemoutwardzalne o grubości od 1,8 mm do 3,0 mm? Czyli innymi słowy, czy w ramach zamówienia należy wykonać dwukrotne malowanie, pierwszy raz cienkowarstwowe, drugi raz grubowarstwowe?

### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać dwukrotnie malowanie, zgodnie z opinią ZDMK nr UO.5303.11.1536.2021 z dnia 26.07.2021.

(plik pn.: 2021-07-26 Stojałowskiego od ZDMK opinia SOR.pdf)

### **Pytanie 3:**

Ze względu na konieczność opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujących dla wszystkich oferentów niniejszym pismem zadajemy Państwu pytania dotyczące treści SWZ:

1. Dotyczy odpowiedź nr 9 z dnia 15.12.2022. - "Zamawiający załącza opinię geotechniczną."

W załącznikach umieszczonych na stronie Zamawiającego brakuje rzeczowej opinii geotechnicznej, prosimy o jej zamieszczenie.

### **Odpowiedź 3:**

Zamawiający załącza opinię geotechniczną.

(plik pn.: 2021-05-00 Stojałowskiego od GEOPROFIL opinia geotech cz\_1.pdf oraz 2021-05-00 Stojałowskiego od GEOPROFIL opinia geotech cz\_2.pdf)

**Zamawiający na zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:**

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający:

Zmienia zał. – 8 – przedmiar.zip dodając plik: „ID\_Stojałowskiego – ETAP I 2022-12-19.pdf; STO – DR – ETAP 1 – przedmiar robót 2022 – 12 – 19.pdf”;

Zmienia zał. – 7 – **STWiORB.zip** dodając plik: „D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA.pdf”;

Zmianie ulega również zał. – 6 – **dokumentacja projektowa.zip** poprzez dodanie plików: „2021-07-26 Stojalowskiego od ZDMK opinia SOR.pdf”; „ 2021-05-00 Stojalowskiego od GEOPROFIL opinia geotech cz\_1.pdf”; „2021-05-00 Stojalowskiego od GEOPROFIL opinia geotech cz\_2.pdf”; „D-09.01.01 – ZIELEŃ DROGOWA.pdf”;

**W części I SWZ pkt 9 jest:**

Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **20.01.2023 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

**W części I SWZ pkt 9 powinno być:**

Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **25.01.2023 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

**W części IX SWZ pkt 1 jest:**

Oferty należy składać, nie później niż do dnia **22.12.2022 r. do godz. 10:00.**

**W części IX SWZ pkt 1 powinno być:**

Oferty należy składać, nie później niż do dnia **27.12.2022 r. do godz. 10:00.**

**W części IX SWZ pkt 2 jest:**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **22.12.2022 r. o godz. 12:00.**

**W części IX SWZ pkt 2 powinno być:**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **27.12.2022 r. o godz. 12:00**

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa GZ

Zarząd Dróg Miasta Krakowa  
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)  
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl  
31-586 Kraków ul. Centralna 53  
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP  
www.zdmk.krakow.pl