

## ZAKRES RZECZOWY ZADANIA

Przeгляд, konserwacja i obsługa urzadze w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach biurowych ZDMK mieszczących si przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.

Zestawienie wszystkich urzadze klimatyzacyjnych podlegających przegladom, konserwacjom oraz obsłudze:

1. Instalacja klimatyzacji oparta na agregacie wody lodowej i klimakonwektorach w iloci 19 sztuk oraz klimatyzatory typu split w iloci 87 sztuk.

LP.	MARKA	LICZBA	SPLIT/MULTISPLIT	DODATKOWE INFORMACJE
1	Sinclair	16	SPLIT, MULTISPLIT	
2	Fujitsu	9	SPLIT	
3	Venticlima	16		Instalacja oparta na agregacie wody lodowej Thermocold
4	Gree	11	SPLIT/MULTISPLIT	
5	Airwell	3	SPLIT	
6	Mitsubishi	1	SPLIT	
7	Midea	45	SPLIT	
8	York	2	SPLIT	
9	McQuay	1	SPLIT	
10	Haier	2	SPLIT	
	RAZEM	106		

2. Agregat freonowy wsppracujący z central w wentylacyjn.
3. Centrala nawiewno - wywiewna
4. Wentylator nawiewno - wywiewny

Do zakresu wykonywanych usug naley rwnie:

5. Inwentaryzacja wszystkich jednostek klimatyzacyjnych pod ktem iloci czynnika w ukadach oraz ocena efektywnoci energetycznej jednostek o mocy powyzej 12 kW.
6. Dwukrotne serwisowanie urzadze w cigu roku (na wiosn i na jesie) obejmujące: odgrzybianie, dokadne czyszczenie jednostki wewntrznej i zewntrznej oraz skraplacza, sprawdzenie poprawnoci dziaania, czyszczenie z dezynfekcj filtrw (lub ich wymiana).

**W zakres usugi nie wchodzi zakup materiaw potrzebnych do usunicia awarii oraz materiau zuytego w wyniku eksploatacji bieacej. Ewentualny zakup materiaw rozliczony bdzie odrbn faktur.**