

Stan istniejący

Na ulicy Żyznej w Krakowie w pobliżu miejsca projektowanego oświetlenia znajduje się istniejąca sieć oświetlenia która jest zasilana z szafy PZ 3116. Istniejąca sieć elektroenergetyczna oświetleniowa wykonana jest jako linia napowietrzna przewodami ASXSn 2x25 wraz z oprawami sodowymi. Nawierzchnia w ul. Żyznaj (sięgacz) wykonana jest jako kamienna ubita, główna ul. Żyzna wykonana jest jako asfaltowa. Na ul. Żyznej brak jest chodników.



